

件名 矢部小学校仮設校舎賃貸借

上記件名に係る仕様書(設計)書の内容に関する質問について、次のとおり回答します。

No	項目 (ページ数等)	質問内容	回答
1	仕様書12	法定点検・保守点検で受注者が負担する具体的な内容を教えて下さい。	法定点検・保守点検で不具合があった場合は別途協議します。
2	一般事項	入札前の現地調査は可能でしょうか	・入札前に現地調査を希望される場合は、5月17日(金)17:00までに教育施設課宛(045-671-3258 担当:福谷)に連絡をお願いします。入札前までの日程で学校と日程調整させていただきます。福谷立会のもと調査可能とします。
3	一般事項	建物(渡り廊下も含め)についてモジュールは各メーカー仕様でよろしいでしょうか	メーカー仕様で差支えありません。図面を一部変更して計画通知を申請してください。
4	一般事項	申請に必要な前願資料、既存配置図等のデータは貸与頂けますでしょうか。	申請に必要な資料等のデータは提供します。
5	一般事項	使用部材、備品についてはすべて新品と考えてよろしいでしょうか。電気及び機械設備の器具類、はりース(中古)で対応可でしょうか。	照明器具、機器、備品等は新品でお願いします。
6	一般事項	地中埋設物があった場合は別途と考えてよろしいでしょうか。	別途協議によります。
7	一般事項	解体後の復旧についてはどの程度見込めばよろしいでしょうか。	グランド部分は荒整地とし、舗装、土間、側溝等は復旧してください。
8	一般事項	地盤調査はすでに行っておりますでしょうか。未調査の場合にはどの工法で調査するかご指示ください。また地盤改良工事が必要な場合の費用は別途と考えて宜しいでしょうか。	地盤調査済みで地盤改良は不要です。
9	一般事項	期間中の中途解約は原則ないものと考えてよろしいでしょうか。万が一、中途解約になった場合、未履行部分以外は協議の上、精算と考えてよろしいでしょうか。	ご質問について、その通りです。
10	一般事項	本件は基本的に関連法規遵守を前提に仕様書、特記事項、図面を参考とし、自社にて実施設計、施工計画を行い、学校及び主幹課の承認を受け施工するということよろしいでしょうか。	ご質問について、その通りです。
11	一般事項	既存校舎の不適合な部分があった場合の改修工事は別途で宜しいでしょうか？	別途協議によります。
12	図面A-03	屋根について二重折版とありますが、同等性能以上である旨を証明の上、承認を得れば同等品でも可能でしょうか。	工事監理者等の承認の上、可とします。
13	図面A-05	石綿粉塵濃度測定を行うことと記載ありますが、実施する必要がありますでしょうか。	実施不要です。
14	図面E	消防図面内容についてはすでに消防協議済みと考えてよろしいでしょうか。	計画通知前に協議をお願いします。