

仕 様 書

- 1 件名
横浜市港南スポーツセンター 1階事務所ファンコイルユニット更新
- 2 発注部署
港南区地域振興課
- 3 担当者
石附・菅野 電話847-8394
- 4 履行期限
令和6年7月31日
- 5 部分払い
なし
- 6 履行場所
横浜市港南スポーツセンター（横浜市港南区日野1-2-30）
- 7 用 途
施設維持管理
- 8 業務内容
次の業務を行うこと。
(1) 横浜市港南スポーツセンター1階事務所のファンコイルユニット更新を行う。
(2) 作業終了後は、写真付きの報告書を提出すること。
(3) 業務内容内訳は、下表のとおりとする。

品名・仕様	数量	単位	単価	金額	摘要
床置きファンコイル（木村工機株式会社 FS6-6002053 同等品）（冷房能力:4.28Kw(全熱暖房能力:7.44Kw 風量 840 m ³ /h、W1350×D230×H630)	2	台			
ボールバルブ	4	個			
配管材	1	式			
既設機器撤去搬出費	1	式			
新設機器搬入据付費	1	式			
外部掘削埋め戻し	1	式			
壁穴あけ工費	1	式			
配管工事費	1	式			
保温補修費	1	式			
内装補修費	1	式			
消耗品雑材料	1	式			
廃材処分費	1	式			
運搬交通費	1	式			
諸経費	1	式			
小計					

消費税					
合計					

(4) 壁の穴あけについては以下の点に留意すること

- ・鉄筋コンクリートの壁に貫通孔をあける際は、鉄筋探査機（レントゲン、電磁波レーダー法など）を用いて鉄筋の位置を割り出して、鉄筋を切断しないように削孔してください。
- ・埋め込み配管・配線も切断しないよう、調査の上注意して施工してください。
- ・外壁に貫通孔を開ける場合は、貫通孔から室内への漏水が生じないよう、シーリング等防水処置を行い、なるべく雨掛かりとなる部分は避けてください。

9 必要事項の規定

受託者は、委託業務の実施にあたり、必要な事項を定めること。

10 委託料について

- (1) 委託者は、委託業務に必要な経費を、受託者に支払うものとする。経費内訳については、別添設計書のとおりとする。
- (2) 委託料の用途が不相当と認められるときは、委託者は、受託者に対して委託料の全部又は一部の返還を求めることができる。

11 実績報告について

行った業務の状況が分かる業務報告書を、委託期間終了後2週間以内に提出すること。

12 その他

本仕様書に明記されていない事項で、業務上必要な事項については、本市と協議し、行うものとする。

また、本仕様書に定める事項について疑義が生じた場合の解釈については、本市と協議の上解決するものとする。