

マンホール接続部使用表

平成13年 4月
環境創造局技術監理課

マンホールと本管の接続部は、次に示す短管、切管あるいは半管を使用する。なお、副管設置箇所は使用しない。取付管は対象外とする。

ア 鉄筋コンクリート管

B 形		C 形		N C 形	
呼び径	形状・寸法	呼び径	形状・寸法	呼び径	形状・寸法
200	L=500 短管、切管	1500	L=1145 半管	1500	L=1080 半管
250	L=500 短管、切管	1650	L=1145 半管	1650	L=1080 半管
300	L=500 短管、切管	1800	L=1145 半管、切管	1800	L=1080 半管、切管
350	L=500 短管、切管	2000	規格なし	2000	規格なし
400	L=600 短管、切管	2200	規格なし	2200	規格なし
450	L=600 短管、切管	2400	規格なし	2400	規格なし
500	L=600 切管	2600	規格なし	2600	規格なし
600	L=600 切管	2800	規格なし	2800	規格なし
700	L=600 切管	3000	規格なし	3000	規格なし
800	L=800 切管				
900	L=800 切管				
1000	L=800 切管				
1100	L=800 切管				
1200	L=800 切管				
1350	L=800 切管				

- ・規格にないものは対象外。
- ・B形φ500～1350及びC形、NC形φ1500～1800は、上・下流側に上記形状の管を使用する。調整管がある場合には上流側とする。

イ 陶管

呼び径	形状・寸法
200	短管A・短管B L=500
250	短管A・短管B L=500
300	短管A・短管B L=500

- ・短管A、短管Bをそれぞれ下流側、上流側に使用する。