



7、8月の最大電力 前年同期比で15%の削減を達成しました！

	274kw	実績値 今年度 最大電力
		(前年同期比で約25%の削減に成功)
7月	310kw	目標値 (昨年度 最大電力の-15%)



	365kw	実績値 昨年度 最大電力
--	--------------	---------------------

	271kw	実績値 今年度 最大電力
		(前年同期比で約28%の削減に成功)
8月	320kw	目標値 (昨年度 最大電力の-15%)



	377kw	実績値 昨年度 最大電力
--	--------------	---------------------

【節電の具体的取組】 以下の項目を実施し、15%の削減を達成しました！

区分	対策項目
照明	交流棟、学習棟における共用部照明を原則消灯する。(ただし、雨天、曇天時は適時点灯する)
照明	生徒が使用していない教室、実験室、準備室等の照明、空調機は必ずOFFにする。
照明	各トイレ照明を2~3灯(計90灯)を間引きする。
動力	冷蔵庫は設定を弱にし、ウォシュレットは便座、温水ともOFFにする。
空調	外調機運転時間を削減する。(1日あたり3時間停止)
待機電力	生徒昇降口、カフェテリア大型モニターをOFFにする。
待機電力	パソコン(500台)の節電設定を徹底する。
節電啓発	生徒に対する節電教育を行い、自発的な活動を推進する。
節電啓発	管理職、事務室、総務部、管理センターが連携して、節電の推進と現状の確認を行う。

※本校の空調は、ガスエンジン・ヒートポンプエアコンです。