

主な修繕履歴

ケアプラザ名	修繕年度	年	月	場所	修繕名	金額	
美しが丘	H20	20年	6月	配水管	全館排水管洗浄	462,000	
		20年	6月	相談室・多目的ホール・地域ケアルーム・ボランティアルーム	空調機FCUアクチュエーター交換修理	489,142	
		20年	6月	多目的ホール	多目的ホールFCU親機修理	277,200	
		20年	8月	デイ トイレ	デイトイレ洗面修理	18,900	
		20年	9月	厨房	1階厨房天蓋清掃	73,500	
		20年	10月	浴室	浴室浴槽タイル改修等	1,036,980	
		20年	11月	厨房	1階厨房吸排気口清掃	31,500	
		20年	11月	機械室	ポンプ設備修理	20,423	
	H19	19年	4月	デイ トイレ	表示錠修理	37,800	
		19年	4月	浴室	浴室防滑施行	87,465	
		19年	5月	機械室	冷温水機温度計交換	42,000	
		19年	6月	デイルーム・多目的ホール・ボランティアルーム	デイ・多目的ホール水栓交換他	283,500	
		19年	6月	厨房	厨房内空調機修理	28,875	
		19年	7月	事務室	室内給湯器修理	26,565	
		19年	8月	地域ケアルーム・多目的ホール・2F廊下	高所換気扇・吸排気口分解清掃(高所換気扇分解清掃・吸排気口分解清掃)	187,162	
		19年	8月	デイルーム	高所換気扇・吸排気口分解清掃(高所換気扇分解清掃・吸排気口分解清掃)	243,338	
		19年	10月	デイルーム・厨房・1Fトイレ	トイレ排水管、厨房・多目的ホール吸排気口清掃	179,268	
		19年	10月	2F調理室・2F廊下・1、2Fトイレ	トイレ排水管、厨房・多目的ホール吸排気口清掃	335,232	
		19年	10月	デイルーム	デイ流し台・洗面台修理	241,500	
		19年	10月	2Fトイレ	トイレ自動水洗修理	89,250	
		19年	10月	相談室、ボランティアルーム、地域ケアルーム、多目的ホール、調理室	1、2階空調機分解清掃	462,000	
		19年	11月	デイルーム	トイレ便器漏水修理	15,750	
		19年	11月	デイ トイレ	デイトイレ洗面台漏水修理	47,250	
		19年	12月	厨房	厨房用吸排気設備清掃	147,000	
		20年	3月	機械室	冷温水ポンプパッキン交換	77,962	
		20年	3月	デイルーム	空調機FCUアクチュエーター修理	612,150	
		20年	3月	浴室	デイ脱衣室空調FCUモーターユニット修理	212,125	
		H18	18年	7月	デイ トイレ	デイ便座プレート交換	13,650
			18年	8月	屋上	クーリングタワーVベルト交換	9,450
			18年	9月	機械室	空調機自動給水装置修理	30,975
			18年	10月	厨房	ガスレンジ修理	32,025
			18年	11月	事務室	電話工事	98,700
	19年		1月	浴室	デイ浴室排煙ハンドル修理	10,552	
	19年		1月	浴室	デイ風呂場のれんかけ修理	23,000	