

地下街における消防用設備等の設置状況

【消防局】

令和8年4月1日現在

名 称		相鉄ジョイナス 地下街	ジョイナス Dブロック	ポ ル タ	マ リ ナ ー ド 地 下 街	桜木町ゴールデン センター地下街
会 社 名		(株)相鉄ビルマ ネジメント	(株)相鉄ビルマ ネジメント	横浜新都市セン ター(株)	横浜中央地下街 (株)	(株)横浜協進産業
所 在 地		西区南幸 1-4	西区南幸 1-5-1	西区高島 2-16	中区港町 5-24-2	中区桜木町 1-1
規 模	延面積（平方メートル）	62,759	2,608 2,608	40,252	5,272	10,160
	店 舗 数	179	10	153	32	46
消 火 設 備	消火器具	○	○	○	○	○
	屋内消火栓設備	○	○	○	○	○
	スプリンクラー設備	○	○	○	○	○
	水噴霧消火設備	—	—	—	—	—
	泡消火設備	○	○	○	—	—
	不活性ガス消火設備	○	—	○	—	—
	粉末消火設備	○	—	○	—	—
	ハロゲン化物消火設備	○	—	○	○	○
警 報 設 備	自動火災報知設備	○	○	○	○	○
	漏電火災警報器	—	—	—	—	—
	消防通報設備	—	—	—	—	—
	非常放送設備	○	○	○	○	○
	ガス漏れ火災警報設備	○	○	○	○	○
避 難 設 備	避難器具	—	—	—	—	—
	誘導灯（避難口・通路）	○	○	○	○	○
消防用水		—	—	○	—	—
設 必 要 な 施	排煙設備	○	○	○	○	○
	連結送水管	○	○	○	○	○
	非常コンセント設備	○	○	○	○	○
	無線通信補助設備	○	○	○	○	○
そ の 他	採水口	—	○	—	○	○
	ドレンチャー送水口	—	—	—	—	—
	自家発電設備	○	○	○	○	○
	蓄電池設備	○	○	○	○	○
	防災センター	○	○	○	○	○
	監視用テレビカメラ	○	○	○	○	—
	非常電話（センター直	○	○	○	○	○
	非常電話（隣接センタ	○	○	○	—	—
	停電自動放送装置	○	—	—	—	—
	地震自動放送装置	○	○	—	—	—
	消防隊進入口	○	—	○	○	—
	消防隊専用栓	○	○	○	○	○
	自然採光塔	—	—	○	○	—
	避難広場	—	—	○	○	—
	防火区画	○	○	○	○	—
	避難階段	—	○	○	—	—
	火気使用店舗配置	○	○	○	○	○
	統括防火管理者	○	○	○	○	○
	全体についての消防計画	○	○	○	○	○