



| 1-1 建物概要 |                      | 1-2 外観 |                              |
|----------|----------------------|--------|------------------------------|
| 建物名称     | ジオ横浜みなと大通り           | 階数     | 地上14F/地下1F                   |
| 建設地      | 横浜市中区弁天通一丁目11番地      | 構造     | RC造                          |
| 用途地域     | 商業地域、防火地域            | 平均居住人員 | 250 人                        |
| 地域区分     | 6地域                  | 年間使用時間 | 8,760 時間/年(想定値)              |
| 建物用途     | 事務所、病院、集合住宅、等        | 評価の段階  | 実施設計段階評価                     |
| 竣工年      | 2025年4月 竣工           | 評価の実施日 | 2023年2月20日                   |
| 敷地面積     | 360 m <sup>2</sup>   | 作成者    | 一級建築士事務所共同エンジニアリング株式会社 笠原 明宏 |
| 建築面積     | 235 m <sup>2</sup>   | 確認日    | 2023年2月20日                   |
| 延床面積     | 3,121 m <sup>2</sup> | 確認者    | 一級建築士事務所共同エンジニアリング株式会社 笠原 明宏 |



| 2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)                                       | 2-2 ライフサイクルCO <sub>2</sub> (温暖化影響チャート)                                       | 2-3 大項目の評価(レーダーチャート) |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p>BEE=1.9</p> <p>S: ★★★★★ A: ★★★★★ B+: ★★★★★ B: ★★★★★ C: ★</p> | <p>標準計算</p> <p>30%: ★★★★★ 60%: ★★★★★ 80%: ★★★★★ 100%: ★★★★★ 100%超: ★★★★★</p> |                      |

| 2-4 中項目の評価(バーチャート)                   |                                         |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Q 環境品質                               |                                         |                                         |
| <p>Q1 室内環境</p> <p>Q1のスコア= 3.3</p>    | <p>Q2 サービス性能</p> <p>Q2のスコア= 3.4</p>     | <p>Q3 室外環境 (敷地内)</p> <p>Q3のスコア= 2.8</p> |
| LR 環境負荷低減性                           |                                         |                                         |
| <p>LR1 エネルギー</p> <p>LR1のスコア= 4.0</p> | <p>LR2 資源・マテリアル</p> <p>LR2のスコア= 4.0</p> | <p>LR3 敷地外環境</p> <p>LR3のスコア= 3.3</p>    |

| 3 設計上の配慮事項                                                                                                                                                       |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 総合                                                                                                                                                               | その他                                                                                                 |
| 道路境界線側に歩道状空地(公開空地)を計画し、既存の歩道と同一レベルとすることで一体的な利用を可能とし、誰でもアクセスできる空間となるように配慮しています。また、1階には店舗を計画し、ガラスを基調としたファサードとすることで公開空地との内外の連続性を持たせることにより、賑わいのある歩行者空間となるように配慮しています。 | 市街地環境設計制度                                                                                           |
| Q1 室内環境                                                                                                                                                          | Q2 サービス性能                                                                                           |
| 住宅専有部について、断熱等性能等級4とし、遮音性の高いサッシを採用している。また、F★★★★の建材をほぼ全面的に採用し、建物内を禁煙とするなど、室内環境の向上に努めている。                                                                           | 住宅性能評価における劣化対策等級3とし、階高にもゆとりを持たせた設計としている。空調・給排水配管の更新対策にも配慮し、機械配管支持方法を耐震クラスAとするなど、建物のサービス性能の向上に努めている。 |
| Q3 室外環境 (敷地内)                                                                                                                                                    |                                                                                                     |
| 自生種の植樹をし歩道状空地に沿って可能な限り緑化することにより緑豊かな歩行空間とするなど、室外環境に十分に配慮した設計としている。                                                                                                |                                                                                                     |
| LR1 エネルギー                                                                                                                                                        | LR2 資源・マテリアル                                                                                        |
| 住宅専有部について、断熱等性能等級4とし、非住宅部分BEI=0.71、住宅部分BEI=0.80としている。                                                                                                            | 節水型機器の採用や雨水タンクの設置を行っている。また、LGS下地やノンフロン断熱材の採用に加え、リサイクル材、有害物質を含まない建材を採用している。                          |
| LR3 敷地外環境                                                                                                                                                        |                                                                                                     |
| ライフサイクルCO <sub>2</sub> 排出率77%とし、光害抑制にも配慮するなど、敷地外環境の向上に努めている。                                                                                                     |                                                                                                     |

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)

■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)

■「ライフサイクルCO<sub>2</sub>」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修・解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと■評価対象のライフサイクルCO<sub>2</sub>排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される



## 4 横浜市重点項目についての環境配慮概要

&lt;非住宅&gt;

各項目について配慮した内容を、該当する番号(①～)を示し記述してください。

建物名称 ジオ横浜みなと大通り

## 建築物の省エネルギー性能 (E) Energy Saving

重点項目への取組(5点満点)

【省エネルギー性能】

4

## ■省エネルギー性能 (国土交通省告示に基づく表示)

この建物の設計一次エネルギー消費量 29 %削減



一次エネルギー消費量基準

適合

外皮基準

対象外

受付日

2023年2月21日

誘導基準  
(20%削減)

## ■エネルギー対策 (①建物外皮の熱負荷抑制 ②自然エネルギー利用 ③設備システムの高効率化 ④効率的運用)

①断熱等性能等級4

③非住宅部分: BEIm=0.71、住宅部分: BEI=0.80

## 健康・快適な職住環境 (W) Smart Wellness Community

重点項目への取組(5点満点)

【快適・働きやすさ】

2

## ■室内環境対策 (⑨温熱環境対策 ⑩光環境 ⑪空気質環境)

⑪F☆☆☆☆の建材をほぼ全面的に採用

## ■機能性対策 (⑫機能性 ⑬知的生産性向上の取組)

⑫光回線を利用可能

⑫維持管理への配慮、維持管理機能の確保

## ■室外環境(敷地内)対策 (⑭敷地内温熱環境の向上)

## 防災への配慮 (R) Resilience

重点項目への取組(5点満点)

【防 災】

3

## ■耐用性・信頼性 (⑮耐震・免震 ⑯部品・部材の耐用年数向上 ⑰信頼性)

⑮住宅性能評価における劣化対策等級3

⑰耐震クラスA

## 地域・まちづくりへの貢献 (T) Township &amp; Townscape

重点項目への取組(5点満点)

【地域・まちづくり】

3

## ■室外環境(敷地内)対策 (⑱生物環境 ⑲まちなみ・景観 ⑳地域性への配慮)

## 太陽光発電などの導入

## 環境配慮技術の導入

(太陽光・熱利用、エネルギーマネジメントシステム以外)

## エネルギーマネジメントシステム導入



## 4 横浜市重点項目についての環境配慮概要

## &lt;集合住宅&gt;

各項目について配慮した内容を、該当する番号(①～)を示し記述してください。

建物名称 ジオ横浜みなと大通り

## 建築物の省エネルギー性能 (E) Energy Saving

重点項目への取組(5点満点)

【省エネルギー性能】

5

## ■省エネルギー性能 (国土交通省告示に基づく表示)

この建物の設計一次エネルギー消費量 20 %削減



一次エネルギー消費量基準

適合

外皮基準

適合

受付日

2023年2月21日

誘導基準  
(10%削減)

## ■エネルギー対策 (①建物外皮の熱負荷抑制 ②自然エネルギー利用 ③設備システムの高効率化 ④効率的運用)

①断熱等性能等級4

③非住宅部分: BEIm=0.71、住宅部分: BEI=0.80

## 健康・快適な職住環境 (W) Smart Wellness Community

重点項目への取組(5点満点)

【健康・安心】

3

## ■室内環境対策 (⑤外皮性能)

◆断熱等性能等級 等級4 (相当) ※全住戸の断熱性能のレベルの加重平均による

## ■健康・安心対策 (⑥健康対策 ⑦防犯対策)

## ■その他の対策 (⑧自然材料・通風の工夫など)

◆工夫の有無 なし

## 防災への配慮 (R) Resilience

重点項目への取組(5点満点)

【防 災】

3

## ■耐用性・信頼性 (⑮耐震・免震 ⑯部品・部材の耐用年数向上 ⑰信頼性)

⑯住宅性能評価における劣化対策等級3

⑰耐震クラスA

## 地域・まちづくりへの貢献 (T) Township &amp; Townscape

重点項目への取組(5点満点)

【地域・まちづくり】

3

## ■室外環境(敷地内)対策 (⑱生物環境 ⑲まちなみ・景観 ⑳地域性への配慮)

## 太陽光発電などの導入

## 環境配慮技術の導入

(太陽光・熱利用、エネルギーマネジメントシステム以外)

## エネルギーマネジメントシステム導入



CASBEE横浜2017年版v.1.7

ジオ横浜みなと大通り

バージョン CASBEE横浜2017年版v.1.7

| スコアシート 実施設計段階             |                | 重点項目        |        | 建物全体・共用部分 |      | 住居・宿泊部分 |      | 全体  |
|---------------------------|----------------|-------------|--------|-----------|------|---------|------|-----|
| 配慮項目                      |                | <非住宅>       | <集合住宅> | 評価点       | 重み係数 | 評価点     | 重み係数 |     |
| Q 建築物の環境品質                |                |             |        |           | -    |         | -    | 3.2 |
| Q1 室内環境                   |                |             |        |           | 0.40 |         |      | 3.3 |
| 1 音環境                     |                |             |        | 3.8       | 0.15 | 3.2     | 1.00 | 3.5 |
| 1.1 騒音                    |                |             |        | 3.0       | 0.48 | 3.0     | 0.49 | -   |
| 1.2 遮音                    |                |             |        | 4.7       | 0.48 | 3.6     | 0.49 | -   |
| 1.2.1 開口部遮音性能             |                |             |        | 5.0       | 0.89 | 5.0     | 0.30 | -   |
| 1.2.2 界壁遮音性能              |                |             |        | 3.0       | 0.11 | 3.0     | 0.30 | -   |
| 1.2.3 界床遮音性能(軽量衝撃源)       |                |             |        | -         | -    | 3.0     | 0.20 | -   |
| 1.2.4 界床遮音性能(重量衝撃源)       |                |             |        | -         | -    | 3.0     | 0.20 | -   |
| 1.3 吸音                    |                |             |        | 3.0       | 0.05 | 3.0     | 0.02 | -   |
| 2 温熱環境                    |                |             |        | 2.6       | 0.35 | 4.0     | 1.00 | 3.4 |
| 2.1 室温制御                  |                |             |        | 3.0       | 0.50 | 4.0     | 1.00 | -   |
| 2.1.1 室温                  | 快適・働きやすさ       | ⑨温熱環境       |        | 3.0       | 0.57 | -       | -    | -   |
| 2.1.2 外皮性能                | 快適・働きやすさ 健康・安心 | ⑨温熱環境 ⑤外皮性能 |        | 3.0       | 0.34 | 4.0     | 1.00 | -   |
| 2.1.3 ゾーン別制御性             | 快適・働きやすさ       | ⑨温熱環境       |        | 3.0       | 0.09 | -       | -    | -   |
| 2.2 湿度制御                  | 快適・働きやすさ       | ⑨温熱環境       |        | 1.0       | 0.20 | -       | -    | -   |
| 2.3 空調方式                  | 快適・働きやすさ       | ⑨温熱環境       |        | 3.0       | 0.30 | -       | -    | -   |
| 3 光・視環境                   |                |             |        | 2.3       | 0.25 | 3.5     | 1.00 | 3.0 |
| 3.1 屋光利用                  |                |             |        | 1.8       | 0.32 | 4.0     | 0.50 | -   |
| 3.1.1 屋光率                 | 快適・働きやすさ       | ⑩光環境        |        | 1.0       | 0.58 | 5.0     | 0.51 | -   |
| 3.1.2 方位別開口               | 快適・働きやすさ       | ⑩光環境        |        | -         | -    | 3.0     | 0.28 | -   |
| 3.1.3 屋光利用設備              | 快適・働きやすさ       | ⑩光環境        |        | 3.0       | 0.42 | 3.0     | 0.22 | -   |
| 3.2 グレア対策                 |                |             |        | 2.0       | 0.29 | 3.0     | 0.50 | -   |
| 3.2.1 屋光制御                | 快適・働きやすさ       | ⑩光環境        |        | 2.0       | 1.00 | 3.0     | 1.00 | -   |
| 3.3 照度                    | 快適・働きやすさ       | ⑩光環境        |        | 3.0       | 0.15 | -       | -    | -   |
| 3.4 照明制御                  | 快適・働きやすさ       | ⑩光環境        |        | 3.0       | 0.24 | -       | -    | -   |
| 4 空気質環境                   |                |             |        | 3.6       | 0.25 | 3.6     | 1.00 | 3.6 |
| 4.1 発生源対策                 |                |             |        | 4.0       | 0.58 | 4.0     | 0.63 | -   |
| 4.1.1 化学汚染物質              | 快適・働きやすさ       | ⑪空気質環境      |        | 4.0       | 1.00 | 4.0     | 1.00 | -   |
| 4.2 換気                    |                |             |        | 3.0       | 0.38 | 3.0     | 0.38 | -   |
| 4.2.1 換気量                 | 快適・働きやすさ       | ⑪空気質環境      |        | 3.0       | 0.47 | 3.0     | 0.33 | -   |
| 4.2.2 自然換気性能              | 快適・働きやすさ       | ⑪空気質環境      |        | 3.0       | 0.05 | 3.0     | 0.33 | -   |
| 4.2.3 取り入れ外気への配慮          | 快適・働きやすさ       | ⑪空気質環境      |        | 3.0       | 0.47 | 3.0     | 0.33 | -   |
| 4.3 運用管理                  |                |             |        | 4.2       | 0.05 | -       | -    | -   |
| 4.3.1 CO <sub>2</sub> の監視 | 快適・働きやすさ       | ⑪空気質環境      |        | 3.0       | 0.38 | -       | -    | -   |
| 4.3.2 喫煙の制御               | 快適・働きやすさ       | ⑪空気質環境      |        | 5.0       | 0.62 | -       | -    | -   |



CASBEE横浜2017年版v.1.7

ジオ横浜みなと大通り

バージョン CASBEE横浜2017年版v.1.7

| スコアシート         |  | 実施設計段階          |          | 重点項目          |      | 建物全体・共用部分 |      | 住居・宿泊部分 |   | 全体 |
|----------------|--|-----------------|----------|---------------|------|-----------|------|---------|---|----|
| 配慮項目           |  | <非住宅> <集合住宅>    |          | 評価点           | 重み係数 | 評価点       | 重み係数 |         |   |    |
| Q2 サービス性能      |  |                 |          | —             | 0.30 | -         | -    | 3.4     |   |    |
| 1 機能性          |  |                 |          | 3.2           | 0.40 | 4.1       | 1.00 | 3.7     |   |    |
| 1.1 機能性・使いやすさ  |  |                 |          | 3.0           | 0.40 | 4.8       | 0.60 | -       |   |    |
| 1              |  | 広さ・収納性          | 快適・働きやすさ | ⑫機能性          | 3.0  | 0.05      | 3.0  | 0.08    | - |    |
| 2              |  | 高度情報通信設備対応      | 快適・働きやすさ | ⑫機能性          | 3.0  | 0.05      | 5.0  | 0.92    | - |    |
| 3              |  | バリアフリー計画        | 快適・働きやすさ | ⑫機能性          | 3.0  | 0.90      | -    | -       | - |    |
| 1.2 心理性・快適性    |  |                 |          | 2.8           | 0.30 | 3.0       | 0.40 | -       |   |    |
| 1              |  | 広さ感・景観          | 快適・働きやすさ | ⑫機能性          | 1.0  | 0.07      | 3.0  | 0.50    | - |    |
| 2              |  | リフレッシュスペース      | 快適・働きやすさ | ⑫機能性          | 2.0  | 0.05      | -    | -       | - |    |
| 3              |  | 内装計画            | 快適・働きやすさ | ⑫機能性          | 3.0  | 0.88      | 3.0  | 0.50    | - |    |
| 1.3 維持管理       |  |                 |          | 4.0           | 0.30 | -         | -    | -       |   |    |
| 1              |  | 維持管理に配慮した設計     | 快適・働きやすさ | ⑫機能性          | 5.0  | 0.50      | -    | -       | - |    |
| 2              |  | 維持管理用機能の確保      | 快適・働きやすさ | ⑫機能性          | 3.0  | 0.50      | -    | -       | - |    |
| 2 耐用性・信頼性      |  |                 |          | 3.1           | 0.30 | -         | -    | 3.1     |   |    |
| 2.1 耐震・免震      |  |                 |          | 3.0           | 0.50 | -         | -    | -       |   |    |
| 1              |  | 耐震性             | 防 災      | ⑮耐震・免震        | 3.0  | 0.80      | -    | -       | - |    |
| 2              |  | 免震・制振性能         | 防 災      | ⑮耐震・免震        | 3.0  | 0.20      | -    | -       | - |    |
| 2.2 部品・部材の耐用年数 |  |                 |          | 3.4           | 0.30 | -         | -    | -       |   |    |
| 1              |  | 躯体材料の耐用年数       | 防 災      | ⑯部品・部材の耐用年数向上 | 5.0  | 0.20      | -    | -       | - |    |
| 2              |  | 外壁仕上げ材の補修必要間隔   | 防 災      | ⑯部品・部材の耐用年数向上 | 2.0  | 0.20      | -    | -       | - |    |
| 3              |  | 主要内装仕上げ材の更新必要間隔 | 防 災      | ⑯部品・部材の耐用年数向上 | 2.0  | 0.10      | -    | -       | - |    |
| 4              |  | 空調換気ダクトの更新必要間隔  | 防 災      | ⑯部品・部材の耐用年数向上 | 4.0  | 0.10      | -    | -       | - |    |
| 5              |  | 空調・給排水配管の更新必要間隔 | 防 災      | ⑯部品・部材の耐用年数向上 | 5.0  | 0.20      | -    | -       | - |    |
| 6              |  | 主要設備機器の更新必要間隔   | 防 災      | ⑯部品・部材の耐用年数向上 | 2.0  | 0.20      | -    | -       | - |    |
| 2.4 信頼性        |  |                 |          | 3.2           | 0.20 | -         | -    | -       |   |    |
| 1              |  | 空調・換気設備         | 防 災      | ⑰信頼性          | 3.0  | 0.20      | -    | -       | - |    |
| 2              |  | 給排水・衛生設備        | 防 災      | ⑰信頼性          | 3.0  | 0.20      | -    | -       | - |    |
| 3              |  | 電気設備            | 防 災      | ⑰信頼性          | 3.0  | 0.20      | -    | -       | - |    |
| 4              |  | 機械・配管支持方法       | 防 災      | ⑰信頼性          | 4.0  | 0.20      | -    | -       | - |    |
| 5              |  | 通信・情報設備         | 防 災      | ⑰信頼性          | 3.0  | 0.20      | -    | -       | - |    |
| 3 対応性・更新性      |  |                 |          | 3.0           | 0.30 | 3.6       | 1.00 | 3.3     |   |    |
| 3.1 空間のゆとり     |  |                 |          | 3.0           | 0.07 | 4.2       | 0.50 | -       |   |    |
| 1              |  | 階高のゆとり          |          | 3.0           | 0.60 | 5.0       | 0.60 | -       |   |    |
| 2              |  | 空間の形状・自由さ       |          | 3.0           | 0.40 | 3.0       | 0.40 | -       |   |    |
| 3.2 荷重のゆとり     |  |                 |          | 3.0           | 0.07 | 3.0       | 0.50 | -       |   |    |
| 3.3 設備の更新性     |  |                 |          | 3.0           | 0.85 | -         | -    | -       |   |    |
| 1              |  | 空調配管の更新性        |          | 3.0           | 0.20 | -         | -    | -       |   |    |
| 2              |  | 給排水管の更新性        |          | 3.0           | 0.20 | -         | -    | -       |   |    |
| 3              |  | 電気配線の更新性        |          | 3.0           | 0.10 | -         | -    | -       |   |    |
| 4              |  | 通信配線の更新性        |          | 3.0           | 0.10 | -         | -    | -       |   |    |
| 5              |  | 設備機器の更新性        |          | 3.0           | 0.20 | -         | -    | -       |   |    |
| 6              |  | バックアップスペースの確保   |          | 3.0           | 0.20 | -         | -    | -       |   |    |



CASBEE横浜2017年版v.1.7

ジオ横浜みなと大通り

バージョン CASBEE横浜2017年版v.1.7

| スコアシート 実施設計段階            |  | 重点項目         |              | 建物全体・共用部分 |      | 住居・宿泊部分 |      | 全体  |
|--------------------------|--|--------------|--------------|-----------|------|---------|------|-----|
| 配慮項目                     |  | <非住宅> <集合住宅> |              | 評価点       | 重み係数 | 評価点     | 重み係数 |     |
| <b>Q3 室外環境(敷地内)</b>      |  |              |              | -         | 0.30 | -       | -    | 2.8 |
| 1 生物環境の保全と創出             |  | 地域・まちづくり     | ⑩生物環境の保全と創出  | 3.0       | 0.30 | -       | -    | 3.0 |
| 2 まちなみ・景観への配慮            |  | 地域・まちづくり     | ⑨まちなみ・景観への配慮 | 3.0       | 0.40 | -       | -    | 3.0 |
| 3 地域性・アメニティへの配慮          |  |              |              | 2.5       | 0.30 | -       | -    | 2.5 |
| 3.1 地域性への配慮、快適性の向上       |  | 地域・まちづくり     | ⑫地域性への配慮     | 3.0       | 0.50 | -       | -    | -   |
| 3.2 敷地内温熱環境の向上           |  | 快適・働きやすさ     | ⑭敷地内温熱環境の向上  | 2.0       | 0.50 | -       | -    | -   |
| <b>LR 建築物の環境負荷低減性</b>    |  |              |              | -         | -    | -       | -    | 3.8 |
| <b>LR1 エネルギー</b>         |  |              |              | -         | 0.40 | -       | -    | 4.0 |
| 1 建物外皮の熱負荷抑制             |  | 省エネルギー性能     | ①建物の熱負荷抑制    | 3.8       | 0.20 | -       | -    | 3.8 |
| 2 自然エネルギー利用              |  | 省エネルギー性能     | ②自然エネルギー利用   | 3.0       | 0.10 | -       | -    | 3.0 |
| 3 設備システムの高効率化            |  | 省エネルギー性能     | ③設備システムの高効率化 | 4.7       | 0.50 | -       | -    | 4.7 |
| 4 効率的運用                  |  |              |              | 3.3       | 0.20 | -       | -    | 3.3 |
| 集合住宅以外の評価                |  |              |              | 3.0       | 0.25 | -       | -    | -   |
| 4.1 モニタリング               |  | 省エネルギー性能     | ④効率的運用       | 3.0       | 0.50 | -       | -    | -   |
| 4.2 運用管理体制               |  | 省エネルギー性能     | ④効率的運用       | 3.0       | 0.50 | -       | -    | -   |
| 集合住宅の評価                  |  |              |              | 3.5       | 0.75 | -       | -    | -   |
| 4.1 モニタリング               |  | 省エネルギー性能     | ④効率的運用       | 3.0       | 0.50 | -       | -    | -   |
| 4.2 運用管理体制               |  | 省エネルギー性能     | ④効率的運用       | 4.0       | 0.50 | -       | -    | -   |
| <b>LR2 資源・マテリアル</b>      |  |              |              | -         | 0.30 | -       | -    | 4.0 |
| 1 水資源保護                  |  |              |              | 3.8       | 0.20 | -       | -    | 3.8 |
| 1.1 節水                   |  |              |              | 4.0       | 0.40 | -       | -    | -   |
| 1.2 雨水利用・雑排水等の利用         |  |              |              | 3.7       | 0.60 | -       | -    | -   |
| 1 雨水利用システム導入の有無          |  |              |              | 4.0       | 0.70 | -       | -    | -   |
| 2 雑排水等利用システム導入の有無        |  |              |              | 3.0       | 0.30 | -       | -    | -   |
| 2 非再生性資源の使用量削減           |  |              |              | 4.0       | 0.60 | -       | -    | 4.0 |
| 2.1 材料使用量の削減             |  |              |              | 2.0       | 0.10 | -       | -    | -   |
| 2.2 既存建築躯体等の継続使用         |  |              |              | 3.0       | 0.20 | -       | -    | -   |
| 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用    |  |              |              | 5.0       | 0.20 | -       | -    | -   |
| 2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用  |  |              |              | 5.0       | 0.20 | -       | -    | -   |
| 2.5 持続可能な森林から産出された木材     |  |              |              | 2.0       | 0.10 | -       | -    | -   |
| 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み     |  |              |              | 5.0       | 0.20 | -       | -    | -   |
| 3 汚染物質含有材料の使用回避          |  |              |              | 4.3       | 0.20 | -       | -    | 4.3 |
| 3.1 有害物質を含まない材料の使用       |  |              |              | 5.0       | 0.30 | -       | -    | -   |
| 3.2 フロン・ハロンの回避           |  |              |              | 4.0       | 0.70 | -       | -    | -   |
| 1 消火剤                    |  |              |              | -         | -    | -       | -    | -   |
| 2 発泡剤(断熱材等)              |  |              |              | 5.0       | 0.50 | -       | -    | -   |
| 3 冷媒                     |  |              |              | 3.0       | 0.50 | -       | -    | -   |
| <b>LR3 敷地外環境</b>         |  |              |              | -         | 0.30 | -       | -    | 3.3 |
| 1 地球温暖化への配慮              |  |              |              | 3.9       | 0.33 | -       | -    | 3.9 |
| 2 地域環境への配慮               |  |              |              | 3.0       | 0.33 | -       | -    | 3.0 |
| 2.1 大気汚染防止               |  |              |              | 3.0       | 0.25 | -       | -    | -   |
| 2.2 温熱環境悪化の改善            |  |              |              | 3.0       | 0.50 | -       | -    | -   |
| 2.3 地域インフラへの負荷抑制         |  |              |              | 3.0       | 0.25 | -       | -    | -   |
| 1 雨水排水負荷低減               |  |              |              | 3.0       | 0.25 | -       | -    | -   |
| 2 汚水処理負荷抑制               |  |              |              | 3.0       | 0.25 | -       | -    | -   |
| 3 交通負荷抑制                 |  |              |              | 3.0       | 0.25 | -       | -    | -   |
| 4 廃棄物処理負荷抑制              |  |              |              | 3.0       | 0.25 | -       | -    | -   |
| 3 周辺環境への配慮               |  |              |              | 3.2       | 0.33 | -       | -    | 3.2 |
| 3.1 騒音・振動・悪臭の防止          |  |              |              | 3.0       | 0.40 | -       | -    | -   |
| 1 騒音                     |  |              |              | 3.0       | 1.00 | -       | -    | -   |
| 2 振動                     |  |              |              | -         | -    | -       | -    | -   |
| 3 悪臭                     |  |              |              | -         | -    | -       | -    | -   |
| 3.2 風害、砂塵、日照障害の抑制        |  |              |              | 3.0       | 0.40 | -       | -    | -   |
| 1 風害の抑制                  |  |              |              | 3.0       | 0.70 | -       | -    | -   |
| 2 砂塵の抑制                  |  |              |              | 1.0       | -    | -       | -    | -   |
| 3 日照障害の抑制                |  |              |              | 3.0       | 0.30 | -       | -    | -   |
| 3.3 光害の抑制                |  |              |              | 4.4       | 0.20 | -       | -    | -   |
| 1 屋外照明及び屋内照明のうちに漏れる光への対策 |  |              |              | 5.0       | 0.70 | -       | -    | -   |
| 2 星光の建物外壁による反射光(グレア)への対策 |  |              |              | 3.0       | 0.30 | -       | -    | -   |
| <b>上記以外の重点項目</b>         |  |              |              |           | -    | -       | -    | -   |
| <b>&lt;事務所用途&gt;</b>     |  |              |              |           | -    | -       | -    | -   |
| 知的生産性向上への取組              |  | 快適・働きやすさ     | ⑬知的生産性向上への取組 | 1.0       | -    | -       | -    | -   |
| <b>&lt;住宅用途&gt;</b>      |  |              |              |           | -    | -       | -    | -   |
| <b>健康と安心</b>             |  |              |              |           | -    | -       | -    | -   |
| 1 化学汚染物質の対策              |  | 健康・安心        | ⑥健康対策        | 3.0       | -    | -       | -    | -   |
| 2 適切な換気計画                |  | 健康・安心        | ⑥健康対策        | 3.0       | -    | -       | -    | -   |
| 3 結露・カビ対策                |  | 健康・安心        | ⑥健康対策        | 3.0       | -    | -       | -    | -   |
| 4 犯罪に備える(共用部の防犯対策)       |  | 健康・安心        | ⑦防犯対策        | 1.0       | -    | -       | -    | -   |