





1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	(仮称)長者町プリンス会館 新築工事	階数	地上10F
建設地	神奈川県横浜市中区長者町8丁目136-1、-5、-6	構造	RC造
用途地域	商業地域、防火地域	平均居住人員	392 人
地域区分	6地域	年間使用時間	8,760 時間/年(想定値)
建物用途	飲食店、集合住宅	評価の段階	基本設計段階評価
竣工年	2026年12月 予定	評価の実施日	2025年7月2日
敷地面積	350 m ²	作成者	ダン・デザインシステム株式会社
建築面積	298 m ²	確認日	2025年7月2日
延床面積	2,374 m ²	確認者	ダン・デザインシステム株式会社



3 設計上の配慮事項		
総合	外壁仕上げをコンクリート打ち放し仕上とし、室内は全面的にF☆☆☆☆を採用している。	その他 特になし
Q1 室内環境	共用部、各住戸部分共に1/15以上の開口を確保	Q2 サービス性能 室内の仕上はビニルクロス仕上
Q2 サービス性能		Q3 室外環境 (敷地内) 建物入り口付近にポーチを設け、各階にバルコニーを設置
LR1 エネルギー		LR2 資源・マテリアル 間仕切りは軽鉄を使用
		LR3 敷地外環境 LCCO2=80%



4 横浜市重点項目についての環境配慮概要

<非住宅>

受付日 2025年7月7日

各項目について配慮した内容を、該当する番号(①～)を示し記述してください。

建物名称 (仮称)長者町プリンス会館 新築工事

建築物の省エネルギー性能 (E) Energy Saving


重点項目への取組(5点満点)

【省エネルギー性能】

1

■省エネルギー性能

この建物の設計一次エネルギー消費量 0 %削減



基準一次エネルギー(100%)

■エネルギー対策 (①建物外皮の熱負荷抑制 ②自然エネルギー利用 ③設備システムの高効率化 ④効率的運用)

②2方向以上の開口を設置している

健康・快適な職住環境 (W) Smart Wellness Community

重点項目への取組(5点満点)

【快適・働きやすさ】

2

■室内環境対策 (⑨温熱環境対策 ⑩光環境 ⑪空気質環境)

⑪ほぼ全面的にF☆☆☆☆を使用

■機能性対策 (⑫機能性 ⑬知的生産性向上の取組)

■室外環境(敷地内)対策 (⑭敷地内温熱環境の向上)

防災への配慮 (R) Resilience

重点項目への取組(5点満点)

【防 災】

3

■耐用性・信頼性 (⑮耐震・免震 ⑯部品・部材の耐用年数向上 ⑰信頼性)

⑯外壁はコンクリート打ち放し仕上

地域・まちづくりへの貢献 (T) Township & Townscape

重点項目への取組(5点満点)

【地域・まちづくり】

2

■室外環境(敷地内)対策 (⑱生物環境 ⑲まちなみ・景観 ⑳地域性への配慮)

太陽光発電などの導入

環境配慮技術の導入

(太陽光・熱利用、エネルギーマネジメントシステム以外)

エネルギーマネジメントシステム導入



4 横浜市重点項目についての環境配慮概要

<集合住宅>

受付日 2025年7月7日

各項目について配慮した内容を、該当する番号(①～)を示し記述してください。

建物名称 (仮称)長者町プリンス会館 新築工事

建築物の省エネルギー性能 (E) Energy Saving


重点項目への取組(5点満点)

【省エネルギー性能】

3

■省エネルギー性能

この建物の設計一次エネルギー消費量 15 %削減



基準一次エネルギー(100%)

■エネルギー対策 (①建物外皮の熱負荷抑制 ②自然エネルギー利用 ③設備システムの高効率化 ④効率的運用)

②2方向以上の開口を設置している

健康・快適な職住環境 (W) Smart Wellness Community

重点項目への取組(5点満点)

【健康・安心】

3

■室内環境対策 (⑤外皮性能)

◆断熱等性能等級 等級4 (相当) ※複数の等級が混在する場合は最も低い等級とする。

■健康・安心対策 (⑥健康対策 ⑦防犯対策)

■その他の対策 (⑧自然材料・通風の工夫など)

◆工夫の有無 なし

防災への配慮 (R) Resilience

重点項目への取組(5点満点)

【防 災】

3

■耐用性・信頼性 (⑮耐震・免震 ⑯部品・部材の耐用年数向上 ⑰信頼性)

⑯外壁はコンクリート打ち放し仕上

地域・まちづくりへの貢献 (T) Township & Townscape

重点項目への取組(5点満点)

【地域・まちづくり】

2

■室外環境(敷地内)対策 (⑱生物環境 ⑲まちなみ・景観 ⑳地域性への配慮)

太陽光発電などの導入

環境配慮技術の導入

(太陽光・熱利用、エネルギーマネジメントシステム以外)

エネルギーマネジメントシステム導入



スコアシート		重点項目				
配慮項目				建物全体・共用部		住居・宿泊部分
		<非住宅>	<集合住宅>	評価点	重み係数	全体
Q 建築物の環境品質				-	-	2.4
Q1 室内環境				-	0.40	3.1
1 音環境				3.0	0.15	3.0
1.1 室内騒音レベル				3.0	0.46	3.0
1.2 遮音				3.0	0.46	3.0
1 開口部遮音性能				3.0	0.84	3.0
2 界壁遮音性能				3.0	0.16	3.0
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)				-	-	3.0
4 界床遮音性能(重量衝撃源)				-	-	3.0
1.3 吸音				3.0	0.08	-
2 温熱環境				3.0	0.35	3.1
2.1 室温制御				3.0	0.50	3.3
1 室温	快適・働きやすさ	⑨温熱環境		3.0	0.58	3.0
2 外皮性能	快適・働きやすさ 健康・安心	⑨温熱環境 ⑤外皮性能		3.0	0.29	4.0
3 ゾーン別制御性	快適・働きやすさ	⑨温熱環境		3.0	0.13	-
2.2 湿度制御	快適・働きやすさ	⑨温熱環境		3.0	0.20	3.0
2.3 空調方式	快適・働きやすさ	⑨温熱環境		3.0	0.30	3.0
3 光・視環境				2.5	0.25	3.3
3.1 昼光利用				2.2	0.58	4.0
1 昼光率	快適・働きやすさ	⑩光環境		1.0	0.36	5.0
2 方位別開口	快適・働きやすさ	⑩光環境		-	-	3.0
3 昼光利用設備	快適・働きやすさ	⑩光環境		3.0	0.64	3.0
3.2 グレア対策				3.0	0.18	3.0
1 昼光制御	快適・働きやすさ	⑩光環境		3.0	1.00	3.0
3.3 照度	快適・働きやすさ	⑩光環境		3.0	0.09	3.0
3.4 照明制御	快適・働きやすさ	⑩光環境		3.0	0.15	3.0
4 空気質環境				3.4	0.25	3.8
4.1 発生源対策				4.0	0.56	4.0
1 化学汚染物質	快適・働きやすさ	⑪空気質環境		4.0	1.00	4.0
4.2 換気				3.0	0.36	3.6
1 換気量	快適・働きやすさ	⑪空気質環境		3.0	0.50	3.0
2 自然換気性能	快適・働きやすさ	⑪空気質環境		5.0	-	5.0
3 取り入れ外気への配慮	快適・働きやすさ	⑪空気質環境		3.0	0.50	3.0
4.3 運用管理				2.0	0.08	-
1 CO ₂ の監視	快適・働きやすさ	⑪空気質環境		3.0	0.50	-
2 喫煙の制御	快適・働きやすさ	⑪空気質環境		1.0	0.50	-
Q2 サービス性能				-	0.30	2.6
機能性				1.3	0.40	3.0
1.1 機能性・使いやすさ				1.0	0.40	3.0
1 広さ・収納性	快適・働きやすさ	⑫機能性		-	-	-
2 高度情報通信設備対応	快適・働きやすさ	⑫機能性		-	-	3.0
3 バリアフリー計画	快適・働きやすさ	⑫機能性		1.0	1.00	-
1.2 心理性・快適性				1.0	0.30	3.0
1 広さ感・景観	快適・働きやすさ	⑫機能性		1.0	0.20	3.0
2 リフレッシュスペース	快適・働きやすさ	⑫機能性		2.0	-	-
3 内装計画	快適・働きやすさ	⑫機能性		1.0	0.80	3.0
1.3 維持管理				2.0	0.30	-
1 維持管理に配慮した設計	快適・働きやすさ	⑫機能性		2.0	0.50	-
2 維持管理用機能の確保	快適・働きやすさ	⑫機能性		2.0	0.50	-
2 耐用性・信頼性				2.9	0.30	-
2.1 耐震・免震・制震・制振				3.0	0.50	-
1 耐震性(建物のこわれにくさ)	防災	⑬耐震・免震		3.0	0.80	-
2 免震・制震・制振性能	防災	⑬耐震・免震		3.0	0.20	-
2.2 部品・部材の耐用年数				3.5	0.30	-
1 躯体材料の耐用年数	防災	⑭部品・部材の耐用年数向上		3.0	0.20	-
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔	防災	⑭部品・部材の耐用年数向上		3.0	0.20	-
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔	防災	⑭部品・部材の耐用年数向上		4.0	0.10	-
4 空調換気ダクトの更新必要間隔	防災	⑭部品・部材の耐用年数向上		3.0	0.10	-
5 空調・給排水配管の更新必要間隔	防災	⑭部品・部材の耐用年数向上		5.0	0.20	-
6 主要設備機器の更新必要間隔	防災	⑭部品・部材の耐用年数向上		3.0	0.20	-
2.4 信頼性				2.0	0.20	-
1 空調・換気設備	防災	⑮信頼性		3.0	0.20	-
2 給排水・衛生設備	防災	⑮信頼性		2.0	0.20	-
3 電気設備	防災	⑮信頼性		1.0	0.20	-
4 機械・配管支持方法	防災	⑮信頼性		3.0	0.20	-
5 通信・情報設備	防災	⑮信頼性		1.0	0.20	-
3 対応性・更新性				3.0	0.30	3.0
3.1 空間のゆとり				3.0	0.12	3.0
1 階高のゆとり				3.0	0.60	3.0
2 空間の形状・自由さ				3.0	0.40	3.0
3.2 荷重のゆとり				3.0	0.12	3.0

3.3	設備の更新性			3.0	0.76			
	1	空調配管の更新性		3.0	0.20			
	2	給排水管の更新性		3.0	0.20			
	3	電気配線の更新性		3.0	0.10			
	4	通信配線の更新性		3.0	0.10			
	5	設備機器の更新性		3.0	0.20			
	6	バックアップスペースの確保		3.0	0.20			
Q3 室外環境(敷地内)			-	0.30			1.3	
1	生物環境の保全と創出	地域・まちづくり	⑩生物環境の保全と創出	1.0	0.30			1.0
2	まちなみ・景観への配慮	地域・まちづくり	⑨まちなみ・景観への配慮	1.0	0.40			1.0
3	地域性・アメニティへの配慮			2.0	0.30			2.0
	3.1	地域性への配慮、快適性の向上	地域・まちづくり	⑳地域性への配慮	3.0	0.50		
	3.2	敷地内温熱環境の向上	快適・働きやすさ	⑭敷地内温熱環境の向上	1.0	0.50		
LR 建築物の環境負荷低減性				-	-			2.8
LR1 エネルギー				-	0.40			2.7
1	建物外皮の熱負荷抑制	省エネルギー性能	①建物の熱負荷抑制	2.6	0.20			2.6
2	自然エネルギー利用	省エネルギー性能	②自然エネルギー利用	3.3	0.10			3.3
3	設備システムの高効率化			2.5	0.50			2.5
	集合住宅以外の評価	省エネルギー性能	③設備システムの高効率化	1.0	0.40			-
	集合住宅の評価	省エネルギー性能	③設備システムの高効率化	3.5	0.60			-
4	効率的運用			3.0	0.20			3.0
	集合住宅以外の評価			3.0	0.40			-
	4.1	モニタリング	省エネルギー性能	④効率的運用	3.0	0.50		-
	4.2	運用管理体制	省エネルギー性能	④効率的運用	3.0	0.50		-
	集合住宅の評価			3.0	0.60			-
	4.1	モニタリング	省エネルギー性能	④効率的運用	3.0	0.50		-
	4.2	運用管理体制	省エネルギー性能	④効率的運用	3.0	0.50		-
LR2 資源・マテリアル				-	0.30			2.9
1	水資源保護			3.0	0.20			3.0
	1.1	節水		3.0	0.40			-
	1.2	雨水利用・雑排水等の利用		3.0	0.60			-
	1	雨水利用システム導入の有無		3.0	0.70			-
	2	雑排水等利用システム導入の有無		3.0	0.30			-
2	非再生性資源の使用量削減			3.1	0.60			3.1
	2.1	材料使用量の削減		2.0	0.10			-
	2.2	既存建築躯体等の継続使用		3.0	0.20			-
	2.3	躯体材料におけるリサイクル材の使用		3.0	0.20			-
	2.4	躯体材料以外におけるリサイクル材の使用		3.0	0.20			-
	2.5	持続可能な森林から産出された木材		3.0	0.10			-
	2.6	部材の再利用可能性向上への取組み		4.0	0.20			-
3	汚染物質含有材料の使用回避			2.6	0.20			2.6
	3.1	有害物質を含まない材料の使用		3.0	0.30			-
	3.2	フロン・ハロンの回避		2.5	0.70			-
	1	消火剤		-	-			-
	2	発泡剤(断熱材等)		2.0	0.50			-
	3	冷媒		3.0	0.50			-
LR3 敷地外環境				-	0.30			2.7
1	地球温暖化への配慮			3.0	0.33			3.0
2	地域環境への配慮			2.3	0.33			2.3
	2.1	大気汚染防止		3.0	0.25			-
	2.2	温熱環境悪化の改善		2.0	0.50			-
	2.3	地域インフラへの負荷抑制		2.2	0.25			-
	1	雨水排水負荷低減		3.0	0.25			-
	2	汚水処理負荷抑制		3.0	0.25			-
	3	交通負荷抑制		2.0	0.25			-
	4	廃棄物処理負荷抑制		1.0	0.25			-
3	周辺環境への配慮			3.0	0.33			3.0
	3.1	騒音・振動・悪臭の防止		-	-			-
	1	騒音		-	-			-
	2	振動		-	-			-
	3	悪臭		-	-			-
	3.2	風害、砂塵、日照阻害の抑制		3.0	0.67			-
	1	風害の抑制		3.0	0.70			-
	2	砂塵の抑制		1.0	-			-
	3	日照阻害の抑制		3.0	0.30			-
	3.3	光害の抑制		3.0	0.33			-
	1	屋外照明及び屋内照明のうちに漏れる光への対策		3.0	0.70			-
	2	壁光の建物外壁による反射光(グレア)への対策		3.0	0.30			-
上記以外の重点項目					-	-	-	-
<事務所用途>					-	-	-	-
知的生産性向上への取組		快適・働きやすさ	⑬知的生産性向上への取組	-	-	-	-	-
<住宅用途>					-	-	-	-
健康と安心					-	-	-	-
	1	化学汚染物質の対策	健康・安心	⑥健康対策	3.0	-	-	-
	2	適切な換気計画	健康・安心	⑥健康対策	3.0	-	-	-
	3	結露・カビ対策	健康・安心	⑥健康対策	3.0	-	-	-
	4	犯罪に備える(共用部の防犯対策)	健康・安心	⑦防犯対策	1.0	-	-	-