

## ポイント1 火気の近くに設置していませんか？

ダメな例



例えば、隣の客席との境にビニールシート等を設置した場合に、コンロ等の火気器具から距離を離す必要があります。

## ポイント2 消防用設備等の障害になっていませんか？

ダメな例



天井とビニールシートに隙間が無い

良い例



天井とビニールシートの隙間が十分にある

- ・天井とビニールシートに隙間がないことにより、感知器が正常に作動しません。
- ・スプリンクラーヘッドも同様です。散水障害になります。

<天井についている消防設備等の一例>



ポイント3 避難の支障となっていないですか？

良い例



ビニールシート等の設置場所や素材により、避難口を示す「誘導灯」が見えにくくなることがあるので、注意してください。