

# 本牧ふ頭の上屋等指定管理者

## 平成19年度 事業報告書

横浜港ターミナル運営協会

(平成20年4月)

### 目次

1. 管理業務の実施事項の報告・・・・・・・・・・ 1～3 ページ  
    (1) 管理業務の実施事項  
    (2) 各種書類受付件数実績
2. 施設、設備等の修繕等の報告・・・・・・・・・・ 4～14 ページ
3. 収支決算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 ページ
4. 自主事業の実施状況に関する報告・・・・・・・・ 16 ページ

1. 管理業務の実施事項の報告

(1) 管理業務の実施事項

(平成19年度)

業務	内容	備考	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
施設の使用許可に関する業務	使用許可日報及び使用完了日報の帳票出力及び内容照合		回	20	21	21	21	23	18	22	21	19	19	20	20	245
"	貨物搬入出口日報の帳票出力、内容照合及び使用店社への配布		回	20	21	21	21	23	18	22	21	19	19	20	20	245
"	施設使用料調定原案書、月末在庫リストの帳票出力及び使用店社への配布		回	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
"	本船直結貨物を蔵置すべき区画の指定		回	2	2	4	2	3	4	4	4	2	4	0	5	36
"	施設の工事調整		回	6	13	8	10	14	18	16	10	13	11	14	15	148
施設の維持管理に関する業務	施設の小破修繕		件	6	13	13	15	12	12	12	14	13	18	12	13	153
"	平日の毎日管理対象施設を巡回し、施設の状態や使用状況等を把握します。		回	86	90	90	90	98	78	94	90	82	82	86	86	1,052
"	上屋等の施設の鍵の貸し出し。		回	10	13	11	8	4	28	8	9	8	13	34	45	191
"	施設の火災警備備 (火災報知器発報の対応)		回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"	ふ頭事務所執務時間外の対応 (ふ頭構内巡回)		回	114	117	116	118	120	113	119	114	123	116	111	118	1,399
施設の運営に関する業務(清掃業務)	ふ頭内清掃業務を基本協定書の別紙4仕様書の記載内容のとおり実施		日	20	21	21	21	23	18	22	21	19	19	20	20	245
施設の運営に関する業務(警備業務)	A、B突堤門衛業務、A突堤誘導業務を基本協定書の別紙4仕様書の記載内容のとおり実施		日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

(2) 各種書類受付件数実績

(ア) 総受付件数

(平成19年度)

	在来貨物搬入届	在来貨物搬出届	上屋・荷さばき地使用許可申請書	上屋・荷さばき地使用完了届	受付総合計	貨物搬入取扱トン数実績(受付トン数)	貨物搬出取扱トン数実績(受付トン数)
4月	12,192	12,325	172	0	24,689	95,770	100,042
5月	12,623	12,519	173	1	25,316	104,376	101,137
6月	12,368	12,334	176	1	24,879	102,247	100,972
7月	13,090	13,085	172	2	26,349	103,448	99,327
8月	12,512	12,495	172	3	25,182	99,127	101,833
9月	12,052	11,611	177	0	23,840	94,657	92,158
10月	13,906	14,564	194	6	28,670	105,035	109,893
11月	13,429	12,892	184	1	26,506	94,881	93,340
12月	12,275	12,674	186	0	25,135	93,241	93,890
1月	11,398	11,337	186	3	22,924	95,222	88,884
2月	12,933	12,749	181	2	25,865	98,207	102,799
3月	13,684	12,903	181	5	26,773	108,875	101,275
計	152,462	151,488	2,154	24	306,128	1,195,086	1,185,550

(イ) 上屋・荷さばき地使用許可申請書及び使用完了届出書 電子申請比率

(平成19年度)

	使用許可申請書				
	受付件数	内FAX 受付件数	内EDI 受付件数	内通常 受付件数	電子申請 受付比率
4月	172	6	136	30	79.1%
5月	173	0	131	42	75.7%
6月	176	0	132	44	75.0%
7月	172	0	132	40	76.7%
8月	172	0	129	43	75.0%
9月	177	0	135	42	76.3%
10月	194	0	151	43	77.8%
11月	184	0	139	45	75.5%
12月	186	0	154	32	82.8%
1月	186	0	144	42	77.4%
2月	181	0	155	26	85.6%
3月	181	5	157	19	86.7%
計	2,154	11	1,695	448	78.7%

(平成19年度)

	使用完了届出書				
	受付件数	内FAX 受付件数	内EDI 受付件数	内通常 受付件数	電子申請 受付比率
4月	0	0	0	0	
5月	1	0	1	0	100.0%
6月	1	0	1	0	100.0%
7月	2	0	2	0	100.0%
8月	3	0	3	0	100.0%
9月	0	0	0	0	
10月	6	0	6	0	100.0%
11月	1	0	1	0	100.0%
12月	0	0	0	0	
1月	3	0	3	0	100.0%
2月	2	0	2	0	100.0%
3月	5	0	4	1	80.0%
計	24	0	23	1	95.8%

## (ウ) 上屋荷さばき地貨物搬入・搬出届出書 電子申請比率

(平成19年度)

在 来 貨 物 搬 入 届 出 書										
	受貨物搬入届出書		受貨物搬入届出書	電子申請受付比率			電子申請受付比率	受貨物搬入届出書		受貨物搬入届出書
	受上屋 付件数	受荷さばき地 付件数		受内FAX 付件数	受内Eメール 付件数	受内通常 付件数		受上屋 付トン数	受荷さばき地 付トン数	
4月	12,159	33	12,192	0	5,602	6,590	45.9%	91,181	4,589	95,770
5月	12,597	26	12,623	0	5,774	6,849	45.7%	98,675	5,701	104,376
6月	12,337	31	12,368	0	5,524	6,844	44.7%	95,601	6,646	102,247
7月	13,071	19	13,090	0	6,449	6,641	49.3%	97,614	5,834	103,448
8月	12,491	21	12,512	0	6,412	6,100	51.2%	92,712	6,415	99,127
9月	12,022	30	12,052	0	6,165	5,887	51.2%	90,715	3,942	94,657
10月	13,872	34	13,906	0	7,195	6,711	51.7%	98,596	6,439	105,035
11月	13,401	28	13,429	0	7,007	6,422	52.2%	91,127	3,754	94,881
12月	12,241	34	12,275	0	6,814	5,461	55.5%	87,957	5,284	93,241
1月	11,373	25	11,398	0	6,321	5,077	55.5%	88,160	7,062	95,222
2月	12,908	25	12,933	0	6,725	6,208	52.0%	95,844	2,363	98,207
3月	13,649	35	13,684	0	7,366	6,318	53.8%	101,958	6,917	108,875
計	152,121	341	152,462	0	77,354	75,108	50.7%	1,130,140	64,946	1,195,086

(平成19年度)

在 来 貨 物 搬 出 届 出 書										
	受貨物搬出届出書		受貨物搬出届出書	電子申請受付比率			電子申請受付比率	受貨物搬出届出書		受貨物搬出届出書
	受上屋 付件数	受荷さばき地 付件数		受内FAX 付件数	受内Eメール 付件数	受内通常 付件数		受上屋 付トン数	受荷さばき地 付トン数	
4月	12,294	31	12,325	0	5,331	6,994	43.3%	94,422	5,620	100,042
5月	12,488	31	12,519	0	6,193	6,326	49.5%	97,067	4,070	101,137
6月	12,305	29	12,334	0	5,331	7,003	43.2%	95,538	5,434	100,972
7月	13,063	22	13,085	0	6,443	6,642	49.2%	93,218	6,109	99,327
8月	12,475	20	12,495	0	6,672	5,823	53.4%	94,734	7,099	101,833
9月	11,586	25	11,611	0	6,269	5,342	54.0%	86,636	5,522	92,158
10月	14,527	37	14,564	0	7,247	7,317	49.8%	103,751	6,142	109,893
11月	12,871	21	12,892	0	6,730	6,162	52.2%	89,591	3,749	93,340
12月	12,633	41	12,674	0	6,692	5,982	52.8%	87,671	6,219	93,890
1月	11,315	22	11,337	0	6,765	4,572	59.7%	84,970	3,914	88,884
2月	12,719	30	12,749	0	6,465	6,284	50.7%	96,332	6,467	102,799
3月	12,870	33	12,903	0	7,191	5,712	55.7%	96,171	5,104	101,275
計	151,146	342	151,488	0	77,329	74,159	51.0%	1,120,101	65,449	1,185,550

## 2. 施設、設備等の修繕等の報告

(平成19年度)

受付 No	日付	上屋 No	施設名	件名	内容	処置(対応)	作業原因	施行(業)者 又は購入先	金額	工事 種別	その他 (経過等)
1	4月5日	A-1	上屋付属休憩室	ドア蝶番調整	1階休憩室・ホール間 ドア開閉に不具合あり	蝶番ねじ穴を調整し 蝶番を正常にした	老朽化	協会職員	¥0	建築	
2	4月6日	LFS	上屋前岸壁	船舶給水回路 の調査	蛍光灯不点	船舶給水回路の調査	スイッチ切れ	協会職員	¥0	電気	
3	4月13日	B-2	上屋付属便所	管球交換作業	蛍光灯不点	20w蛍光管1本取替	寿命	協会職員	¥100	電気	
4	4月18日	B-9	上屋軒	管球交換作業	軒灯不点, 4番口	70wナトリウム灯取替	寿命	協会職員	¥5,300	電気	
5	4月24日	B-9	上屋庫内	管球交換作業	庫内灯不点	220wナトリウム灯取替	寿命	協会職員	¥6,500	電気	
6	4月28日	CFS2	上屋庫内	火災感知器交 換	火災感知器交換	作動スポット3個交換	寿命	委託業者	¥6,900	機械	
6	4月28日			火災感知器交 換	火災感知器費用4/28(6) 取替委託費用4/28(6)	取替委託費用4/28(6)	寿命	委託業者	¥15,000	機械	取替委託費用
7	5月2日	CFS1	上屋付属便所	漏水補修工事	大便器(左)漏水	シタンパルプ取替	老朽化	㈱伸栄興業所 641-5597	¥28,140	機械	
8	5月10日	B-1	上屋付属便所	管球交換作業	蛍光灯不点	40w蛍光管2本取替	寿命	協会職員	¥360	電気	
9	5月14日	B-2	上屋付属便所	管球交換作業	蛍光灯不点	20w蛍光管1本取替	寿命	協会職員	¥100	電気	
10	5月14日	B-8	上屋付属便所	ドアークロー ザー交換	ドアークローザー不調	ドアークローザー交換	老朽化	グリーンスポット 621-6307	¥25,200	建築	
11	5月16日	B-6	上屋付属便所	漏水補修工事	大便器(左)漏水	シタンパルプ取替	老朽化	㈱伸栄興業所 641-5597	¥28,140	機械	
12	5月16日	A-2	上屋庫内	管球交換作業	庫内灯不点	220wナトリウム灯取替	寿命	協会職員	¥6,500	電気	
13	5月17日	C-7	上屋付属便所	小便器詰まり 補修工事	小便器(左)詰まり	小便器を取り外し 配管掃除	老朽化	㈱伸栄興業所 641-5597	¥26,250	機械	
14	5月17日	B-4	上屋階段上	管球交換作業	蛍光灯不点	20w蛍光管2本取替	寿命	協会職員	¥200	電気	
15	5月21日	C-7	上屋庫内	管球交換作業	庫内灯不点	220wナトリウム灯取替	寿命	協会職員	¥6,500	電気	
16	5月24日	C-9	上屋軒	管球交換作業	軒灯不点, 2番口	70wナトリウム灯取替	寿命	協会職員	¥5,300	電気	
17	5月24日	B-5	上屋付属便所	漏水補修工事	便所内洗面所蛇口漏水	パッキン交換	老朽化	協会職員	¥0	機械	

18	5月29日	A-1	上屋庫内	管球交換作業	庫内灯不点	220wナトリウム灯取替	寿命	協会職員	¥6,500	電気	
19	5月31日	C-7	上屋付属便所	小便器取替	小便器(左)詰まり。配管清掃では、解消されないため	小便器交換。	老朽化	㈱伸栄興業所 641-5597	¥43,155	機械	
20	6月4日	A-1	上屋側 コンセント盤8箇所	コンセント盤 清掃	盤内部の点検清掃 漏電事故等の防止	ゴミ等の除去・清掃	安全確保	協会職員	¥0	電気	
21	6月7日	C-9	上屋2階湯沸室	管球交換作業	蛍光灯不点	20w蛍光管2本取替	寿命	協会職員	¥200	電気	
22	6月7日	C-4	上屋付属便所	管球交換作業	蛍光灯不点	20w蛍光管1本取替	寿命	協会職員	¥100	電気	
23	6月12日	B-4	上屋階段上	管球交換作業	蛍光灯不点	20w蛍光管2本取替	寿命	協会職員	¥200	電気	
24	6月14日	A-2	上屋側 コンセント盤8箇所	コンセント盤 清掃	盤内部の点検清掃 漏電事故等の防止	ゴミ等の除去・清掃	安全確保	協会職員	¥0	電気	
25	6月18日	CFS1	上屋庫内	管球交換作業	庫内灯不点	220wナトリウム灯取替	寿命	協会職員	¥6,500	電気	
26	6月18日	C-9	上屋庫内	管球交換作業	庫内灯不点	220wナトリウム灯取替	寿命	協会職員	¥6,500	電気	
27	6月20日	A-1	上屋エプロン側 投光器	制御回路の点 検・調整	制御回路の点検・調整	タイマー調整等	時間がずれて いたため	協会職員	¥0	機械	
27	6月20日	A-2	上屋エプロン側 投光器	制御回路の点 検・調整	制御回路の点検・調整	タイマー調整等	時間がずれて いたため	協会職員	¥0	機械	
27	6月20日	A-3	上屋エプロン側 投光器	制御回路の点 検・調整	制御回路の点検・調整	タイマー調整等	時間がずれて いたため	協会職員	¥0	機械	
28	6月21日	C休憩 室	C突堤休憩室	管球交換作業	蛍光灯不点	40w蛍光管2本取替	寿命	協会職員	¥360	電気	
29	6月21日	A-1	上屋浄化槽	浄化槽フロ ワーベルト交 換	浄化槽ワーベ ルト亀裂あ り	ワーベルトM26取替	老朽化	㈱伸栄興業所 641-5597	¥14,175	機械	浄化槽年次点検で発 見
30	6月21日	CFS2	上屋浄化槽	浄化槽内薬筒 取付	浄化槽内の薬筒無し	薬筒SK-80A取付	老朽化	㈱伸栄興業所 641-5597	¥12,810	機械	浄化槽年次点検で発 見
31	6月26日	B-1	上屋庫内	管球交換作業	庫内灯不点	220wナトリウム灯取替	寿命	協会職員	¥6,500	電気	
32	6月29日	A-2	上屋庫内	管球交換作業	庫内灯不点	220wナトリウム灯取替	寿命	修繕業者	¥6,500	電気	
32	6月29日	B-2	上屋庫内	管球交換作業	庫内灯不点	220wナトリウム灯取替	寿命	修繕業者	¥6,500	電気	

32	6月29日	LFS	上屋庫内	管球交換作業	庫内灯不点	220wナトリウム灯取替 (2個)	寿命	修繕業者	¥13,000	電気
32	6月29日	LFS	上屋庫内	安定器取替	特殊安定器不良	安定器取替	寿命	修繕業者	¥17,000	電気
32	6月29日			取替作業費用6/29(32)	取替作業費用6/29(32)	取替作業費用6/29(32)		修繕業者	¥65,940	電気
33	7月4日	A-2	上屋庫内	管球交換作業	庫内灯不点	220wナトリウム灯取替	寿命	協会職員	¥6,500	電気
34	7月5日	B-2	上屋浄化槽	蚊発生対策	浄化槽内に蚊が発生し、 蓋の隙間より出てくる。	隙間をテープで塞いだ。	環境改善	協会職員	¥0	機械
35	7月6日	A-3	上屋側 コンセント盤10箇所	コンセント盤 清掃	盤内部の点検清掃 漏電事故等の防止	ゴミ等の除去・清掃	安全確保	協会職員	¥0	電気
36	7月11日	B-1	上屋側 コンセント盤10箇所	コンセント盤 清掃	盤内部の点検清掃 漏電事故等の防止	ゴミ等の除去・清掃	安全確保	協会職員	¥0	電気
37	7月11日	CFS1	上屋付属便所	便所詰まり補修	大便器(奥側)のハイタ ンクに異物(衣類)が混 入され洗浄水が出ない。	異物を除去し、正常な 状態にした。	原因者不明 によるいた ずら?	協会職員	¥0	機械
38	7月13日	B-4	上屋軒	管球交換作業	軒灯不点,3番口	70wナトリウム灯取替	寿命	協会職員	¥5,300	電気
39	7月13日	B-8	上屋軒	管球交換作業	軒灯不点,10番口	70wナトリウム灯取替	寿命	協会職員	¥5,300	電気
40	7月14日	C基部 休憩室	浄化槽	浄化槽 ブロワー配管改善 ブロワー配管(散気管) が折損(点検(5月分) により発見)	地上に 変更に改善。	地中埋設配管を地上に 変更し改善。	経年のため	㈱伸栄興業所 641-5597	¥76,266	機械
41	7月19日	CFS2	部分停電復旧	上屋事務所コ ンセント	一部コンセント停電	状況調査・把握、復旧 した。	過負荷	協会職員	¥0	機械
42	7月20日	A-3	上屋庫内	管球交換作業	庫内灯不点	220wナトリウム灯取替	寿命	協会職員	¥6,500	電気
43	7月23日	B-2	上屋庫内	管球交換作業	くぐり戸誘導灯不点	10w蛍光管4本取替	寿命	協会職員	¥100	電気
43	7月23日	B-2	上屋庫内	管球交換作業	庫内灯不点	グローランプ取替	寿命	協会職員	¥50	電気
44	7月24日	B-8	上屋付属便所	トアフロアサ ー調整 工事	トアフロアサ ー不良 (事務所側)	トアフロアサ ー調整 (固定しているビス等)	老朽化	グリーンボ ット 621-6307	¥8,400	建築
45	7月24日	B-5	上屋1階休憩室 入口トア(海側)	トアフロアサ ー調整 工事	トアフロアサ ー不良	トアフロアサ ー微調整	老朽化	グリーンボ ット 621-6307	¥0	建築
46	7月26日	A-2	上屋庫内	管球交換作業	庫内灯不点	360wナトリウム灯取替	寿命	協会職員	¥7,000	電気

施設課、ふ頭事務所  
へは調整済み。  
詳細は設備点検報告

47	7月31日	B-4	上屋根包作業用分電盤	分電盤点検	分電盤内にはこり・木くず等が溜まっている。	使用者に対し分電盤内を清掃するように指導した。	安全確保	日本国際輸送㈱	¥0	電気	
47	7月31日	B-5	上屋根包作業用分電盤	分電盤点検	分電盤内にはこり・木くず等が溜まっている。	使用者に対し分電盤内を清掃するように指導した。	安全確保	丸全昭和運輸㈱	¥0	電気	
18	8月3日	C-3	上屋付属便所	管球交換作業	白熱灯不点	60w電球1個取替	寿命	協会職員	¥100	電気	
49	8月6日	LFS	上屋付属便所	漏水補修	大便器(奥側)パイプのゆるみ。	配管調整	経年のため	協会職員	¥0	機械	
50	8月7日	B-3	上屋付属便所	管球交換作業	蛍光灯不点	40w蛍光管1本取替	寿命	協会職員	¥180	電気	
51	8月9日	B-6	上屋付属休憩室	空調機ドレン管清掃	空調機ドレン管が詰まり、水が室内へ。	ドレン管を清掃し、正常な状態にした。	経年のため	協会職員	¥0	機械	
52	8月10日	A-2	ポンプ室	消火栓ポンプ不良	原因調査(フート弁?)	9月に工事予定	経年のため	修繕業者	¥10,000	機械	今回は異常が見られず。今後調査を継続する。
52	8月10日	LFS	ポンプ室	消火栓ポンプ不良	原因調査(フート弁?)		経年のため	修繕業者	¥10,000	機械	
53	8月15日	B-5	上屋庫内	管球交換作業	庫内灯不点	220wナトリウム灯取替及び2個増補	寿命	協会職員	¥6,500	電気	
54	8月16日	C-3	上屋内区画線	区画線引(応急)	区画線が消えている。	道具一式を購入し、日新が線を引いた。	経年のため	HOME'S 628-6200	¥3,294	建築	港湾局又は神奈川県海鉄道で施工予定
55	8月22日	B-2	上屋付属休憩室	水道蛇口部品交換	水道の蛇口不具合。	スピンドル交換	寿命	HOME'S 628-6200	¥750	電気	2個購入 1個予備
56	8月23日	B-4	上屋付属休憩室	管球交換作業	蛍光灯不点	40w蛍光管2本取替	寿命	協会職員	¥360	電気	
57	8月27日	C-4	上屋付属便所	管球交換作業	白熱灯不点	60w電球1個取替	寿命	協会職員	¥100	電気	
57	8月27日	C-4	1階出入口	管球交換作業	蛍光灯不点	20w蛍光管2本取替	寿命	協会職員	¥200	電気	
58	8月28日	A-1	上屋庫内	管球交換作業	庫内灯不点	220wナトリウム灯2個取替	寿命	協会職員	¥13,000	電気	
59	8月28日	B-7	上屋付属休憩室	空調機ドレン管清掃	空調機ドレン管が詰まり、水が室内へ。	ドレン管を清掃し、正常な状態にした。	経年のため	協会職員	¥0	機械	
60	9月4日	B-2	上屋付属休憩室	管球交換作業	蛍光灯不点	40w蛍光管2本取替	寿命	協会職員	¥360	電気	
60	9月4日	B-7	上屋付属便所	管球交換作業	蛍光灯不点	40w蛍光管1本取替	寿命	協会職員	¥180	電気	
60	9月4日	C-7	上屋付属休憩室	管球交換作業	蛍光灯不点	40w蛍光管4本取替	寿命	協会職員	¥720	電気	



61	9月7日	A-2	ポンプ室	消火栓ポンプ不良	フート弁、ボールドアップ	フート弁、ボールドアップ不良	フート弁、ボールドアップ調整等 ボールドアップ調整等	経年のため	修繕業者	¥231,000	機械	
62	9月10日	A-1	上屋軒	管球交換作業	軒灯不点, 7番口	軒灯不点, 7番口	70wナトリウム灯取替	寿命	協会職員	¥5,300	電気	
63	9月11日	B-6	上屋軒	管球交換作業	軒灯不点, 2番口	軒灯不点, 2番口	70wナトリウム灯取替	寿命	協会職員	¥5,300	電気	
63	9月11日	B-2	上屋軒	管球交換作業	軒灯不点, 10番口	軒灯不点, 10番口	70wナトリウム灯取替	寿命	協会職員	¥5,300	電気	
64	9月12日	B-6	上屋付属休憩室	空調機補修	ドレン水の室内流出	ドレン水の室内流出	メーカーにて調整	取付ミス	メーカー業者	¥0	機械	
65	9月15日	B-2	上屋側コンセント盤 11箇所等	コンセント盤等 清掃	盤内部の点検清掃 漏電事故等の防止	盤内部の点検清掃 漏電事故等の防止	ゴミ等の除去・清掃	安全確保	協会職員	¥0	電気	
66	9月18日	B-3	上屋側コンセント盤 10箇所等	コンセント盤等 清掃	盤内部の点検清掃 漏電事故等の防止	盤内部の点検清掃 漏電事故等の防止	ゴミ等の除去・清掃	安全確保	協会職員	¥0	電気	
67	9月19日	CFS1	上屋庫内	管球交換作業	庫内灯不点	庫内灯不点	220wナトリウム灯取替	寿命	協会職員	¥6,500	電気	
68	9月19日	B-3	上屋付属便所	パワードリフト 交換	大便器パワードリフト破損	大便器パワードリフト破損	パワードリフト交換	不明	協会職員	¥0	機械	協会ストックの物を使用
69	9月25日	B-4	上屋側コンセント盤 等	コンセント盤等 清掃	盤内部の点検清掃 漏電事故等の防止	盤内部の点検清掃 漏電事故等の防止	ゴミ等の除去・清掃	安全確保	協会職員	¥0	電気	
70	9月26日	B-5	上屋2階事務室内	管球交換作業	パイロットランプ不点	パイロットランプ不点	パイロットランプ交換	寿命	協会職員	¥30	電気	
70	9月26日	CFS2	上屋付属休憩室	管球交換作業	蛍光灯不点	蛍光灯不点	40w蛍光管6本取替	寿命	協会職員	¥1,080	電気	
71	9月28日	B-9	上屋付属便所	管球交換作業	蛍光灯不点	蛍光灯不点	40w蛍光管1本取替	寿命	協会職員	¥180	電気	
72	10月1日	CFS1	上屋庫内	管球交換作業	庫内灯不点	庫内灯不点	220wナトリウム灯取替	寿命	協会職員	¥6,500	電気	
73	10月9日	B-4	上屋側 コンセント盤10箇所	コンセント盤 清掃	盤内部の点検清掃 漏電事故等の防止	盤内部の点検清掃 漏電事故等の防止	ゴミ等の除去・清掃	安全確保	協会職員	¥0	電気	
74	10月10日	B-1	上屋付属休憩室	管球交換作業	蛍光灯不点	蛍光灯不点	40w蛍光管2本取替	寿命	協会職員	¥360	電気	
75	10月16日	LFS	上屋庫内	消火器補充	消火器の確認等	消火器の確認等	協会予備品の消火器1 本補充	紛失のため	協会職員	¥0	機械	消防設備点検時(9月) の不良箇所の修繕
75	10月16日	CFS1	上屋庫内	消火器補充	消火器の確認等	消火器の確認等	協会予備品の消火器1 本補充	紛失のため	協会職員	¥0	機械	消防設備点検時(9月) の不良箇所の修繕
76	10月17日	B-1	上屋付属休憩室	管球交換作業	蛍光灯不点	蛍光灯不点	40w蛍光管2本取替	寿命	協会職員	¥360	電気	
77	10月18日	B-9	上屋付属休憩室 の排水溝	排水溝詰まり 補修	休憩室からの排水溝が詰 まり支障を来している	休憩室からの排水溝が詰 まり支障を来している	管を清掃し詰まりを 除去した	経年のため	協会職員	¥0	機械	
78	10月19日	C-4	上屋庫内	電源調整	コンセント回路の過負荷	コンセント回路からの引出し	予備回路からの引出し	回路不備	協会職員	¥0	電気	

79	10月22日	B-5	上屋側 コンテナ9箇所	コンテナ清掃	盤内部の点検清掃 漏電事故等の防止	ゴミ等の除去・清掃	安全確保	協会職員	¥0	電気	
80	10月24日	B-2	上屋事務所階段 入口(海側)	管球交換作業	蛍光灯不点	20w蛍光管1本取替	寿命	協会職員	¥100	電気	
81	10月25日	C-4	上屋付属休憩室	管球交換作業	蛍光灯不点	40w蛍光管5本取替	寿命	協会職員	¥900	電気	
82	10月25日	B-4	上屋梱包作業用 分電盤	分電盤点検	分電盤内にはこり・木く ず等が溜まっている。	使用者に対し分電盤内 を清掃するように指導 した。	使用者に対し分電盤内 を清掃するように指導 した。	上屋使用者 (丸全昭和運輸)	¥0	電気	
83	10月30日	B-9	上屋付属便所	排水溝詰まり 補修	便所床排水溝つまり	排水トラップ交換	経年のため	㈱伸栄興業所 641-5597	¥19,425	機械	
84	11月6日	B-7	上屋庫内	管球交換作業	リアクランプ(投光器)不 点	300w電球1個取替	寿命	協会職員	¥1,350	電気	
85	11月9日	B-8	上屋付属便所	管球交換作業	蛍光灯不点	40w蛍光1本取替	寿命	協会職員	¥180	電気	
85	11月9日	B-8	上屋付属休憩室	管球交換作業	蛍光灯不点	40w蛍光3本取替	寿命	協会職員	¥720	電気	
86	11月9日	B-2	上屋事務所階段 入口(山側)	管球交換作業	蛍光灯不点	20w蛍光管1本取替	寿命	協会職員	¥100	電気	
87	11月10日	CFS2	上屋庫内	消防設備修繕	火災報知器不良	感知器3個取替(天井)	寿命	修繕業者	¥40,000	機械	消防設備点検時(9月) の不良箇所の修繕
88	11月15日	B-6	上屋軒	管球交換作業	軒灯不点, 2番, 北口	70wナトリウム灯2個取 替	寿命	協会職員	¥10,600	電気	
89	11月15日	A-1	上屋軒	管球交換作業	軒灯不点, 5番口	70wナトリウム灯1個取 替	寿命	協会職員	¥5,300	電気	安定器不良 後日修繕予定
90	11月15日	A-3	上屋消火貯水槽	消防設備修繕	貯水槽給水装置不良	ボールタップ一式新替	腐食・寿命	修繕業者	¥70,000	機械	消防設備点検時(9月) の不良箇所の修繕
91	11月15日	B-1	上屋事務所内 火災受信機	消防設備修繕	受信機バッテリー不良	バッテリー新替	寿命	修繕業者	¥30,000	機械	消防設備点検時(9月) の不良箇所の修繕
92	11月16日	A-2	上屋付属便所	便所詰まり補 修	大便器洗浄水詰まり	ボールタップ修理	経年のため	伸栄興業所	¥8,400	機械	
93	11月19日	A-1	上屋庫内	管球交換作業	庫内灯不点	220wナトリウム灯1個取替	寿命	協会職員	¥6,500	電気	
94	11月20日	B-2	上屋付属休憩室	管球交換作業	蛍光灯不点	40w蛍光1本取替	寿命	協会職員	¥180	電気	

95	11月20日	B-7	上屋事務所	ト7錠前交換	2階事務室正面 鍵の施錠に支障を来す	ト7錠前一式交換	寿命	グリーンソフト	¥13,860	建築	
96	11月22日	B-6	上屋側 コンセント盤12箇所	コンセント盤 清掃	盤内部の点検清掃 漏電事故等の防止	ゴミ等の除去・清掃	安全確保	協会職員	¥0	電気	
97	11月27日	B-7	上屋側 コンセント盤12箇所	コンセント盤 清掃	盤内部の点検清掃 漏電事故等の防止	ゴミ等の除去・清掃	安全確保	協会職員	¥0	電気	
98	12月5日	A-3	上屋貴重品庫	管球交換作業	蛍光灯不点	40w蛍光2本取替	寿命	協会職員	¥360	電気	
99	12月6日	B-8	上屋側 コンセント盤12箇所	コンセント盤 清掃	盤内部の点検清掃 漏電事故等の防止	ゴミ等の除去・清掃	安全確保	協会職員	¥0	電気	
100	12月10日	B-8	上屋庫内	管球交換作業	庫内灯不点	220wトリウム灯1個取替	寿命	協会職員	¥6,500	電気	
101	12月11日	A-1	上屋庫内	管球等交換作 業	220w用安定器不良	220w安定器1台取替	寿命	修繕業者	¥6,500	電気	
101	12月11日	A-1	上屋軒	管球等交換作 業	70w用安定器不良	70w安定器1台取替	寿命	修繕業者	¥6,000	電気	
101	12月11日	B-2	上屋庫内	管球等交換作 業	庫内灯不点	220wトリウム灯1個取替	寿命	修繕業者	¥6,500	電気	
101	12月11日	CFS2	上屋庫内	管球等交換作 業	庫内照明器具破損	庫内照明器具1台取替	寿命	修繕業者	¥6,500	電気	
101	12月11日	CFS2	上屋庫内	管球等交換作 業	庫内灯不点	220wトリウム灯1個取替	寿命	修繕業者	¥6,500	電気	
101	12月11日			管球等交換作 業	修繕作業費12/11(101)	修繕作業費12/11(101)		修繕業者	¥49,065	電気	修繕作業費用
102	12月12日	B-1	上屋軒	管球交換作業	軒灯不点	70wトリウム灯1個取替	寿命	協会職員	¥5,300	電気	
102	12月5日	B-2	上屋軒	管球交換作業	軒灯不点	70wトリウム灯1個取替	寿命	協会職員	¥5,300	電気	
103	12月13日	C-7	上屋庫内	管球交換作業	庫内灯不点	220wトリウム灯1個取替	寿命	協会職員	¥6,500	電気	
104	12月17日	CFS1	上屋付属便所	水道蛇口交換 工事	手洗い場水道蛇口不良	水道蛇口1個交換	経年	仲栄興業所	¥29,925	機械	
105	12月18日	B-7	上屋庫内	管球交換作業	庫内灯不点	220wトリウム灯1個取替	寿命	協会職員	¥6,500	電気	
106	12月19日	B-9	上屋消火栓設備	消火栓設備修 繕	消火栓ホース不良	消火栓ホース3本取替	寿命	修繕業者	¥66,000	機械	消防設備点検時(9月) の不良箇所の修繕
106	12月19日	C-5	上屋消火栓設備	消火栓設備修 繕	消火栓ホース不良	消火栓ホース7本取替	寿命	修繕業者	¥154,000	機械	消防設備点検時(9月) の不良箇所の修繕
107	12月19日	CFS1	上屋消火栓設備	消火栓設備修 繕	ホース架けの紛失	新ホース架け	紛失のため	修繕業者	¥12,000	機械	消防設備点検時(9月) の不良箇所の修繕
108	12月21日	B-9	上屋側 コンセント盤13箇所	コンセント盤 清掃	盤内部の点検清掃 漏電事故等の防止	ゴミ等の除去・清掃	安全確保	協会職員	¥0	電気	

109	12月26日	LFS	上屋庫内	管球交換作業	庫内灯不点	220wナトリウム灯1個取替	寿命	協会職員	¥6,500	電気	
110	12月27日	CFS2	上屋庫内	管球交換作業	庫内灯不点	220wナトリウム灯1個取替	寿命	協会職員	¥6,500	電気	
111	1月4日	B-3	上屋付属休憩室	管球交換作業	蛍光灯不点	40w蛍光管1本取替	寿命	協会職員	¥180	電気	
111	1月4日	B-3	上屋付属休憩室	管球交換作業	蛍光灯不点	40w蛍光管2本取替	寿命	協会職員	¥360	電気	
111	1月4日	B-4	上屋付属休憩室	管球交換作業	蛍光灯不点	40w蛍光管2本取替	寿命	協会職員	¥360	電気	
112	1月4日	B-4	上屋事務室用分電盤	遮断器交換作業	過負似で遮断のため	遮断器2個取り替え	容量不足	協会職員	¥0	電気	遮断器は港湾局支給
113	1月8日	C-5	上屋側コンセント盤6箇所	コンセント盤清掃	盤内部の点検清掃漏電事故等の防止	ゴミ等の除去・清掃	安全確保	協会職員	¥0	電気	
114	1月9日	B-6	上屋付属休憩室	トリアクローサー交換工事	経年劣化によるトリアクローサー不調	トリアクローサー交換、トリア調整	経年のため	グリーンソフト	¥22,470	建築	
115	1月10日	A-3	上屋庫内	管球交換作業	庫内灯不点	220wナトリウム灯1個取替	寿命	協会職員	¥6,500	電気	
116	1月15日	B-4	上屋付属休憩室	管球交換作業	蛍光灯不点	40w蛍光管2本取替	寿命	協会職員	¥360	電気	
117	1月15日	B-2	上屋共用給湯室給湯器	給湯器修繕工事	給湯器タイマー不良	メーカーにてタイマー取替	寿命	メーカー	¥36,960	機械	
118	1月17日	B-3	上屋軒	管球交換作業	軒灯不点,4番口	70wナトリウム灯1個取替	寿命	協会職員	¥5,300	電気	
119	1月17日	B-7	上屋付属休憩室前	管球交換作業	ナトリウム灯不点,休憩室前	70wナトリウム灯1個取替	寿命	協会職員	¥5,300	電気	
119	1月17日	B-7	上屋事務室前	管球交換作業	ナトリウム灯不点,休憩室前	70wナトリウム灯1個取替	寿命	協会職員	¥5,300	電気	
120	1月21日	B-4	上屋付属給湯室	管球交換作業	蛍光灯不点	20w蛍光管1本取替	寿命	協会職員	¥100	電気	
121	1月22日	C-9	上屋前面照明	照明操作回路修繕	マグネットsw.不良	マグネットスイッチ1個取替	接触し固着	協会職員	¥0	電気	
122	1月24日	A-3	上屋軒	管球交換作業	軒灯不点,北口	70wナトリウム灯1個取替	寿命	修繕業者	¥5,300	電気	
122	1月24日	B-3	上屋付属休憩室前	管球交換作業	ナトリウム灯不点,休憩室前	70wナトリウム灯1個取替	寿命	修繕業者	¥5,300	電気	
122	1月24日	B-3	上屋付属休憩室前	管球交換作業	安定器不良	70w安定器1台取替	寿命	修繕業者	¥5,300	電気	

122	1月24日	B-3	上屋付属休憩室	管球交換作業	蛍光灯不点	40w蛍光管2本取替	寿命	修繕業者	¥360	電気
122	1月24日	B-3	上屋付属休憩室	管球交換作業	安定器不良	40w2灯用安定器1台取替	寿命	修繕業者	¥5,000	機械
122	1月24日	B-7	上屋庫内	管球交換作業	安定器不良	220w安定器1台取替	寿命	修繕業者	¥5,300	電気
122	1月24日			管球等交換作業	修繕作業費1/24(122)	修繕作業費1/24(122)		修繕業者	¥65,000	電気 ※修繕作業費用
123	1月28日	C-5	上屋前面照明	照明操作回路修繕	マグネットsw.補充	マグネットスイッチ1個取付	流用のため	協会職員	¥5,500	電気
124	1月29日	CFS1	上屋庫内	管球交換作業	庫内灯不点	220wトリカム灯1個取替	寿命	協会職員	¥6,500	電気
125	1月29日	CFS1	上屋消火栓	消火栓修繕工事	ホース架け紛失	新ホース架け取り付け	紛失のため	修繕業者	¥12,000	機械
126	1月30日	C-7	上屋側コンソール盤7箇所	コンソール盤修理	盤内部の点検清掃漏電事故等の防止	ゴミ等の除去・清掃	安全確保	協会職員	¥0	電気
127	1月30日	CFS2	上屋付属休憩室	ガラス交換工事	ガラス2枚破損	ガラス2枚の新替	経年のため	グリーンソフト	¥36,750	建築
128	1月31日	LFS	上屋付属休憩室	水栓補修工事	水栓不調	混合水栓用スロットル他交換	経年のため	伸栄興業所	¥20,496	電気
129	2月1日	A-2	上屋付属便所	小便器詰まり補修	小便器(左)が詰まっている	詰まりの除去	経年のため	協会職員	¥0	機械
130	2月3日		上屋	絶縁抵抗測定盤等の年次点検	絶縁抵抗測定盤等の年次点検	特に異常なし	電気設備保安規程	委託業者	¥184,800	電気 C-3,4を除く全上屋
131	2月6日	B-3	上屋庫内	管球交換作業	庫内灯不点	220wトリカム灯1個取替	寿命	協会職員	¥6,500	電気
132	2月6日	B-6	上屋付属便所	小便器詰まり補修	小便器(一番左)が詰まっている	詰まりの除去	経年のため	協会職員	¥0	機械
133	2月7日	B-4	上屋くぐり戸	扉開閉調整	上屋くぐり戸の開閉が不調	ビス、枠等調整	経年のため	協会職員	¥0	建築
134	2月7日	C-9	上屋側コンソール盤7箇所	コンソール盤修理	盤内部の点検清掃漏電事故等の防止	ゴミ等の除去・清掃	安全確保	協会職員	¥0	電気
135	2月12日	A-1	上屋付属便所	管球交換作業	蛍光灯不点	40w蛍光管2本取替	寿命	修繕業者	¥360	電気
136	2月15日		上屋付属休憩室	空調機調査	18カ所の臨時調査(15日,18日)	メーカーの保守点検を要する	寿命	協会職員他	¥6,000	電気
137	2月18日	C-5	湯沸かし室	給湯器修繕	局設置の湯沸器が老朽化しているので、直してほしいとの社要望あり	メーカーによる交換修繕	経年のため	日本仕ツク	¥195,300	機械
138	2月20日	LFS	上屋側コンソール盤12箇所	コンソール盤修理	盤内部の点検清掃漏電事故等の防止	ゴミ等の除去・清掃	安全確保	協会職員	¥0	電気

139	2月28日	B-4	上屋付属休憩室	管球等交換作業	蛍光灯不点	40w蛍光管2本取替	寿命	修繕業者	¥360	電気	
140	2月28日	A-1	上屋付属休憩室 前、階段、2階 事務室前	管球等交換作業	各蛍光灯、配管等の錆が著しい	各蛍光灯及び配管の交換	経年のため	修繕業者	¥0	電気	
140	2月28日	A-2	上屋付属休憩室 前、階段、2階 事務室前	管球等交換作業	各蛍光灯、配管等の錆が著しい	各蛍光灯及び配管の交換	経年のため	修繕業者	¥0	電気	
140	2月28日	A-3	上屋付属休憩室 前、階段、2階 事務室前	管球等交換作業	各蛍光灯、配管等の錆が著しい	各蛍光灯及び配管の交換	経年のため	修繕業者	¥0	電気	
140	2月28日	B-2	上屋付属休憩室 前、階段、2階 事務室前	管球等交換作業	修繕作業費2/28(140)	修繕作業費2/28(140)	経年のため	修繕業者	¥365,400	電気	修繕作業費用
141	3月3日	B-9	上屋庫内	管球等交換作業	庫内灯不点	220wトリウム灯1個取替	寿命	協会職員	¥6,500	電気	
142	3月5日	CFS1	上屋庫内	管球等交換作業	庫内灯不点	220wトリウム灯1個取替	寿命	協会職員	¥6,500	電気	
143	3月10日	CFS1	上屋側 コンテナ盤12箇所	漏電検出器 類 点検清掃	盤内部の点検清掃 漏電事故等の防止	ゴミ等の除去・清掃	安全確保	協会職員	¥0	電気	
144	3月12日	B-7	上屋軒	管球等交換作業	軒灯不点、食堂前	70wトリウム灯1個取替	寿命	協会職員	¥5,300	電気	
145	3月12日	B-4	上屋軒	管球等交換作業	軒灯不点、電気室前、南口	70wトリウム灯2個取替	寿命	協会職員	¥10,600	電気	
146	3月14日	CFS2	上屋側 コンテナ盤10箇所	漏電検出器 類 点検清掃	盤内部の点検清掃 漏電事故等の防止	ゴミ等の除去・清掃	安全確保	協会職員	¥0	電気	
147	3月18日	B-3	上屋庫内	管球等交換作業	庫内灯不点	220wトリウム灯1個取替	寿命	修繕業者	¥6,500	電気	
147	3月18日	B-4	上屋軒	管球等交換作業	安定器不良、南口	70wトリウム灯1個取替	寿命	修繕業者	¥6,000	電気	
147	3月18日	CFS1	上屋庫内	管球等交換作業	庫内灯不点	220wトリウム灯1個取替	寿命	修繕業者	¥6,500	電気	
147	3月18日	CFS1	上屋庫内	管球等交換作業	安定器不良	220w安定器1台取替	寿命	修繕業者	¥6,500	電気	
147	3月18日	LFS	上屋	不良箇所修繕	不使用開閉器箱調査	不要物のため撤去	経年のため	修繕業者	¥0	電気	
147	3月18日	A突堤	A突堤上屋	不良箇所修繕	自動点滅器の新替	不良点滅器7カ所取替	経年のため	修繕業者	¥0	電気	
147	3月18日		管球等交換作業	管球等交換作業	修繕作業費3/18(147)	修繕作業費3/18(147)		修繕業者	¥153,200	電気	修繕作業費用
148	3月18日	CFS1	上屋庫内	消防設備修繕	火災感知器の不動作	不動作感知器6カ所取替	経年のため	委託業者	¥46,500	機械	

148	3月18日	CFS2	上屋庫内	消防設備修繕	火災感知器の不動作	不動作感知器6カ所取替	経年のため	委託業者	¥46,500	機械
149	3月21日	A-2	上屋浄化槽	浄化槽交換	A-2南のブロワー能力低下 年次点検(2月)で発見	ブロワー交換	経年のため	伸栄興業所	¥55,335	機械
149	3月21日	LFS	上屋浄化槽	浄化槽交換	ブロワー能力低下 年次点検(2月)で発見	ブロワー交換	経年のため	伸栄興業所	¥98,490	機械
150	3月21日	B-4	上屋付属便所	排水溝詰まり 補修	便所床の排水溝が詰まり、 支障を来している。	詰まりを除去した	経年のため	協会職員	¥0	機械
151	3月24日	B-4	上屋付属便所	管球等交換 作業	蛍光灯不点	40w蛍光1本取替	寿命	協会職員	¥180	電気
151	3月24日	B-4	上屋付属休憩室	管球等交換 作業	蛍光灯不点	40w蛍光1本取替	寿命	協会職員	¥180	電気
151	3月24日	C-4	上屋付属休憩室	管球等交換 作業	蛍光灯不点	40w蛍光1本取替	寿命	協会職員	¥180	電気
152	3月29日	B-5	上屋付属休憩室	アルミドア補修 工事	ドアの開閉に支障を来し、 危険である。	かぶせ工法により、アルミ ドア2枚一式交換	経年のため	榎矢澤工務店	¥259,980	建築
153	3月31日	A-2	上屋	消防設備修繕	バッテリー不良	受信機用バッテリー1台取替	寿命	委託業者		
153	3月31日	B-3	上屋	消防設備修繕	バッテリー不良	受信機用バッテリー1台取替	寿命	委託業者		
153	3月31日	各上屋	上屋	消防設備修繕	消化器の経年劣化	古い消化器20本交換	経年のため	委託業者		
153	3月31日			消防設備修繕	修繕作業費3/31(153)	修繕作業費3/31(153)		委託業者	¥183,000	修繕作業費用

※ 修繕費の一部には、一般管理費等経費(設備点検費)からの支出も含む。

### 3. 収支決算書

(平成19年度)

区分	第1四半期				第2四半期				第3四半期				第4四半期				合計(19年度) (C)	予算 (D)	予算達成率 (=C/D)	備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期				
①指定管理料(消費税含む)(A)	31,323,600	31,333,833	31,323,600	31,354,946	31,323,600	31,333,833	31,323,600	31,354,946	125,335,979	125,335,979	100.0%		125,317,500	100.0%						
②自主提案事業収入	9,116,252	9,898,452	10,694,614	9,164,534	9,898,452	10,694,614	9,164,534	38,873,852	38,873,852	99.0%	清掃分担金	39,259,000	99.0%							
収入合計	40,439,852	41,232,285	42,018,214	40,519,480	41,232,285	42,018,214	40,519,480	164,209,831	164,209,831	99.8%		164,576,500	99.8%							

#### (2) 支出

項目	第1四半期				第2四半期				第3四半期				第4四半期				合計(19年度) (C)	予算 (D)	予算達成率 (=C/D)	備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期				
①維持管理運営費(B)	31,460,488	29,623,502	31,804,206	33,283,506	29,623,502	31,804,206	31,804,206	33,283,506	126,171,702	126,171,702	100.7%		125,317,500	100.7%						
事務費	6,139,500	6,139,500	6,139,500	6,139,500	6,139,500	6,139,500	6,139,500	6,139,500	24,558,000	24,558,000	100.0%		24,558,000	100.0%						
設備点検費	962,801	486,838	2,057,860	2,675,289	486,838	2,057,860	2,057,860	2,675,289	6,182,788	6,182,788	97.4%		6,350,000	97.4%						
修繕費	150,885	717,125	335,842	1,192,611	717,125	335,842	335,842	1,192,611	2,396,463	2,396,463	84.1%		2,850,000	84.1%						
上屋火災警備費	2,651,040	2,651,040	2,651,040	2,651,040	2,651,040	2,651,040	2,651,040	2,651,040	10,604,160	10,604,160	105.0%		10,100,000	105.0%						
門衛業務費	5,879,790	5,879,790	5,879,790	5,879,790	5,879,790	5,879,790	5,879,790	5,879,790	23,519,160	23,519,160	105.0%		22,400,000	105.0%						
誘導業務費	4,782,645	4,782,645	4,782,645	4,782,645	4,782,645	4,782,645	4,782,645	4,782,645	19,130,580	19,130,580	105.0%		18,220,000	105.0%						
ふ頭内清掃費	4,285,762	2,613,922	3,845,447	2,852,866	2,613,922	3,845,447	3,845,447	2,852,866	13,597,997	13,597,997	111.8%		12,158,000	111.8%						
一般管理費等	5,815,465	5,556,327	5,294,582	6,192,717	5,556,327	5,294,582	5,294,582	6,192,717	22,859,091	22,859,091	100.6%		22,714,000	100.6%						
消費税	792,600	796,315	817,500	917,048	796,315	817,500	817,500	917,048	3,323,463	3,323,463	55.7%		5,967,500	55.7%						
②自主提案事業による支出	9,834,029	8,756,792	9,216,630	9,724,313	8,756,792	9,216,630	9,216,630	9,724,313	37,531,764	37,531,764	95.6%	清掃分担金	39,259,000	95.6%						
支出合計	41,294,517	38,380,294	41,020,836	43,007,819	38,380,294	41,020,836	41,020,836	43,007,819	163,703,466	163,703,466	99.5%		164,576,500	99.5%						

#### (3) 収支差額

区分	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	合計(19年度)	備考
収支差額=収入(A)-支出(B)	-136,888	1,710,331	-480,606	-1,928,560	-835,723	



#### 4. 自主事業の実施状況に関する報告

##### (1) 清掃分担金

次のとおり清掃分担金を徴収を行い、清掃事業会計に充当しました。

(平成19年度)

清掃公共地区分担金収入	エゼント・海貨・沿岸・船内等店社からの清掃分担金
①定額公共分担金	公共地区利用店社から定額を清掃の基本料金として月額で徴収する。
②応量公共分担金	上記の他に塵芥の収集量に応じて徴収する。
清掃専用地区分担金収入	倉庫・二次上屋等店社からの清掃分担金
①定額専用分担金	専用地区利用店社から定額を清掃の基本料金として月額で徴収する。
②応量専用分担金	上記の他に塵芥の収集量に応じて徴収する。
パレット・木片処理収入	パレット・木片処理手数料
塵芥コンテナ収入	塵芥コンテナ使用料
鉄屑等処理収入	鉄屑・アルミ缶処理料等

##### (2) 自主事業（清掃分担金）収支について

清掃分担金収入金額	38,873,852
清掃分担金支出金額	37,531,764

(単位：円)