

網島地区センター体育室照明LED化業務委託に係る 質問・回答項目一覧

※ 質問受付期間を経過した後の質問や、この回答に対する追加質問・相談等には一切応じられませんので、ご注意ください。

※順番は、質問受付順になります。

番号	内 容	回 答
1	照明器具取替に床から最も高い照明器具の高さはいくつですか。	体育室の高さは床から天井まですべて等高で、8m弱になります。
2	体育館床養生は、全面養生ですか、部分養生で宜しいでしょうか。	必ずしも全面養生までは求めません。照明器具の取り換えに伴い養生が必要となるスペースが良いと考えますが、作業前と作業後において、変わらぬ体育室の状態引き渡しを受ける形となります。
3	照明器具の電源、点滅は既設のままで宜しいのでしょうか。	照明器具の電源及び点滅は既設のままで結構です。
4	既設非常照明は有るのでしょうか。無ければ設計書に配管・配線等の記載が有りませんが如何ですか。	既設の非常灯照明設置位置については、別添図面のとおりです。今回取り付ける非常灯照明の設置箇所については、取付にあたり配置寸法を満たす位置に、既設配線を活用し設置を依頼するものです。