令和3年6月30日

件名　　豊岡小学校仮設教室賃貸借

上記件名に係る仕様書（設計）書の内容に関する質問について、次のとおり回答します。

No	項目 （ページ数等）	質問内容	回答
1	その他	地質調査を行い、構造耐力上必要な地耐力が出なかった場合、杭工事等は別途と考えて宜しいでしょうか。	杭工事等が必要な場合は、変更で対応します。
2	その他	平板載荷試験と書いてありますがサウンディング試験でも宜しいでしょうか。	平板載荷試験とします。
3	S-01	申請に必要な前願の資料、既存配置図等のデータは頂けますでしょうか。	必要な資料は貸与します。
4	その他	地中埋設物があった場合は別途と考えて宜しいでしょうか。	協議します。
5	その他	建物高さ及びモジュールについては各メーカー仕様で宜しいでしょうか。	よろしいです。