

## 募集要項に関する質問に対する回答書

入札参加者 様

委託担当課長 環境創造局下水道施設部

職氏名 南部下水道センター担当課長

廣段 雄治

委託名	南部汚泥資源化センター包括的管理委託		
調達公告日	5月25日	調達公告番号	第64号

上記委託の募集要項に関し、質問がありましたので、次のとおり回答します。

		頁	項目	節	項目	質問・意見等	回 答
1	業務実施体制（様式6）					<ul style="list-style-type: none"> <li>本件事業においては、業務の特性上「請負契約」に当たると思われますが、相違はありますでしょうか。</li> <li>また、上記に該当する場合、契約上の完成成果物の作成（遂行）は、請負者の自由裁量で行われるものと思料します。</li> <li>入札時提出資料として業務実施体制（様式6）が求められておりますが、記載した人員数の配置に限定されないとの認識でよろしいでしょうか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>本件事業は「準委任契約」と「請負契約」の双方の性質を有するものです。その上で、受託者の創意工夫の下、仕様書を遵守し、適切に業務を遂行することを求めます。</li> <li>業務実施体制（様式6）は、実際の配置を想定したものを提出してください。</li> </ul>
2	入札説明書	4	4	(1)	エ (ア) (イ)	入札参加資格にて、「2年間以上継続して履行した実績を有する者。」とありますが、履行した実績とは、履行が完了している実績（契約が完了）との解釈でよろしいでしょうか。	入札参加資格確認書類提出期限日において、2年間以上継続して履行している実績であれば、条件を満たします。
3	入札説明書	7	7	(2)		入札書（様式4）、価格内訳書（様式5）及び業務提案書企業名対応表（様式8）は1部	ご理解のとおりです。

						(紙)提出とありますが、業務提案書とは別のファイル等に綴じ込みした上で提出との理解でよろしいでしょうか。	
4	入札説明書	7	7	(2)		DVD-R等に格納する業務提案書の電子データは、データの改変・使用防止等を考慮し、使用アプリケーションはPDFとさせていただきます。よろしいでしょうか。	入札説明書に記載のとおりです。なお、データは本審査以外の目的では使用しません。
5	入札説明書	7	7	(2)		「DVD-R等電子媒体には、業務提案書のうち、電子データで提出が可能なもの(様式の指定があるもの、説明文章等)」とありますが、入札書(様式4)、価格内訳書(様式5)、業務提案書企業名対応表(様式8)、業務提案書(自由様式)について電子データで提出すればよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
6	入札説明書	7	8	(1)	ウ	業務提案書は、入札参加者の自由様式で作成してよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
7	入札説明書	10	8	(2)		「ただし、業務提案書企業名対応表において、業務提案書内に記載の表現と企業名の対応関係を明記してください。」とありますが、「業務提案書中の表記」は、入札参加者が自由に決めてよろしいのでしょうか。	入札参加者の企業名は、一般競争入札参加資格確認結果通知書にて指定された表記を使用してください。その他の企業名は、自由にお決めください。
8	入札説明書	10	8	(2)		「会社名が判別できる表現・用紙等を使用しないでください。」とありますが、業務提案書の表紙、業務提案書を綴じ込みしたファイル、DVD-R等にも記載してはならないとの理解でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。

						また、上記3点に企業名を記載してはならない場合、業務提案書企業名対応表（様式8）に明記する入札参加者名（例：A社）を記載すればよろしいでしょうか。	
9	入札説明書	11	9	(3)	ア	ヒアリングを行う場合、入札参加者の準備期間として、1ヵ月程度前に通知等をいただけますでしょうか。	必要な場合は速やかに通知等致します。
10	委託仕様書	2	9			業務の遂行に伴い発生する副産物（交換部品等）とは有価物のみを指すのでしょうか。廃棄物処理は受託者によるとの認識でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
11	委託仕様書	5	19			表中の「炉内温度 850℃以上」とは、フリーボード部の上段、中段、下段のいずれかの温度との理解でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
12	委託仕様書	5	19			表中のガス発電設備排ガスにおけるNO <sub>x</sub> の運転管理基準値は、酸素0%換算値との理解でよろしいでしょうか。 また、焼却炉排ガス濃度等におけるSO <sub>x</sub> 、NO <sub>x</sub> の運転管理基準値は、酸素12%換算値との理解でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
13	委託仕様書	6	22	2		「原則として金額変更は行わない」とありますが、原則という表記に従って、受託者の責によらず、大幅に調達量が増えた場合や購入単価が値上がりした場合については、貴市との協議のうえ、金額の	委託仕様書に記載のとおりです。

						変更もありうるとの理解でよろしいでしょうか。	
14	委託仕様書	6	22	4		「毎年1%程度を目標に」とありますが、初年度は令和3年度対比とし、次年度以降は前年度を基準とした1%削減でよろしいでしょうか。 また、「前年を大きく上回った場合」とは、前年度の使用実績を大きく上回った場合との解釈でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
15	委託仕様書	15	第1	2	(2)	各水再生センター等送泥施設の電気設備も本件業務の対象設備に含まれるのでしょうか。	ご理解のとおりです。
16	委託仕様書	19	第4			有資格者に関する条件において、エネルギー管理士が記載されておりますが、南部汚泥資源化センターにおいては、第2種エネルギー管理指定工場に該当するという解釈でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
17	委託仕様書	19	第4			配置するエネルギー管理士については、受託者が経済産業省へ選任届を提出するという解釈でよろしいでしょうか。	選任届の提出は本市が行います。
18	委託仕様書	19	第4			省エネ法に基づく、2022年5月末日提出期限のエネルギー使用状況届出書の記載データについては、貴市よりご提示頂けるという認識でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
19	委託仕様書	19	第4			貴市にて省エネ法に基づき過去に経済産業省に提出された書類につきましては、開示して頂けるという認識でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。

20	委託仕様書	26	第 10		<p>「焼却炉、消化ガス発電、排出ガス濃度等」の分析頻度について、焼却炉が 6 回/年、消化ガス発電が 2 回/年との理解でよろしいでしょうか。</p> <p>また、水銀（ガス状・粒子状）については法定の回数（6 か月を超えない頻度）でよろしいでしょうか。</p>	<p>ご理解のとおりです。</p>
----	-------	----	------	--	--	-------------------