

質問回答書

令和3年6月22日

件名 障害者スポーツ文化センター横浜ラポール地下グラウンド天井詳細調査業務委託

質問		回答
【調査項目】 ア～オ	調査項目ア～オ内に、コア採取・はつり等による強度テスト、圧縮強度・中性化試験、物性試験（電子顕微鏡・X線CT）、版厚測定（衝撃弾性波 iTECS）と調査内容が記載されていますが、具体的な本数や箇所数、検体数等の記載が有りませんが指定は有りますでしょうか。	具体的な検体数等について次のとおりお示しします。（最低限の検体数・箇所数とお考え下さい） ・圧縮強度試験・・・6検体程度 ・中性化試験・・・6検体程度 ・物性試験・・・計6か所程度 【内訳】 ○表面観察 変状部2 健全部1 ○断面観察 変状部2 健全部1 ・版厚測定（衝撃弾性波 iTECS）・・・5か所程度