

質問回答書

件名 横浜市西区西土木事務所 照明 LED 化修繕委託

| 質問 | 回答 |
|--|--|
| 40W型 2500lm 以上 20W型 1200lm 以上 と記載されておりますが、絶対条件でしょうか。 | 全光束につきましては設計書のとおりです。 |
| 20W形直管型LEDランプの全光束は1200lm以上となっていますが、1階エントランス及び屋外防犯灯の防水型は、弊社で製品選定したところ1050lmはありますが、1200lm以上のものはありません。全光束1050lmのものでよろしいでしょうか。 | 全光束につきましては設計書のとおりです。なお、現在西土木事務所に取り付けてある器具を活かし、器具に防水措置を講じていただければそれも可とします。 |