

質問回答書

契約番号_____

件名 (仮称) 万騎が原コミュニティハウス整備に向けた基本調査業務委託

質問	回答
地質調査 (SS式試験の実施等)とありますが、既存建物建設時の地質調査データはありませんか？	建設時の地質に関する調査資料はありません。
地元町内会等のヒアリング結果の記録整理についてこれまでに既にヒアリングされて、その結果の記録があってその整理と分析をする事でしょうか。それとも、本業務の中でヒアリングを数回行って、その記録を整理する事ですか？	これまでの各所ヒアリング結果をまとめて、記録の整理を行うことを意味します。
既存建物は耐震診断を行っていますか？	新耐震基準のため、耐震診断は行っていません。
(4) その他：序内で説明する資料として、パワーポイントを必要としますか？	パワーポイントの使用を想定していますので必要になります。