

令和4年11月30日

六角橋中学校コミュニティハウス空調機更新業務委託に関する質問及び回答

質問書によりご質問いただいた内容について、次のとおり回答します。

番号	質問	回答
1	入札前に現地調査は可能ですか。可能な場合、連絡先及び調整方法をお知らせください。	可能です。 現地調査を希望される場合は、六角橋中学校コミュニティハウス（TEL：045-482-1149）にお電話いただき、希望の日時をお知らせください。コミュニティハウスは火曜日、水曜日が休館日のため、それ以外の曜日の開館時間内（午前9時から午後9時まで）にお電話、および現地調査を行っていただくようお願いいたします。
2	更新する空調機は同等品での入札は可能ですか。また事前の同等品申請の方法をお知らせください。	可能です。 同等品での入札を希望される場合は、型番や性能がわかるカタログのデータ（該当ページのみで構いません）を12月7日（水）午後5時までに、質問書の送付先と同じメールアドレスに電子メールで送付してください。（※送付した際は必ず電話で到着確認を行ってください。） 同等品での入札を希望する連絡があった場合は、12月12日（月）午後5時までに、当該同等品での入札の可否をホームページ上に掲載します。
3	室内外機の設置位置等の詳細がありませんがお知らせください。	別添図面のとおりです。
4	冷媒配管、ドレン配管、電源線及び連絡線の既存再利用は可能ですか。	冷媒配管、ドレン配管、電源線及び連絡線についてはすべて既存再利用せず、更新するものとします。