

令和4年12月12日

六角橋中学校コミュニティハウス空調機更新業務委託に係る
空調機の同等品について

六角橋中学校コミュニティハウス空調機更新業務委託について、同等品の取扱いを下表のとおりとします。

| 仕様書記載製品のメーカー・型番 | 同等品として認める製品のメーカー・型番 |
|--------------------|--------------------------|
| 三菱重工 FDCRP2804HLXB | ダイキン RQYP280FC |
| 三菱重工 FDTWP905LXA | ダイキン FXYCP90EB |
| 三菱重工 T-PSA-47W | ダイキン BYBCP160CF |
| — | ダイキン KDB53C160F (ワイドパネル) |
| 三菱重工 RC-DX3C | ダイキン BRC1G4 |
| 三菱重工 FDTP1125LXB | ダイキン FXYFP112NB |
| 三菱重工 T-PSA-5BW | ダイキン BYCP160EAF |
| 三菱重工 FDTP715LXB | ダイキン FXYFP71NB |
| 三菱重工 FDCP1124HLXJ | ダイキン RXTP140FA |
| 三菱重工 FDTWP715LXA | ダイキン FXYCP71EB |
| 三菱重工 T-PSA-27W | ダイキン BYBCP80CF |
| 三菱重工 DIS-22-1G | ダイキン KHRP26D22TP |

表内左側の空調機及び付帯するパネル、リモコンの同等品として、右側の空調機及び付帯するパネル、リモコンによる入札を可能とします。また、それに伴い必要となるワイドパネルを追加使用することを認めます。

学校支援・地域連携課
TEL : 045-671-3278