

質問回答書

件名 (仮称) 東部児童相談所新築予定地のフェンス及び地先境界ブロックの設置・移設委託

	該当箇所	質問	回答
1	設計書	北側道路沿いの間詰めコンクリートが、L型ブロック及び地先ブロックの基礎と縁切りされていると考えて宜しいでしょうか。	間詰めコンクリートは、L型ブロック及び地先ブロックの基礎と縁切りされていると考えています。