

質問回答書

契約番号 _____

件名 中央図書館 地下 1 階ホール音響設備等改修業務委託

質問	回答
<p>P. 9-10 6. 注意事項(7) 委託期間終了後から 1 年間を保証期間とし、期間内に発生した不具合について、受託者の責任において無償でメンテナンス若しくは部材の交換を行うこと。 とありますが、P. 15 (4) 通信設備 ア ノートパソコン (コ) に記載されたソフトウェアの不具合に関してはソフトウェア製作者（制作会社）のサポート範囲であり、当該の不具合に対するバージョンアップ等はソフトウェアメーカーのサポート規定に依存するという認識で宜しいでしょうか。 また、OBS Studio 及び ZOOM については無償ソフトウェアのため、保証期間内にリリースされたアップデート等の適用は保証範囲外という認識で宜しいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
<p>P. 13 (3)映像機器 イ ホール内移動撮影用カメラ新設 (ウ)録画時間に制限がないこと。と記載がありますが、(カ)にて SDXC カードを実装する記載がある以上、録画時間がメディア容量までに制限されますが、どのように解釈すれば宜しいでしょうか。</p>	<p>記録媒体容量に達するまで連続して録画可能なこととしてください。</p>

<p>P. 14</p> <p>カ 映像ケーブル敷設、新設</p> <p>各カメラ及び舞台上パソコンから調整室ビデオミキサーに接続するための HDMI ケーブルを敷設すること。と記載がありますが、長尺の HDMI ケーブルを敷設すると、運用開始後の抜き差し等でプラグのピンが損傷、接触不良等が発生した場合にケーブル自体を再敷設するリスクを伴うため HDBaseT 等の信号に変換し、汎用のケーブル敷設する方法でも宜しいでしょうか。</p>	<p>送信側、受信側共に安定的に運用できるのであれば、ご提案の内容で問題ありません。</p>
<p>P. 17</p> <p>ホール設置機材一覧表</p> <p>【別紙 1】参考交換品</p> <p>参考品番が記載されている機器・ソフトウェアにおいて、参考品番通りの製品を納入した場合に、製品仕様上の制限・制約の範囲内での運用を想定されているという認識で宜しいでしょうか。（例：カメラの動画連続撮影による発熱等）</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>