

# 質問回答書

契約番号

件名 横浜市港北スポーツセンター屋外照明LED化業務委託

	質問	回答
I	<p>照明⑤⑥⑦⑧⑨⑩について灯具を外した後の形状が外寸で125mm角となる認識で宜しいでしょうか。</p> <p>またアダプタを使用しない照明①②③④に関しても支柱は角型となるかと思いますが、アダプタの用意は無しで現状設置されている角型から丸型への変換アダプタがそのまま流用できる認識で宜しいでしょうか。</p> <p>支柱や現在使用している変換アダプタの正確な図面等あればご提示ください。</p>	<p>照明⑤⑥⑦⑧⑨⑩について灯具を外した後の形状が外寸で125mm角となる認識です。</p> <p>またアダプタを使用しない照明①②③④に関しては現状設置されている角型から丸型への変換アダプタがそのまま流用できる認識であります。</p> <p>なお、本業務委託を受託の際は、施設駐車場敷地で事前に採寸いただくなど、必要な準備をいただけますようお願いします。</p> <p>支柱や現在使用している変換アダプタの図面はございません。</p>