

質問回答書

契約番号_____

件名 鶴見公会堂2号会議室空調及び寺尾地区センター音楽室空調更新業務委託

質問	回答
現地調査は可能でしょうか？可能な場合はその連絡先、日程調整方法についてお知らせください。	<p>入札参加意向申出書提出者で、現地見学を希望する場合は、以下の通り申し込みを行ってください。</p> <p>■対象 入札参加意向申出書を提出した者</p> <p>■申込方法 電子メールにて希望日時を送信してください。 (tr-shisetsu@city.yokohama.lg.jp) ※送信後に必ず発注担当課に電話確認を行ってください。</p> <p>■申込期限 1/21（火）17時まで</p> <p>■見学場所 発注担当課の指定した場所の範囲内</p> <p>■その他 現地での質問にはお答えできません。</p>

質問回答書

契約番号 _____

件名 鶴見公会堂2号会議室空調及び寺尾地区センター音楽室空調更新業務委託

質問	回答
<p>(2) 寺尾地区センター音楽室（2階） ア 既存屋内機（2階）2台及び室外機（屋上）1台の使用停止措置（※） イ 新規室内機（2階）2台及び室外機（2階）1台の設置 ※寺尾地区センターにおける既存室内機（2階）2台及び室外機（屋上）1台は、残置想定。冷媒ガスの回収・破壊処理を実施する。と有りますが、</p> <p>① 既存室内機（2階）2台は、本体を残置の上、本体を別の位置に更新と考えて宜しいでしょうか。</p> <p>② 上記に伴い既存室内機位置には、内装天井ふさぎ工事は発生せず、室内機更新位置に内装（天井開口・開口補強・点検口3カ所）と考えて宜しいでしょうか。</p> <p>③ 既存室外機（屋上）1台は、本体残置の上、冷媒ガスの回収・破壊処理を実施し躯体貫通部処置を行い配管類は残置と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>① ご指摘の通りの想定です。寺尾地区センター音楽室における既存室内機（2階）2台を残置の上、新規室内機（2階）2台を別の位置に更新して構いません。スペース等の理由から既存室内機（2階）2台の撤去が必要な場合には、撤去を妨げるものではございません。</p> <p>② ご指摘の通りです。</p> <p>③ ご指摘の配管類は残置で構いません。</p>