

仕 様 書

1 名称

舞岡地区センター体育室空調機（F C U）修繕

2 空調機

ファンコイルユニット：2台

メーカー：矢崎エナジー

設置年度：1996 年度

冷房能力：34.9kw

3 作業概要

舞岡地区センターの体育室の空調機について、冷房能力が低下している状態である。

このため、左側奥、右側奥の空調機の三方弁などを交換すること。また、これに伴う配管等の必要な作業も実施すること。

なお、実施後は、写真など施工箇所が確認できる資料を添付した報告書をすみやかに提出すること。

4 履行場所

舞岡地区センター（戸塚区舞岡町 3020）

5 履行期限

令和 7 年 3 月 28 日まで

6 仕様

- (1) 原則として設計書に記載した品番の製品を設置することとするが、設置が困難である箇所については、協議の上、同等品も可能とする。
- (2) 取り外した既設の空調機器等、業務上生じる廃棄物については、契約決定業者が持ち帰り、適法に処分すること。

7 作業開始日

契約決定業者と戸塚区地域振興課が協議し決定すること。

なお、その際には、工事車両の台数、作業人員、機材等の搬入・搬出方法などの作業に係る工程を提示すること。

8 その他

- (1) 本仕様書に疑義が生じた場合は、契約決定業者と戸塚区地域振興課が協議し、決定すること。
- (2) 作業中は、一般の利用者に十分注意すること。
- (3) 業務履行にあたり、労働安全衛生法等の関連法規に基づき安全に作業を行うこと。
- (4) 契約決定業者の責に帰すべき理由により損害が生じた場合は、契約決定業者の負担において直ちに補償すること。