

質 問 回 答 書

契約番号 _____

件 名 横浜市庁舎の 2028 年度から 2030 年度までの容量市場参画及び市内ビル群との連携に向けたアグリゲーター公募

	質 問	回 答
1	調整係数の取り扱いについて 2028 年度から 2030 年度の容量市場において、入札金額の比較と実際の報酬支払いにおける調整係数の扱いはどのようになるのでしょうか。	調整係数にかかわらず仕様書 6（6）に示した計算に基づいて本市との容量確保契約金額を決定します。また、仕様書 3（1）キのとおり、ペナルティ等による市からの支出はないものとします。
2	契約容量の変更可能性について 仕様書には横浜市庁舎の契約予定容量が 200kW と記載されていますが、実効性テストの結果によってこの容量は変更可能でしょうか。	変更できません。
3	過去の実効性テストデータの開示について 横浜市庁舎の過去一年分の需要実績（kWh）の 30 分値データを提供いただくことは可能でしょうか。また、すでに容量市場に参画されている場合、実効性テストにおける DR 実績（日時、実績）も併せて開示いただけますでしょうか。	30 分値データは受託者選定後に提供します。実効性テストの過年度結果については指名通知時に資料を送付します。
4	みなとみらい 21 地区のビル群の参加状況について ①別紙 2 について、みなとみらい 21 地区のビル群の各施設の DR ポテンシャル（期待容量）について開示可能でしょうか。 ②みなとみらい 21 地区については横浜市庁舎との契約単価や諸条件と必ずしも合わせる必要はないという理解でよろしいでしょうか。 ③市場参加できるように努める前提ですが、結果みなとみらい 21 地区の容量市場参加ができない場合受注者側にペナルティはありますでしょうか。	①受託者選定後に提供します。 なお、実際の DR 容量は各施設と個別に協議いただき、決定するものとします。 ②仕様書 3（2）アのとおり、仕様書 5（4）イを参考に、各施設の条件等に応じ、受託者が各施設と個別に協議し決定するものとします。 ③仕様書 3（2）アのとおり、みなとみらい 21 地区のビル群については、協議の結果、容量市場参画に至らなかった場合、市及び受託者共にペナルティはないものとします。 また、仕様書 6（7）のとおり、2029 年

		度容量市場及び 2030 年度容量市場への 応札の結果、落札できなかった場合、リ ソースアグリゲーターの立場として他の アグリゲーターへ交渉するなど、市場参 加できるように努めてください。
5	<p>みなとみらい 21 地区のうち、DR ポテン シャルが 100kW 以上、または 50～ 100kW 未満とされている合計 17 施設に ついて、以下の情報は既に横浜市におい て収集されておりますでしょうか。また、 収集されている場合、指名通知後に開示 いただくことは可能でしょうか。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各施設の DR 削減可能容量の目安 ・過去の DR 実施経験の有無および実績 (削減量・参加頻度、参加形態(容量市 場、小売電気事業者が実施する経済 DR) など) ・DR 実施にあたっての制約条件(空調・ 照明の制限、運用時間帯など) 	収集しています。受託者選定後に提供し ます。
6	市庁舎およびみなとみらい 21 地区にお いて、参加意向のある施設について、落 札後に各地点の需要電力データ等の情報 をご提供いただきたいと考えておりま す。落札後、横浜市様と当社間で秘密保 持契約を締結の上、横浜市様にて集約し た情報をご提供いただくことは可能で しょうか。または、当社が各社様と直接協 議させていただく必要はございますか。	市庁舎については受託者選定後に提供し ます。みなとみらい 21 地区については、 受託者が参画意向のある各施設と個別に 協議し、必要な情報を収集してください。
7	45 施設中、DR ポテンシャルが未回答ま たは未調査とされている 17 施設につい て、横浜市様による意向調査の今後の予 定・時期、また施設との事前調整(打診・ 情報提供など)の支援体制の有無などに ついて、ご教示いただけますでしょうか。	10 月中に参画意向調査を実施し、11 月か ら各施設との協議を開始する予定です。 各施設との初回の打合せには市と受託者 が出席し、それ以降の協議は受託者と各 施設とが個別に実施します。
8	みなとみらい 21 地区における DR につ いて、EMS 等の導入による機器制御が既 に実施されている施設の有無および地点 数の目安、また 2028 年度に向けた今後 の導入予定について、ご教示いただけま すでしょうか。	受託者が参画意向のある各施設と個別に 協議し、必要な情報を収集してください。
9	対象施設との契約条件については、事業 者が個別協議することとなる認識でおり ますが、事前に仕様書 5(4)イの内容が対 象地点に周知されたり、対象地点との個 別協議内容が公表されたりすることはご	入札結果はホームページに公表します。 また、本取組の参画施設を随時公表する 可能性があります。

	ございますか。	
10	DR 電力量 (kWh) に対する従量報酬 (円 /kWh) は選定に全く考慮されない認識でよろしいでしょうか。	考慮しません。
11	昨年度公募分について、既に容量市場実効性テストを受検済みの場合は、その結果を指名通知後に開示いただくことは可能でしょうか。	現時点では 2027 年度容量市場の実効性テストの結果は開示できません。過年度結果については指名通知時に資料を送付します。