

8 部 分 払

☐ す る (回以内)

☒ し ない

部 分 払 の 基 準

業 務 内 容	履 行 予定月	数 量	単 位	単 価	金 額

※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額
※概算数量の場合は、数量及び金額を（ ）で囲む。

委 託 代 金 額

¥ _____

内 訳 業 務 価 格

¥ _____

消費税及び地方消費税相当額

¥ _____

内 訳 書

名 称	形状寸法等	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
1 新規加圧給水装置	川本製作所 KFE65A3.7	1	台			
2 防振継手	50A	2	個			
3 防振継手	65A	1	個			
4 配管支持金具		1	式			
5 配管継手類		1	式			
6 旧ポンプユニット撤去・搬出		1	式			
7 新ポンプユニット搬入・据付		1	式			
8 配管作業費		1	式			
9 電気工事費		1	式			
10 試運転調整費		1	式			
11 消耗品・雑材料費		1	式			
12 処分費		1	式			
13 運搬交通費		1	式			
14 諸経費		1	式			

※ 概算数量の場合は、数量及び金額を（ ）で囲む

委 託 仕 様 書

1 件 名

神奈川スポーツセンター加圧給水ポンプ更新業務委託

2 委託概要

神奈川スポーツセンターの加圧給水ポンプユニットについて、経年劣化により片側ポンプが故障しているため、加圧給水ポンプユニット一式の交換を行う。

3 履行場所

神奈川スポーツセンター（横浜市神奈川区三ツ沢上町 11-18）

4 履行期間

契約決定した日から令和 8 年 3 月 31 日（火）まで

5 業務内容

(1) 既設撤去及び新規設置

現在設置されている加圧給水ポンプユニット一式を撤去し、指定された仕様に基づき、新しい加圧給水ポンプユニットを設置する。

(2) 配管・電気工事作業

新設ポンプユニットに対応するよう、給水配管の接続・調整や電源・制御配線の接続、制御盤の調整を行う。

(3) 試運転・調整

設置後、試運転を実施し、正常に稼働することを確認する。

必要に応じて流量・圧力等の調整を行う。

(4) 報告書提出

作業内容の記録（交換部品・作業前・中・後の写真等）をとり、報告書等とあわせて提出する。

6 留意事項

(1) 横浜市委託契約約款に準じ、関係法令等を遵守すること。

(2) 業務上知り得た情報等について発注者の承認を受けず、使用・第三者へ提供、または公表してはならない。

(3) 業務に適した服装・履物等を使用し、必要な安全対策を講じること。

(4) 予め発注者に作業内容を説明し、事故等が発生しないよう十分に注意して作業を行うこと。また施設の駐車場を使用する場合は、台数や駐車場所について事前に了解を得ること。

(5) 作業場所は区画管理を行い、作業は必ず作業区画内で行うこと。作業箇所に施設利用者等が立ち入らないよう、安全対策を講じること。また、養生及び清掃を行うこと。

- (6) 施設利用者への配慮を十分に行い、不測の事態が発生した場合には発注者へ速やかに報告を行い、指示に従うこと。
- (7) 騒音、振動、粉塵、臭気の発生等は、規制基準を超えぬよう対応策を講じるとともに、諸官庁への手続きが必要な場合は遅滞なく行うこと。
- (8) 施設利用者への案内や看板の設置等は、請負人が行うこと。
- (9) 発生材の取扱いにあたっては、関係法令等に従い有資格者等による運搬・処分及び必要な報告を行うこと。
- (10) この仕様書に定めのない事項または疑義が生じた場合については、発注者と協議を行うこと。


7 発注者情報

〒221-0824

横浜市神奈川区広台太田町 3 番地 8

神奈川区役所総務部地域振興課

電話：045-411-7095 F A X：045-323-2502



地階平面図 1/200

横浜市建築局		工事名	神奈川スポーツセンター天井改修工事(建築工事)		
年月日	H31.01	縮尺	A1: 1/200 A3: 1/400	図面名称	現況地階平面図
設計者		施設番号	2019-000000	図面番号	A-10
株式会社 田辺設計		設計者	田辺 誠	図面番号	A-10