

質問回答書

契約番号 ー

件 名 横浜市新橋ホーム空調機更新工事業務委託

質 問	回 答
入札日前の現地確認は可能でしょうか？可能な場合、その方法等をご教示ください。	可能です。 9月22（月）～9月26日（金）の間に希望日時候補をいくつか高齢施設課 (kf-shisetsusyomu@city.yokohama.jp) 及び横浜市新橋ホーム (shinbashi0692@hama-wel.or.jp) までご連絡ください。
既設厨房に SSDP63D スポットエアコン 2組設置ですが更新は増設でしょうか、撤去・更新でしょうか。	撤去・更新です。
厨房内作業は夜間工事でしょうか。	打ち合わせ次第になります。 短期であれば厨房を閉鎖することも可能です。
既設の室外機は2階屋上ですが、更新も屋上でしょうか。	その予定ですが、詳しくは現場調査をお願いします。
室外機のフェンスは1階用で基礎土工事発生しますでしょうか。	室外機は2階のみだと思いましたが、詳しくは現場調査をお願いします。

<p>厨房内機器の更新の場合、天井内ダクト、パンカーラー等の天井内は残置でよろしいでしょうか。また、撤去の場合天井面の補修等は発生しますか。</p>	<p>撤去をお願いします。 天井面補修をお願いします。</p>
<p>既存機器の型式・台数が分かればご教示ください。撤去、冷媒回収等の項目がありませんでしたが、今回は更新でなく新設でしょうか</p>	<p>更新です。 既存機器の型番・不明ですので、詳しくは現場調査をお願いします。</p>
<p>現在の空調方式・機器は。</p>	<p>不明ですので、詳しくは現場調査をお願いします。</p>
<p>写真のパンカーは何か。</p>	<p>不明ですので、詳しくは現場調査をお願いします。</p>
<p>新規空調機の電源は。</p>	<p>詳しくは現場調査をお願いします。</p>
<p>室外機、室内機設置場所は。</p>	<p>室外機は現状と同じ場所設置を希望します。詳しくは現場調査をお願いします。</p>

RC コア抜き部はどこか。	不明ですので、詳しくは現場調査をお願いします。
天井点検口はなぜ6か所必要か。	天井裏の機器を見るためです。
施工図目はありますか。	ありませんので、詳しくは現場調査をお願いします。
冷媒配管の保温 20 mmはガス管だけで良いか	良いと思いますが、詳しくは現場調査をお願いします。
室外機置場のフェンス工事の仕様・詳細があるか	特にありませんので、詳しくは現場調査をお願いします。
室外機搬入設置の際、クレーンが必要か、搬入ルートの詳細はあるか	必要な場合、裏側からクレーン使用できます。詳しくは現場調査をお願いします。

<p>電源工事のブレーカーを新設するか（盤内に空きがあるか）、配線の距離はどれくらいか</p>	<p>新設しない方向でお願いしたいです。配線の距離については現場調査をお願いします。</p>
<p>電源工事は、何mほどあるか</p>	<p>不明ですので、詳しくは現場調査をお願いします。</p>
<p>PF 管などは、使用するか</p>	<p>不明ですので、詳しくは現場調査をお願いします。</p>
<p>既存の空調設備及び照明器具は、全て既存位置で残置と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>撤去希望です。詳しくは現場調査をお願いします。</p>