

質問回答書

令和7年12月11日

各位

横浜市経済局中央卸売市場本場運営調整課

契約番号 118

契約件名 中央卸売市場本場水産外周道路ほか舗裝修繕

上記件名にかかる仕様（設計）書の内容等について、次のとおり回答します。

項目 (ページ数等)	質問内容	回答
工事条件	作業は平日の8:30-17:30を基本と考えて宜しいでしょうか。作業日・作業時間等の指定があればご指示ください	施工については基本、休市日（原則、水曜日及び日曜日）の9時から18時までの間で実施することを想定しています。
工事条件	現場施工は工区毎その日に施工した部分は舗装し開放するイメージでしょうか。それとも工事完了まで通行止め可と考えて宜しいでしょうか。	1日で施工できる範囲ごとに施工し、その日のうちに開放してください。市場運営優先のため、施工時以外の通行止めはできません。

工事条件	市場構内施工ですが、建物底・渡り廊下下部等の高さはどのくらいでしょうか。ダンプアップの可否確認のため。	水産物部駐車場 1 階の高さ制限は 3.8m、「水産北側」施工か所上部の渡り通路下部の高さは 5.5m、「管理棟」施工か所上部の渡り通路下部の高さは 7.1m です。
工事条件	工事期間中、重機や車両を置く場所はございますか。	重機や車両を置く場所はありません。直接物品費に回送費を含めて計上してください。
細目別内訳 (P. 12)	人孔調整工について、詳細が不明です。構造等ご指示ください。	下水道河川局の発行する「横浜市下水道用鋳鉄ふた仕様書 下水道用マンホール鋳鉄ふた ふた径 600」の B 型 (T-25 用) に準じてください。