水工北 第　16　号
平成31年4月3日

入 札 参 加 者 様

北部方面工事課長

質 問 回 答 書

1 件　　名 ： 鶴ケ峰一丁目ほか２か所口径７５mmから３００mm配水管布設替工事
2 担　当　課 ： 北部方面工事課
3 担　当　者 ： 設計担当係長
4 連　絡　先 ： 電話番号　045-531-4341
ＦＡＸ　045-531-4352
5 内　　容

質　問　事　項	回　　答
1　内訳書第0017号　00766ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ設置で使用するｾﾒﾝﾄの荷姿は“袋”、“ﾊﾞﾗ”のどちらで計上していますか？	高炉（Ｂ種）セメント25ｋｇ袋入（大口）で計上しています。
2　ｾﾒﾝﾄ荷姿が袋の場合、単価は“袋当り”“ｔ当り”のどちらで計上していますか？	単価は“ｔ当り”で計上しています。
3　また、砂はどのような物を計上していますか？	洗砂コンクリート用骨材細目で計上しています。
以下余白	以下余白