

入 札 参 加 者 様

横浜市水道局給水サービス部
鶴見水道事務所長

質 問 回 答 書

- 1 工 事 名 : 神奈川通共同溝口径 1350 mm配水管管体補修工事
2 工事担当部署 : 水道局給水サービス部鶴見水道事務所
3 担 当 者 : 維持係長
4 連 絡 先 : 電話 045(521)2321 FAX045(504)4927
5 内 容 : 以下の通り

質 問 事 項	回 答
(1) 共同溝内への入坑口と換気口の場所をお教え頂けないでしょうか。(具体的には神奈川二丁目の歩道橋下にあるグレーチング部良泉寺前のグレーチング部の2か所でしょうか)	(1) 良泉寺前のグレーチング部が入坑口となります。通常換気は常時作動しています。また、必要な場合は強制換気が使用できます。
(1) 共同溝内は蛍光灯による照度の確保が可能と考えて宜しいでしょうか。	(2) 可能です。
(3) 共同溝内にはコンセント(100V)はありますか。また、コンセントがあった場合は、貸与させて頂くことは可能でしょうか。	(3) 使用可能です。
(4) 蛍光灯ならびに100V電源の貸与が可能な場合、電気代の支払いルール等があればご教示ください。	(4) 請負事業者の負担はありません。

<p>(5) 既存の外面塗装のエポキシ樹脂仕様（膜厚と塗料）をご教示ください。</p>	<p>(5) 防食仕様</p> <p>【下塗】膜厚型ジンクリッチペイント 70 μm</p> <p>【ミストコート】膜厚型エポキシ樹脂系塗料</p> <p>【下塗】膜厚型エポキシ樹脂系塗料 50 μm</p> <p>【下塗】膜厚型エポキシ樹脂系塗料 50 μm</p> <p>【下塗】膜厚型エポキシ樹脂M I O塗料 50 μm</p> <p>【中塗】膜厚型エポキシ樹脂系塗料 40 μm</p> <p>【上塗】膜厚型エポキシ樹脂系塗料 30 μm</p> <p>膜厚合計は 290 μm となります</p>
<p>(6) 共同溝内に水の供給ならびに排水設備はありますか。また水の供給排水設備が無い場合は、タンクローリー車にて対応するものでしょうか、ご教示ください。</p>	<p>(6) 水の供給設備はありませんが、排水設備はあります。また、水の供給方法は指定していません。</p>
<p>(7) 資機材を共同溝内に保管させて頂くことは可能でしょうか。</p>	<p>(7) 可能です。</p>
<p>(8) 本件の入札(89号の広告以降)における消費税は10%の取り扱いで宜しいでしょうか。</p>	<p>(8) 消費税率は10%です。</p>
<p>以下余白</p>	<p>以下余白</p>