

入 札 参 加 者 様

横浜市水道局給水サービス部
鶴見水道事務所長

質 問 回 答 書

- 1 工 事 名 : 神奈川通共同溝口径 1350 mm配水管管体補修工事
2 工事担当部署 : 水道局給水サービス部鶴見水道事務所
3 担 当 者 : 維持係長
4 連 絡 先 : 電話 045(521)2321 FAX045(504)4927
5 内 容 : 以下の通り

質 問 事 項	回 答
(1) 現場説明書9週休2日制モデル工事について 本工事は「受注者希望型週休2日制確保モデル工事（諸経費補正対象工事）」とありますが、積算上、諸経費は未補正と考えてよろしいでしょうか。 補正を行う場合の積算基準図書名をご教示ください。	(1) 諸経費の補正はしていません。 諸経費の補正については「横浜市週休2日制確保モデル工事実施要領」を確認してください。
(2) 共同溝内への入坑口の場所をご教示ください。（始点から約〇〇m先、終点部から約〇〇m先などの表現でご回答願います。）	(2) 終点部から約 135m 先にあります。
(3) 共同溝内は常時換気されているのでしょうか。ご教示ください。	(3) 通常換気は常時作動しています。また、必要な場合は強制換気が使用できます。
(4) 共同溝内に常設されている蛍光灯は施工中使用可能でしょうか。なお、無償貸与と考えてよろしいでしょうか。	(3) 使用可能であり、無償貸与です。

<p>(5) 共同溝内にはコンセント（100V、200V）はあるのでしょうか。またコンセントがある場合、貸与は可能か、ご教示ください。</p>	<p>(5) 使用可能です。100V を使用してください。</p>
<p>(6) 既存外面塗装撤去（ブチル系防食テープ含む）に際し、エポキシ樹脂系塗装仕様（膜厚と塗料）及びブチル系防食テープ仕様（施工厚さ）をご教示ください。</p>	<p>(6) 防食仕様</p> <p>エポキシ樹脂系塗装</p> <p>【下塗】膜厚型ジンクリッチペイント 70 μ m</p> <p>【ミストコート】膜厚型エポキシ樹脂系塗料</p> <p>【下塗】膜厚型エポキシ樹脂系塗料 50 μ m</p> <p>【下塗】膜厚型エポキシ樹脂系塗料 50 μ m</p> <p>【下塗】膜厚型エポキシ樹脂系 M I O 塗料 50 μ m</p> <p>【中塗】膜厚型エポキシ樹脂系塗料 40 μ m</p> <p>【上塗】膜厚型エポキシ樹脂系塗料 30 μ m</p> <p>膜厚合計は 290 μ m となります。</p> <p>ブチル系防食テープ</p> <p>【外面 1 層目】ペトロラタム系ペースト</p> <p>【外面 2 層目】ペトロラタム系防食テープ 1.1 mm</p> <p>【外面 3 層目】ブチルゴム系防食テープ 0.4 mm</p>
<p>(7) 共同溝内に水の供給ならびに排水設備はありますか。また水の供給排水設備が無い場合は、タンクローリー車にて対応するのでしょうか、ご教示ください。</p>	<p>(7) 水の供給設備はありませんが、排水設備はあります。また、水の供給方法は指定していません。</p>
<p>以下余白</p>	<p>以下余白</p>