質 問 回 答 書

契約番号 2653010035

件　名 平沼町シールドトンネル（下り線）補修工事

No.	質　問	回　答
1	全般 設計時に考えられている、詳細または概略工程をご提示願います。	【土木】 工程については、契約後に監督員と調整になります。
2	特記仕様書_P2 第2章 自主管理作業責任者等について 本工事は、自主管理作業責任者等の配置が必要な工事と考えてよろしいでしょうか。また、自主管理作業責任者は、甲種、乙種のどちらの配置が必要と考えればよいかご教示ください。	【土木】 貴社の考えのとおり、乙種の自主管理作業責任者の配置が必要となる工事です。
3	特記仕様書_P3 第5章 モーターカーの使用について 当局が行う認定教育、当局が行う認定教育を受講し、認定された運転手及び転てつ器取扱者を配置しなければならないとされておりますが、認定講習は、受注後に実施及び認定いただけるものと考えてよろしでしょうか。	【土木】 貴社の考えのとおりです。
4	特記仕様書_P3 第5章 モーターカーの使用について 指揮者については、当局が配置すると記載されておりますが、これ以外に監視員等は計上されておらず、配置に関しては受注後の協議と考えてよろしいでしょうか。	【土木】 監視員等はモーターカーを使用する工種に計上しているため、協議対象と考えておりません。（設計書第 0009 号仮設工の仮設材搬入・搬出工、MC 運転工）
5	特記仕様書_P3 第6章 工事に関する事項 1 全般 移動時間を含み概ね 0:45～4:00 までのき電停止時間内を標準とすると記載されておりますが、移動時間および施工箇所での実作業時間は、それぞれ何時から何時を見込めばよろしいでしょうか。	【土木】 特記仕様書第6章工事に関する事項1全般（2）のとおりです。

6	特記仕様書_P3 第6章 工事に関する事項 1 全般 資機材の搬出入に関して、搬出入箇所は記載されておりますが、その際必要な交通誘導警備員、監視員については計上がありません。受注後の協議事項と考えてよろしいでしょうか。	【土木】 当局敷地内での搬出入となるため、交通誘導警備員、監視員等の計上については、原則として協議対象と考えておりません。
7	特記仕様書_P3 第6章 工事に関する事項 1 全般 工事の際は、事前に寸法及び支障する諸設備の調査を行い、と記載されております。入札時は設計図に記載の諸設備以外は支障するものはないと考え、調査により確認された設備による施工方法などの変更は、協議事項であると考えてよろしいでしょうか。	【土木】 貴社の考えのとおりです。 必要に応じて工事請負契約約款第 19 条に基づき協議します。
8	特記仕様書_P4 第6章 工事に関する事項 1 全般 工事日報は、今後の工事の参考とするため、作業ごとの人員・施工日数が確認できるように作成することと記載されております。これについては、起工時には、施工歩掛が実証されていないものと見受けられます。設計図書及び仕様書に準じた作業の結果、実施工が(見積)積算参考資料に記載の日あたり施工量と大きく乖離する場合、歩掛変更は協議対象と考えてよろしいでしょうか。	【土木】 施工歩掛は、施工条件等を考慮したうえで設定しているため、実施工との差異を理由とした変更は、協議対象と考えておりません。
9	特記仕様書_P4 第6章 工事に関する事項 2 補強工ⅡA 事前に平面及び縦断線形と内空断面が確保できるよう綿密な測量を行ったうえで実施するとありますが、本則量に関し、施工期間、施工数量が計上されておりません。トンネル内作業であり、綿密な作業であるため、標準積算における率計上ではないと考えられますが、受注後の協議事項と考えてよろしいでしょうか。	【土木】 共通仮設費に率計上しているものと考えているため、協議対象と考えておりません。
10	特記仕様書_P4 第6章 工事に関する事項 2 補強工ⅡA トンネル坑内を確認できない為、漏水箇所が不明です。セグメントリング間の導水については記載がありますが、ピース間の導水は不要と考えてよろしいでしょうか。	【土木】 貴社の考えのとおりです。

11	特記仕様書_P5 第6章 工事に関する事項 4 仮設工 仮設材の搬入・搬出は、それぞれ2日を想定している、と記載されております。トンネル内に施工期間中残置されるものと考えられますが、具体的に何を見込まれているか、また、どの様に建築限界内に配置するものであるか、ご教示、図示願います。	【土木】 仮設材の搬入・搬出については、移動式足場2基を想定しています。 配置については、特記仕様書 第6章 工事に関する事項 1全般(9)のとおりです。
12	特記仕様書_P5 第6章 工事に関する事項 全般 1 日の作業時間の中では、1 リング分の施工完了は不可であり、支保材、鉄筋組立、型枠設置、充填等の施工途中段階で、列車運行されることになりますが、日ごとの具体的な作業終了段階に関しては、受注後の協議事項と考えてよろしいでしょうか。	【土木】 契約後に監督員と調整になります。
13	設計書 全体 当工事は、土木工事、機械設備工事、電気設備工事で構成されていますが、それぞれ工事費を算出したあと、最後にすべての工事を合算した直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費を基に、調査基準価格を算出すると考えて良いでしょうか。もしそうでない場合は計算方法をご教示願います。	【土木】 貴社の考えのとおりです。
14	設計書 全体 すべての工事において、夜間労務単価は公共工事設計労務単価に夜間(1.5)を乗じたあと、週休 2 日補正していると考えて良いでしょうか、もしそうでなく、別途夜間割増などを考慮している場合は、計算方法をご教示願います。	【土木】 週休2日補正については、横浜市週休2日工事実施要領(令和7年7月施行)に基づき積算しています。 夜間労務単価については、1.5 を乗じて算出しています。
15	設計書 0010 機械設備工事 土木工事では、SJ や CB などで始まる代価表、TJ で始まる材料単価が公表されています。機械設備工事でも同様に代価の内訳詳細、材料単価をそれぞれご教示願います。	【機械設備】 機械設備工事においては、代価の内訳・材料単価共に公表は行っておりません。

16	設計書 0010 機械設備工事 設計書の【積算情報】では、〇本工事の積算において採用している共通単価(RIBC)は、■令和8年4月版です。と記載がありますが、物価資料(建設物価、積算資料)も令和８年４月版と考えて良いでしょうか、ご教示願います。	【機械設備】 令和８年４月版です。
17	設計書 0011 電気設備工事 土木工事では、SJ や CB などで始まる代価表、TJ で始まる材料単価が公表されています。電気設備工事でも同様に代価の内訳、材料単価をそれぞれご教示願います。	【電気設備】 電気設備工事においては、代価の内訳・材料単価共に公表は行っておりません。
18	設計書 0011 電気設備工事 工事積算内訳書の【積算情報】では、〇本工事の積算において採用している共通単価(RIBC)は、■令和8年4月版(電気)です。と記載がありますが、物価資料(建設物価、積算資料)も令和８年４月版と考えて良いでしょうか、ご教示願います。	【電気設備】 物価資料は令和８年5月版です。
19	特記仕様書 P.3 第4章 貸与品について ３「貸与品は、他工事との共用となる」との記載がございますが、設計上、作業台車や機材運搬車は、どの程度の頻度や日数で他工事との共用を想定されていますでしょうか。また、この日数を超過した場合は、設計変更の対象となりますでしょうか。 ご教示願います。	【土木】 頻度や日数については、契約後に監督員と調整になります。 必要に応じて工事請負契約約款第 22 条に基づき協議します。
20	特記仕様書 P.3 第6章 工事に関する事項 １ 全般 (2) 降雪、大雨、洪水等の影響や不測の事態により、き電停止開始時刻が遅延した場合、または作業中止となった場合は、設計変更の対象となりますでしょうか。 ご教示願います。	【土木】 必要に応じて工事請負契約約款第 22 条に基づき協議します。
21	特記仕様書 P.3 第6章 工事に関する事項 １ 全般 (6)「本工事で必要となる電気(照明用)及び水道については、当局のものを使用できる。」との記載がございますが、電気(照明用)の電気容量の制限はどの程度でしょうか。また、照明以外の工事用電動工具に使用することはできませんでしょうか。 ご教示願います。	【電気設備】 隧道内のコンセント箱からの電気を使用する場合、電圧 200V で 20A までです。20A までであれば、照明以外にも使用可能です。

22	特記仕様書 P.3 第6章 工事に関する事項 1 全般 (9)「資材等の仮置き場を設ける場合は」との記載がございますが、新羽車両基地内に資材仮置き場を設けることは可能でしょうか。また、その場合は無償となりますでしょうか。ご教示願います。	【土木】 仮置き場については、特記仕様書 第6章工事に関する事項 1全般(9)のとおりです。なお、当局敷地内に仮置き場を設置する場合は、無償となります。
23	特記仕様書 P.3 第6章 工事に関する事項 1 全般 (9)「資材等の仮置き場を設ける場合は、監督員と場所や養生の方法について協議を行うこと」との記載がございますが、仮置き場所、養生及び仮置き場の仮設設備は、設計変更の対象となりますでしょうか。 ご教示願います。	【土木】 共通仮設費に計上しているため、設計変更の対象と考えておりません。
24	特記仕様書 P.3 第6章 工事に関する事項 1 全般 (10)「工事の際は、事前に寸法及び支障する諸設備の調査を行い」との記載がございますが、設計上の調査期間(報告書提出まで)はどの程度を見込まれていますでしょうか。ご教示願います。	【土木】 調査期間については、契約後に監督員と調整になります。
25	特記仕様書 P.4 第6章 工事に関する事項 1 全般 (12)「他工事と競合する場合は」との記載がございますが、本工事を設計する上で、他工事との競合作業はどの程度の日数を見込まれていますでしょうか。また、競合作業となる場合の作業時間はどの程度を見込まれていますでしょうか。さらに、この日数の超過や作業時間の短縮が生じた場合は、設計変更の対象となりますでしょうか。 ご教示願います。	【土木】 日数及び作業時間については、契約後に監督員と調整になります。 必要に応じて工事請負契約約款第 22 条に基づき協議します。
26	特記仕様書 P.4 第6章 工事に関する事項 1 全般 (12)「他工事と競合する場合は」との記載がございますが、本工事を設計する上で、他工事(維持・管理・その他工事)との競合による作業中止期間はどの程度を見込まれていますでしょうか。また、この作業中止期間を超過した場合は、工事の全部中止と考えてよろしいでしょうか。 ご教示願います。	【土木】 作業中止が長期間にわたるような他工事との競合は、現時点では想定していません。

27	特記仕様書 P.4 第6章 工事に関する事項 2 補強工ⅡA (2) エ 本工事の入札にあたり、営業線工事の特殊性から現地調査を行うことができないため、現地調査結果が設計図面・特記仕様書と異なることが予想されます。調査結果報告書の提出後、設計図書等との相違点の協議や設計確認に要する期間は、工事の全部中止の扱いとなりますでしょうか。 ご教示願います。	【土木】 設計図書等との相違点の協議や設計確認に要する期間を含めて、工期と考えています。
28	特記仕様書 P.4 第6章 工事に関する事項 2 補強工ⅡA (2) エ「事前に平面及び縦断線形と内空断面が確保」との記載がございますが、本工事を設計する上での設計値(平面及び縦断線形と内空断面)はございますでしょうか。 ご教示願います。	【土木】 建築限界を確保することを前提としています。
29	特記仕様書 P.5 第6章 工事に関する事項 4 仮設工 (1) ア「原則、簡易作業足場(移動式も含む)を用意して作業すること。」との記載がございますが、貸与された作業台車に設置する簡易作業足場について、設計上、組立・解体の回数はどの程度を見込まれていますでしょうか。また、この回数を超過した場合は、設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。 ご教示願います。	【土木】 簡易作業足場(移動式も含む)の組立、解体については、当夜作業開始時及び終了時を想定しています。なお、組立、解体についての費用は、設計書第0009 号仮設工の移動式足場に含まれているため、設計変更の対象と考えておりません。
30	特記仕様書 P.5 第6章 工事に関する事項 4 仮設工 (1) ウ「仮設材の搬入・搬出は、それぞれ2日を想定している。」との記載がございますが、仮設材の使用期間は、設計上どの程度の期間を見込まれていますでしょうか。また、貸与品の他工事との共用等により、仮設材の搬入・搬出が3日以上となった場合は、設計変更の対象となりますでしょうか。 ご教示願います。	【土木】 仮設材の使用期間は、工期から準備及び片付けを除いた期間を想定しています。 現時点では、仮設材の搬入・搬出が3日以上となることは想定していません。
31	特記仕様書 P.6 第6章 工事に関する事項 7 その他 「交通局所有外設備の支障移転・復旧については」との記載がございますが、設計上想定されている支障移転・復旧の事業者数や規模(長さ・本数等の数量)、及び監督員や事業者との協議期間はどの程度を見込まれていますでしょうか。また、この期間を超過した場合は、設計変更の対象となりますでしょうか。 ご教示願います。	【電気設備】 契約後に工程に基づいて協議します。

32	設計図面 既設待避所撤去・新設待避所設置位置図 C-50～C-69 官積算にあたり、すべての既設待避所を撤去してから新設待避所を設置する作業フローとしてもよろしいでしょうか。 ご教示願います。	【土木】 貴社の考えのとおりです。
33	設計書 P.6 第 0004 号 型枠設置工設計書には型枠解体工が計上されておりませんので、型枠は残置と考えてよろしいでしょうか。また、残置とする場合、最終的な型枠の固定はどのように行えばよろしいでしょうか。さらに、型枠の固定に要した作業は、設計変更の対象となりますでしょうか。 ご教示願います。	【土木】 特記仕様書 第6章工事に関する事項2補強工ⅡA(5)型枠設置工のとおりです。 型枠の固定については、設計書第0004号型枠設置工の型枠設置工に含まれているため、設計変更の対象と考えておりません。
34	本工事の調査基準価格は、土木工事と同様に機械設備工事と電気設備工事も「公共建築工事積算基準以外で積算している工事 （直接工事費×1.0(①)＋共通仮設費×0.9(②)＋現場管理費×0.9(③)＋一般管理費×0.68(④)）」にて算出していると考えてよろしいですか。異なる場合には、算出方法をご教示願います。	【土木】 貴社の考えのとおりです。
35	機械設備工事と電気設備工事に適用している積算基準は、「公共建築工事標準単価積算基準」と考えてよろしいですか。	【機械設備】 貴社の考えのとおりです。 【電気設備】 「公共建築工事標準単価積算基準」をはじめとする営繕積算体系にて積算しています。
36	本工事に適用する積算基準は令和 7 年度版と考えてよろしいですか。また、経費計算においても令和 7 年度版が適用されていると考えてよろしいですか。異なる場合には、土木工事と機械設備工事、電気設備工事それぞれに適用している年版をご教示願います。	【土木】 令和7年度版を適用しています。 【機械設備】 令和7年度版を適用しています。 【電気設備】 貴社の考えのとおり、共通費の算出も含め、令和7年度版の積算要領にて積算しております。

37	本工事に適用されている建設機械等損料表の適用年版は、令和 7 年度版と考えてよろしいですか。 異なる場合は、適用されている年版をご教示ください。	【土木】 適用していません。 【機械設備】 令和8年度版を適用しています。 【電気設備】 適用していません。
38	本工事の積算に用いている物価資料について、それぞれの適用年月をご教示願います。	【土木】 令和8年6月版を適用しています。 【機械設備】 令和8年4月版を適用しています。 【電気設備】 令和8年5月版を適用しています。
39	週休 2 日工事制度における労務費等への補正撤廃は、令和 8 年 7 月改定となっており、本工事の適用年版令和 8 年 6 月 1 日基準のため、週休 2 日補正は掛けられているという解釈でよろしいでしょうか。	【土木】 貴社の考えのとおりです。
40	「第 0010 号　機械設備工事」と「第 0011 号　電気設備工事」の積算において、労務費と現場管理費は「週単位　完全週休 2 日」の補正がかかっていると考えてよろしいですか。ご教示願います。	【機械設備】 貴社の考えのとおりです。 【電気設備】 貴社の考えのとおりです。
41	メーカー等から見積を収集し設計金額として採用された単価項目があれば、ご教示ください。	【土木】 見積を採用した単価項目はありません。 【機械設備】 放水口表示プレート、耐圧放水試験、各種ブラケットです。 【電気設備】 一部、メーカー等から見積を取得した単価がございますが、公表しておりません。

42	第 0101 号 共通仮設費(率分)のうち、共通仮設費(機械設備工事)の対象金額は、第 0010 号機械設備工事の金額が対象という認識で相違ないでしょうか。異なる場合は、対象範囲をご教示ください。	【機械設備】 貴社の考えのとおりです。
43	第 0102 号 現場管理費のうち、現場管理費(機械設備工事)の対象金額は、第 0010 号機械設備工事と第 0101 号 共通仮設費(率分)の共通仮設費(機械設備工事) の合計金額が対象という認識で相違ないでしょうか。異なる場合は、対象範囲をご教示ください。	【機械設備】 貴社の考えのとおりです。
44	第 0103 号 一般管理費のうち、一般管理費(機械設備工事)の対象金額は、第 0010 号機械設備工事と第 0101 号 共通仮設費(率分)の共通仮設費(機械設備工事) と第 0102 号 現場管理費(機械設備工事) の合計金額が対象という認識で相違ないでしょうか。異なる場合は、対象範囲をご教示ください。	【機械設備】 貴社の考えのとおりです。
45	機械設備工事の経費計算における適用区分は「改修機械設備工事」でよろしいでしょうか。異なる場合は、見込まれている適用区分をご教示ください。	【機械設備】 貴社の考えのとおりです。
46	機械設備工事及び電気設備工事の一般管理費の算定について、前払金支出割合は「35%を超えるもの」として計上されていると考えてよろしいでしょうか。異なる場合は、適用されている前払金支出割合区分及び補正係数をご教示願います。	【機械設備】 貴社の考えのとおりです。 【電気設備】 貴社の考えのとおりです。
47	電気設備工事及び電気設備工事の一般管理費の算定について、前払金支出割合は「35%を超えるもの」として計上されていると考えてよろしいでしょうか。異なる場合は、適用されている前払金支出割合区分及び補正係数をご教示願います。	【電気設備】 貴社の考えのとおりです。

48	機械設備工事の一般管理費の算定について、契約保証費の補正は「金銭的保証を必要とする場合」で相違ないでしょうか。異なる場合は適用された補正区分をご教示ください。	【機械設備】 貴社の考えのとおりです。
49	第 0101 号 共通仮設費(率分)のうち、共通仮設費(電気設備工事)の対象金額は、第 0011 号電気設備工事の金額が対象という認識で相違ないでしょうか。異なる場合は、対象範囲をご教示ください。	【電気設備】 共通仮設費(電気設備工事)の対象金額は、第 0011 号電気設備工事の金額のうち、発生材処分費を除いた額です。
50	第 0102 号 現場管理費のうち、現場管理費(電気設備工事)の対象金額は、第 0011 号電気設備工事と第 0101 号 共通仮設費(率分)の共通仮設費(電気設備工事) の合計金額が対象という認識で相違ないでしょうか。異なる場合は、対象範囲をご教示ください。	【電気設備】 現場管理費(電気設備工事)の対象金額は、第 0011 号電気設備工事から発生材処分費を除いた額と第 0101 号 共通仮設費(率分)の共通仮設費(電気設備工事) の合計金額です。
51	第 0103 号 一般管理費のうち、一般管理費(電気設備工事)の対象金額は、第 0011 号電気設備工事と第 0101 号 共通仮設費(率分)の共通仮設費(電気設備工事) と第 0102 号 現場管理費(電気設備工事) の合計金額が対象という認識で相違ないでしょうか。異なる場合は、対象範囲をご教示ください。	【電気設備】 貴社の考えのとおりです。
52	電気設備工事の経費計算における適用区分は「改修電気設備工事」でよろしいでしょうか。異なる場合は、見込まれている適用区分をご教示ください。	【電気設備】 貴社の考えのとおりです。
53	電気設備工事の一般管理費の算定について、契約保証費の補正は「金銭的保証を必要とする場合」で相違ないでしょうか。異なる場合は適用された補正区分をご教示ください。	【電気設備】 貴社の考えのとおりです。

54	機械設備工事及び電気設備工事の経費計算において、監理事務所を設けない場合の補正が適用されていると考えてよろしいでしょうか。異なる場合は、適用条件をご教示願います。	【機械設備】 適用していないため、補正はありません。 【電気設備】 電気設備工事においては、「監理事務所を設けない場合の補正」はありません。
55	機械設備工事-別紙明細-消火設備-連結送水管にて形鋼振れ止めを計上されています。また、公共建築工事標準単価積算基準にて「ニ. 形鋼振れ止め支持が必要な場合は支持材として、対象となる配管工事の工事費(材料費、労務費及びその他を含んだ費用をいう。以下同じ)の3%を別途に計上する。」とあります。本工事において、対象となる項目をご教示願います。	【機械設備】 消火・圧力配線用炭素鋼製管(白)改修です。
56	機械設備工事-別紙明細-消火設備-連結送水管にて連結送水管耐圧送水試験が一式計上されていますが、内訳を教示願います。	【機械設備】 地上駅出口の送水口から送水、耐圧試験、トンネル内の1か所から放水試験です。
57	機械設備工事の【搬入搬出】に一式計上されている「搬入費」について、対象となる機器・材料、数量、運搬条件その他の積算内訳をご教示願います。	【機械設備】 機器材料、賃料計上:16t トラッククレーン、損料計上:20t 油圧ジャッキ、2tトラック、資材:コロ、道板、適用職種:とび工です。
58	機械設備工事と電気設備工事において、建築工事標準単価積算基準より適用している歩掛がありましたら、項目と歩掛条件をご教示願います。	【機械設備】 歩掛について回答できません。 【電気設備】 使用している個々の歩掛りの詳細については公表しておりません。
59	機械設備工事-細目別内訳にて【搬入搬出】き電停止中と記載されています。一方、機械設備工事-別紙明細にて場内小運搬費 147 人-配管工　営外作業とあります。配管工に係る補正は営外補正と考えてよろしいですか。また、その場合の補正値は週休 2 日補正(1.02)、時間外補正(1.25)と考えてよろしいですか。	【機械設備】 公表しておりません。

60	機械設備工事－細目別内訳【搬入搬出】では「き電停止中」、別紙明細では場内小運搬費 147 人－配管工「営外作業」と記載されていますが、当該配管工の労務費に適用されている補正の種類及び補正係数をご教示願います。	【機械設備】 公表しておりません。
61	機械設備工事－別紙明細－消火設備－連結送水管に計上されている「形鋼振れ止め支持」について、対象となる配管工事の工事費の 3%を計上する際の対象単価項目をご教示願います。	【機械設備】 消火・圧力配線用炭素鋼製管(白)改修です。
62	本工事の週休 2 日補正区分について、「完全(現場閉所)」は、「現場閉所・完全週休 2 日(土日)」の補正係数が適用されていると考えてよろしいでしょうか。異なる場合は、適用されている補正区分及び補正係数をご教示願います。	【土木】 貴社の考えのとおりです。
63	機械設備工事及び電気設備工事の経費計算における工事区分は、それぞれ「新営機械設備工事」及び「新営電気設備工事」と考えてよろしいでしょうか。異なる場合は、適用されている工事区分をご教示願います。	【機械設備】 機械設備工事　改修工事を用いています。 【電気設備】 改修電気設備工事を用いています。
64	機械設備工事及び電気設備工事の一般管理費の算定について、前払金支出割合は「35%を超えるもの」として計上されていると考えてよろしいでしょうか。異なる場合は、適用されている前払金支出割合区分及び補正係数をご教示願います。	【機械設備】 貴社の考えのとおりです。 【電気設備】 貴社の考えのとおりです。
65	機械設備工事及び電気設備工事の一般管理費の算定について、契約保証費は「金銭的保証を必要とする場合」として計上されていると考えてよろしいでしょうか。異なる場合は、適用されている補正区分をご教示願います。	【機械設備】 貴社の考えのとおりです。 【電気設備】 貴社の考えのとおりです。

66	電気設備工事の名称に記載されている「取外し再取付」は、積算上、「撤去・移設」と同等の作業内容と考えてよろしいでしょうか。異なる場合は、「取外し再取付」の作業範囲及び適用している歩掛をご教示願います。	【電気設備】 「取外し再取付」のうち、「取外し」は”再使用する撤去”を表し、「再取付」は通常の据付を表します。
67	電気設備工事の名称に記載されている「取外し再取付」の単価には、材料費を含まないと考えてよろしいでしょうか。材料費を含む場合は、対象となる材料及び範囲をご教示願います。	【電気設備】 貴社の考えのとおりです。
68	電気設備工事－通信設備工事－仮設工事の「誘導無線×2 取外し再取付(停中)」について、単位が「径間」と記載されていますが、1 径間当たりの想定延長(m)をご教示願います。	【電気設備】 7.2m を想定しています。
69	電気設備工事の「発生材処分・運搬」に計上されている 2t 車について、「うち労務費」及び「うち材料費」のいずれにも含まれないと考えてよろしいでしょうか。異なる場合は、当該費用の内訳上の取扱いをご教示願います。	【電気設備】 ご質問の「うち労務費」「うち材料費」が何を指すのか分かりかねますが、「発生材処理(処分・運搬)」の「発生材運搬費 2t 車」「発生材処分費 2t 車」は、それぞれ、本工事で発生した発生材の運搬および処分に係る費用を 2t 車相当で内訳書に記載の台数分見込んでいることを表しています。
70	機械設備工事の【連結送水管】及び【搬入搬出】について、いずれも「き電停止中」と記載されていますが、各項目の労務費には、き電停止中の作業に係る補正が適用されていると考えてよろしいでしょうか。適用されている場合は、対象となる労務費及び補正係数をご教示願います。	【機械設備】 公表しておりません。
71	特記仕様書の「適用する仕様書等」において、「12.快適トイレの設置に関する特記仕様書」が適用範囲外とされておりますが、適用対象外とされた理由についてご教示願います。	【土木】 駅構内等の既設トイレを利用することを想定しているため、適用対象外としています。

72	当該工事は横浜駅及び高島駅間のトンネル内での施工であることから、快適トイレを現地設置するのではなく、駅構内等の既設トイレを利用することを想定し、本特記仕様書が適用範囲外とされているものと理解しておりますが、その認識で相違ないか併せてご教示願います。	【土木】 貴社の考えのとおりです。
73	当初設計書、図面及び特記仕様書について、記載されている施工条件又は数量に変更が生じた場合は、発注者との協議の上、設計変更の対象になると考えてよろしいでしょうか。また、設計変更の対象とならない工種がある場合は、その工種をご教示ください。	【土木】 必要に応じて工事請負契約約款第 19 条に基づき協議します。
74	積算参考資料 P13-SJ0112 号「発生材運搬処分工」において計上されているスクラップ（ヘビーH1）の単価採用方法について下記ご教示願います。 ①物価資料および積算資料の二誌とも掲載単価は有効数字 3 桁となっておりますが、二誌平均単価を算出した場合には有効数字 4 桁となるケースがあります。この場合、土木工事資材等単価表に記載の丸め方法に従い、有効数字 3 桁止め・4 桁以下切捨てにより単価を決定するものと理解しておりますが、この認識でよろしいでしょうか。 ②また、本項目におけるスクラップ数量は 17.6t と記載されていることから、売却材として単価はマイナス計上になるものと考えております。 その際、二誌平均後の単価が例えば -42,750 円/t となる場合、負値の丸め処理については、土木工事資材等単価表における「切捨て」を適用し、-42,800 円/t とするとの理解でよろしいでしょうか。 ご教示願います。	【土木】 単価採用方法の詳細については、公表は行っておりません。

75	機械設備工事と電気設備工事の積算情報にて令和 8 年 4 月版共通単価(RIBC)が適用されているとありますが、公共建築工事標準単価積算基準を基に適用されている項目はございますか。ある場合には、その項目をご教示願います。	【機械設備】 公共建築工事標準単価積算基準を基に作成しています。 【電気設備】 「令和 8 年 4 月版共通単価(RIBC)」は「公共建築工事標準単価積算基準」を基に作成しています。
76	積算参考資料 P27/42「消火・圧力配線用炭素鋼製管(白)改修 100A キーロン継手・プチルテープ含む」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【機械設備】 複合代価の内訳ついて、公表は行っておりません。
77	積算参考資料 P27/42「放水口 65A」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【機械設備】 複合代価の内訳ついて、公表は行っておりません。
78	積算参考資料 P27/42「ﾀﾞｸﾀｲﾙ上段ﾌﾞﾗｹｯﾄ」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【機械設備】 複合代価の内訳ついて、公表は行っておりません。
79	積算参考資料 P27/42「ﾀﾞｸﾀｲﾙ下段ﾌﾞﾗｹｯﾄ」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【機械設備】 複合代価の内訳ついて、公表は行っておりません。
80	積算参考資料 P27/42「合成ｾｸﾞﾒﾝﾄ上段ﾌﾞﾗｹｯﾄ(補強なし)」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【機械設備】 複合代価の内訳ついて、公表は行っておりません。

81	積算参考資料 P27/42「合成ｾｸﾞﾒﾝﾄ上段ﾌﾞﾗｹｯﾄ(補強あり)」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【機械設備】 複合代価の内訳ついて、公表は行っておりません。
82	積算参考資料 P27/42「合成ｾｸﾞﾒﾝﾄ下段ﾌﾞﾗｹｯﾄ(補強なし)」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【機械設備】 複合代価の内訳ついて、公表は行っておりません。
83	積算参考資料 P27/42「合成ｾｸﾞﾒﾝﾄ下段ﾌﾞﾗｹｯﾄ(補強あり)」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【機械設備】 複合代価の内訳ついて、公表は行っておりません。
84	積算参考資料 P29/42「溝清掃（き電停止中)」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【機械設備】 複合代価の内訳ついて、公表は行っておりません。
85	積算参考資料 P29/42「放水口表示プレート アルミ複合板 3mm」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【機械設備】 複合代価の内訳ついて、公表は行っておりません。
86	積算参考資料 P29/42「放水口表示プレート アルミ複合板 2mm」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【機械設備】 複合代価の内訳ついて、公表は行っておりません。

87	積算参考資料 P29/42「連結送水管耐圧送水試験」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【機械設備】 複合代価の内訳ついて、公表は行っておりません。
88	積算参考資料 P36/42「ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ支持柱吊架 一般型柱(停中) 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ(TBA2-8)2ヶ、吊架金具(WLH-2)2ヶ、厚ｺﾞﾑｼｰﾄ3mm 2ヶ」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
89	積算参考資料 P36/42「仮設ﾄﾗﾌ支持台(停中) L75-6t 補強型枠用」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
90	積算参考資料 P36/42「仮設ｹｰﾌﾞﾙ支持柱(停中) STK76.3φ×3.2t、L=1800」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
91	積算参考資料 P36/42「仮設ｹｰﾌﾞﾙ支持柱(停中) STK76.3φ×3.2t、L=2800、誘導無線用腕金､碍子×2」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
92	積算参考資料 P36/42「仮設 IR 支持柱振止金物(停中)」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。

93	積算参考資料 P36/42「ｺﾝｾﾝﾄ箱取外し再取付(停中)」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
94	積算参考資料 P36/42「既設支持台撤去(停中) 再使用しない」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
95	積算参考資料 P36/42「既設ｹｰﾌﾞﾙ支持柱撤去(停中) STK76.3φ×3.2t L=1800 再使用しない」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
96	積算参考資料 P36/42「既設ｹｰﾌﾞﾙ支持柱撤去(停中) 誘導無線用支柱 76.3φ×3.2t L=2800､誘導無線用腕金、碍子×2 再使用しない」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
97	積算参考資料 P37/42「ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ支持柱吊架 一般型柱(停中) 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ(TBA2-8)2ヶ、吊架金具(WLH-2)2ヶ、厚ｺﾞﾑｼｰﾄ3mm 2ヶ」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
98	積算参考資料 P37/42「ｹｰﾌﾞﾙ支持柱(停中) STK76.3φ×3.2t､L=1800」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。

99	積算参考資料 P37/42「ｹｰﾌﾞﾙ支持柱(停中) STK76.3φ×3.2t、L=2400」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
100	積算参考資料 P37/42「ﾄﾗﾌ支持台(停中) L75-6t 補強型枠用 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
101	積算参考資料 P37/42「ﾄﾗﾌ(停中) J150(W150×H120×L1000) ﾄﾗﾌ蓋含む」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
102	積算参考資料 P37/42「ﾄﾗﾌ橋(停中) HDZ-55 W192×H75×L3600(1m 単価) L75-6t」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
103	積算参考資料 P37/42「ｺﾝｾﾝﾄ箱取外し再取付(停中)」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
104	積算参考資料 P37/42「仮設ﾄﾗﾌ支持台撤去(停中) L75-6t 補強型枠用 再使用しない」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。

105	積算参考資料 P37/42「仮設ｹｰﾌﾞﾙ支持柱撤去(停中) 電纜棚用支柱 76.3φ×3.2t L=1800 再使用しない」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
106	積算参考資料 P37/42「仮設ｹｰﾌﾞﾙ支持柱撤去(停中) 誘導無線用支柱 76.3φ×3.2t L=2800、誘導無線用腕金、碍子×2 再使用しない」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
107	積算参考資料 P37/42「仮設 IR 支持柱振止金物撤去(停中) 再使用しない」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
108	積算参考資料 P38/42「信号ｹｰﾌﾞﾙ移設取外し再取付(停中) SPEALTAZV0.9mm-30P ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ吊架」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
109	積算参考資料 P38/42「信号ｹｰﾌﾞﾙ移設取外し再取付(停中) SM8C ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ吊架」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
110	積算参考資料 P38/42「信号ｹｰﾌﾞﾙ移設取外し再取付(停中) CVV2mm2-30C ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ吊架」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。

111	積算参考資料 P38/42「信号ｹｰﾌﾞﾙ移設取外し再取付(停中) SQEE1.25mm2-2P ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ吊架」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
112	積算参考資料 P38/42「信号ｹｰﾌﾞﾙ移設取外し再取付(停中) SQEE1.25mm2-4P ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ吊架」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
113	積算参考資料 P38/42「信号ｹｰﾌﾞﾙ移設取外し再取付(停中) SPEV0.75mm2-1P ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ吊架」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
114	積算参考資料 P38/42「信号ｹｰﾌﾞﾙ移設取外し再取付(停中) SPEALTAZV0.9mm-30P ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ吊架→ﾗｯｸ」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
115	積算参考資料 P38/42「信号ｹｰﾌﾞﾙ移設取外し再取付(停中) SM8C ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ吊架→ﾗｯｸ」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
116	積算参考資料 P38/42「信号ｹｰﾌﾞﾙ移設取外し再取付(停中) CVV2mm2-30C ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ吊架→ﾗｯｸ」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。

117	積算参考資料 P38/42「信号ｹｰﾌﾞﾙ移設取外し再取付(停中) SQEE1.25mm2-2P ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ吊架→ﾗｯｸ」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
118	積算参考資料 P38/42「信号ｹｰﾌﾞﾙ移設取外し再取付(停中) SQEE1.25mm2-4P ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ吊架→ﾗｯｸ」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
119	積算参考資料 P38/42「信号ｹｰﾌﾞﾙ移設取外し再取付(停中) SPEV0.75mm2-1P ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ吊架→ﾗｯｸ」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
120	積算参考資料 P39/42「ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ支持柱吊架 一般型柱(停中) 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ(TBA2-8)2ヶ、吊架金具(WLH-2)2ヶ、厚ｺﾞﾑｼｰﾄ3mm 2ヶ」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
121	積算参考資料 P39/42「誘導無線用腕金(停中) 支持柱固定ﾊﾞﾝﾄﾞ共」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
122	積算参考資料 P39/42「通信用碍子(停中)」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。

123	積算参考資料 P39/42「通信ｹｰﾌﾞﾙ取外し再取付(停中) CPEALTAZ0.9mm-100P ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ吊架」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
124	積算参考資料 P39/42「通信ｹｰﾌﾞﾙ取外し再取付(停中) CPEALTAZ0.9mm-20P ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ吊架」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
125	積算参考資料 P39/42「通信ｹｰﾌﾞﾙ取外し再取付(停中) XTEFATAZV0.9mm-38P ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ吊架」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
126	積算参考資料 P39/42「通信ｹｰﾌﾞﾙ取外し再取付(停中) SM14C+0.9-2Q ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ吊架」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
127	積算参考資料 P39/42「通信ｹｰﾌﾞﾙ取外し再取付(停中) EYVS0.9mm-1P ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ吊架」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
128	積算参考資料 P39/42「通信ｹｰﾌﾞﾙ取外し再取付(停中) 276SM+24NZDSF ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ吊架」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。

129	積算参考資料 P39/42「誘導無線×2 取外し再取付(停中)」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
130	積算参考資料 P40/42「電らん棚用腕金(停中) ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ固定金具共」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
131	積算参考資料 P40/42「誘導無線×2 取外し再取付(停中)」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
132	積算参考資料 P40/42「通信ｹｰﾌﾞﾙ取外し再取付(停中) CPEALTAZ0.9mm-100P ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ吊架」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
133	積算参考資料 P40/42「通信ｹｰﾌﾞﾙ取外し再取付(停中) CPEALTAZ0.9mm-100P ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ吊架→ﾗｯｸ」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
134	積算参考資料 P40/42「通信ｹｰﾌﾞﾙ取外し再取付(停中) CPEALTAZ0.9mm-20P ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ吊架」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。

135	積算参考資料 P40/42「通信ｹｰﾌﾞﾙ取外し再取付(停中) CPEALTAZ0.9mm-20P ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ吊架→ﾗｯｸ」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
136	積算参考資料 P40/42「通信ｹｰﾌﾞﾙ取外し再取付(停中) XTEFATAZV0.9mm-38P ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ吊架」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
137	積算参考資料 P40/42「通信ｹｰﾌﾞﾙ取外し再取付(停中) XTEFATAZV0.9mm-38P ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ吊架→ﾗｯｸ」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
138	積算参考資料 P40/42「通信ｹｰﾌﾞﾙ取外し再取付(停中) SM14C+0.9-2Q ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ吊架」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
139	積算参考資料 P40/42「通信ｹｰﾌﾞﾙ取外し再取付(停中) SM14C+0.9-2Q ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ吊架→ﾗｯｸ」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
140	積算参考資料 P40/42「通信ｹｰﾌﾞﾙ取外し再取付(停中) EYVS0.9mm-1P ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ吊架」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。

141	積算参考資料 P40/42「通信ｹｰﾌﾞﾙ取外し再取付(停中) EYVS0.9mm-1P ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ吊架→ﾗｯｸ」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
142	積算参考資料 P40/42「通信ｹｰﾌﾞﾙ取外し再取付(停中) 276SM+24NZDSF ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ吊架」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
143	積算参考資料 P40/42「通信ｹｰﾌﾞﾙ取外し再取付(停中) 276SM+24NZDSF ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ吊架→ﾗｯｸ」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
144	積算参考資料 P41/42「発生材運搬費 2t 車」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。
145	積算参考資料 P41/42「発生材処分費 2t 車」に関して、単価根拠が不明です。単価もしくは、複合代価の根拠となる歩掛、計上されている材料の名称および参照書籍の情報を公表頂けますよう、宜しくお願い致します。	【電気設備】 複合単価(複合代価)の内訳の詳細について、公表は行っておりません。