

積算疑義申立てについての回答

| | | | |
|-------|--|-----|------------|
| 工事件名 | 二ツ橋北部第1期地区土地区画整理事業基盤整備工事（その2） 二ツ橋北部第1期地区土地区画整理事業基盤整備工事（その3） | | |
| 契約番号 | 2024010026 / 2024010027 | 開札日 | 令和2年11月12日 |
| 工事担当課 | 二ツ橋北部土地区画整理事務所 | | |

| 申立ての内容 | 回答 |
|---|---|
| <p>第0025号の鋼矢板賃料において、質問口答書に鋼矢板の修理及び損耗費には3,500円を計上しているとの口答でした。しかし、その下の00611においても、1現場当たり修理費及び損耗費鋼矢板III型補助工法無で48t計上されております。</p> <p>結果的に上記の内容は二重計上していることとなり、工事価格に大変影響致します。また、第31号の鋼矢板賃料においても同様です。</p> <p>以上の積算を是正すると工事価格に数百万の影響を及ぼしますので、積算疑義を申し立てます。</p> | <p>第0025号における鋼矢板賃料（普通鋼矢板）III型 L=8m（枝番00166）及び第0031号における鋼矢板賃料（普通鋼矢板）III型 L=8.5m（枝番00431）は、いずれも「修理費及び損耗費」を別途計上しており、二重計上となっているため、設計書に誤りがありました。</p> |

| | |
|--------|----------------------------|
| 今後の取扱い | 設計図書に誤りがあったため、今回の入札を中止します。 |
|--------|----------------------------|

積算疑義申立てについての回答

| | | | |
|-------|--|-----|------------|
| 工事件名 | 二ツ橋北部第1期地区土地区画整理事業基盤整備工事（その2） 二ツ橋北部第1期地区土地区画整理事業基盤整備工事（その3） | | |
| 契約番号 | 2024010026 / 2024010027 | 開札日 | 令和2年11月12日 |
| 工事担当課 | 二ツ橋北部土地区画整理事務所 | | |

| 申立ての内容 | 回答 |
|--|--|
| 第0025号内訳書 枝番00166および、第0031号内訳書 枝番00431 鋼矢板賃料を質問回答を反映し、設計書入力条件通り積算すると、整備費を含む修理費及び損耗費が二重計上されているように思われます。計上積算内容についてご教示願います。 | 第0025号における鋼矢板賃料（普通鋼矢板）Ⅲ型 L=8m（枝番00166）及び第0031号における鋼矢板賃料（普通鋼矢板）Ⅲ型 L=8.5m（枝番00431）は、いずれも「修理費及び損耗費」を別途計上しており、二重計上となっているため、設計書に誤りがありました。 |

| | |
|--------|----------------------------|
| 今後の取扱い | 設計図書に誤りがあったため、今回の入札を中止します。 |
|--------|----------------------------|

積算疑義申立てについての回答

| | | | |
|-------|--|-----|------------|
| 工事件名 | 二ツ橋北部第1期地区土地区画整理事業基盤整備工事（その2） 二ツ橋北部第1期地区土地区画整理事業基盤整備工事（その3） | | |
| 契約番号 | 2024010026 / 2024010027 | 開札日 | 令和2年11月12日 |
| 工事担当課 | 二ツ橋北部土地区画整理事務所 | | |

| 申立ての内容 | 回答 |
|---|--|
| <p>① 内訳書第0025号 仮設工（防火水槽） 鋼矢板賃料について 「枝番00166 鋼矢板賃料（普通鋼矢板） III型 L=8m」で鋼矢板の整備費に3,500円/t を計上されていますが、「枝番00611 1現 場当たり修理費及び損耗費 鋼矢板III型 補 助工法無」でも鋼矢板の整備費に3,500円/t (3,500円/t×係数3.6=12,600円)を個別 登録単価にて計上しており、二重計上による 違算があると思われますが、ご見解およびご 回答を宜しくお願い申し上げます。</p> <p>② 内訳書第0031号 既存防火水槽撤去工 鋼矢板賃料について 「枝番00431 鋼矢板賃料（普通鋼矢板） III型 L=8.5m」で鋼矢板の整備費に3,500円 /tを計上されていますが、「枝番00612 1 現場当たり修理費及び損耗費 鋼矢板III型 補助工法無」でも鋼矢板の整備費に3,500円 /t (3,500円/t×係数3.6=12,600円)を個 別登録単価にて計上しており、二重計上によ る違算があると思われますが、ご見解および ご回答を宜しくお願い申し上げます。</p> | 第0025号における鋼矢板賃料（普通鋼矢板） III型 L=8m（枝番00166）及び第0031号におけ る鋼矢板賃料（普通鋼矢板）III型 L=8.5m（枝 番00431）は、いずれも「修理費及び損耗 費」を別途計上しており、二重計上となっ ているため、設計書に誤りがありました。 |
| 今後の取扱い | 設計図書に誤りがあったため、今回の入札を中止します。 |

| | |
|--------|----------------------------|
| 今後の取扱い | 設計図書に誤りがあったため、今回の入札を中止します。 |
|--------|----------------------------|

積算疑義申立てについての回答

| | | | |
|-------|--|-----|------------|
| 工事件名 | 二ツ橋北部第1期地区土地区画整理事業基盤整備工事（その2） 二ツ橋北部第1期地区土地区画整理事業基盤整備工事（その3） | | |
| 契約番号 | 2024010026 / 2024010027 | 開札日 | 令和2年11月12日 |
| 工事担当課 | 二ツ橋北部土地区画整理事務所 | | |

| 申立ての内容 | 回答 |
|--|--|
| 1. 第0025号 仮設工（防火水槽） 枝番 00166 WB250150 鋼矢板賃料（普通鋼矢板）Ⅲ型 L=8m 枝番 00611 TJ0210 1 現場当たり修理費及び損耗費 鋼矢板Ⅲ型 補助工法無 | 第0025号における鋼矢板賃料（普通鋼矢板）Ⅲ型 L=8m（枝番 00166）及び第0031号における鋼矢板賃料（普通鋼矢板）Ⅲ型 L=8.5m（枝番 00431）は、いずれも「修理費及び損耗費」を別途計上しており、二重計上となっているため、設計書に誤りがありました。 |
| 2. 第0031号 既存防火水槽撤去工 枝番 00431 WB250150 鋼矢板賃料（普通鋼矢板）Ⅲ型 L=8.5m 枝番 00612 TJ0210 1 現場当たり修理費及び損耗費 鋼矢板Ⅲ型 補助工法無 | |
| 上記の工種について、鋼矢板賃料の単価が重複して計上されており、過大設計と思われます。 詳細を調査の上回答願います。 ※入札価格は、別紙参照願います。 | |

| | |
|--------|----------------------------|
| 今後の取扱い | 設計図書に誤りがあったため、今回の入札を中止します。 |
|--------|----------------------------|