

積算疑義申立てについての回答

工事件名	横浜・三ツ沢下町間（上り）軌道改良及びその他工事		
契約番号	2153010005	開札日	令和3年5月20日
工事担当課	交通局施設課		

申立ての内容	回答
<p>第0915号内訳書 準備費 細目別内訳 給水配管設備の「水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP25A 屋内一般 き電停止中」の設計書閲覧単価は12,300円/mでした。</p> <p>また、2018年度発注「桜木町・高島町間（上り）軌道改良及びその他工事」の同工種「HIVP25A き電停止中工事 屋内一般」単価は4,750円/mでした。</p> <p>給水管（塩ビ管 HIVP25A）設備工事については、設計図、設計書、仕様書等から今回工事と前回工事の工事内容は同種で仕様変更はないと思いますが、2018年度から2021年度への3年間の物価変動を考慮しても、単価が4,750円/mから12,300円/mへと約2.5倍に変化する事はないと思われるため、単価の間違い等が考えられないでしょうか。前回単価との差異も含めて設計単価の根拠を教えてください。</p> <p>同様に、空気配管設備「空気配管 80A 停中作業」（今回単価32,200円/m、前回単価21,200円/m）の設計単価の根拠を教えてください。</p>	<p>準備費に係る給水配管設備、空気配管設備の単価については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事積算基準に基づき複合単価の算定をしております。</p> <p>本件は、改修作業状況に応じ割増補正の対象となるため、歩掛りの労務所用量を割増補正した単価としておりました。しかし、複合単価作成時に単価及び乗率について誤認して入力したため、誤った設計単価となりました。</p>

今後の取扱い	設計図書に誤りがあったため、今回の入札を中止します。
--------	----------------------------