

## 積算疑義申立てについての回答

工 事 件 名	二ツ橋北部第1期地区土地区画整理事業基盤整備工事（その7）		
契 約 番 号	2124010028	開 札 日	令和4年2月17日
工 事 担 当 課	二ツ橋北部土地区画整理事務所		

申立ての内容	回 答
<p>内訳書 第0019号 仮設水路工 01031 WB252310 ポンプ運転について、質問回答書には、使用電源は、商用電源を想定との回答がありました。そのため、当社は、商用電源で積算しましたが、予定価格となりません。発動発電機にて再積算すると予定価格となります。</p> <p>設計積算では、発動発電機にて積算されていると考えられます。</p> <p>質問回答書の回答と異なるため、積算疑義を申し立てます。</p>	<p>内訳書 第0019号 仮設水路工のポンプ運転における使用電源について、質問回答書で「商用電源を想定しています」と回答し、内訳書 第0935号 役務費で電力基本料金を計上していましたが、発動発電機の使用を標準としたポンプ運転の歩掛（WB252310）を用いて積算していました。</p>

今後の取扱い	設計図書に誤りがあったため、今回の入札を中止します。
--------	----------------------------

## 積算疑義申立てについての回答

工 事 件 名	二ツ橋北部第1期地区土地区画整理事業基盤整備工事（その7）		
契 約 番 号	2124010028	開 札 日	令和4年2月17日
工 事 担 当 課	二ツ橋北部土地区画整理事務所		

申立ての内容	回 答
<p>設計図書に関する質問の回答書 No.9・10 ポンプ運転で使用する電源については、商用電源を想定しているとの回答でしたが、積算上使用電源が発動発電機でないと予定価格 367,230,000 円になりません。</p> <p>質問回答に誤りがある為、積算疑義を申し立てます。</p>	<p>内訳書 第0019号 仮設水路工のポンプ運転における使用電源について、質問回答書で「商用電源を想定しています」と回答し、内訳書 第0935号 役務費で電力基本料金を計上していましたが、発動発電機の使用を標準としたポンプ運転の歩掛（WB252310）を用いて積算していました。</p>

今後の取扱い	設計図書に誤りがあったため、今回の入札を中止します。
--------	----------------------------

## 積算疑義申立てについての回答

工 事 件 名	二ツ橋北部第1期地区土地区画整理事業基盤整備工事（その7）		
契 約 番 号	2124010028	開 札 日	令和4年2月17日
工 事 担 当 課	二ツ橋北部土地区画整理事務所		

申立ての内容	回 答
<p>内訳書第0019号 仮設水路工 枝番01031 ポンプ運転において、質問回答書ではポンプ運転の使用電源は商用電源を想定していますとの回答でした。金入り設計書を閲覧させていただきましたが、単価が33,150となっていました。この単価は発動発電機使用時の単価ではないかと思われます。</p> <p>ご確認のほど、宜しくお願いいたします。</p>	<p>内訳書 第0019号 仮設水路工のポンプ運転における使用電源について、質問回答書で「商用電源を想定しています」と回答し、内訳書 第0935号 役務費で電力基本料金を計上していましたが、発動発電機の使用を標準としたポンプ運転の歩掛（WB252310）を用いて積算していました。</p>

今後の取扱い	設計図書に誤りがあったため、今回の入札を中止します。
--------	----------------------------

## 積算疑義申立てについての回答

工 事 件 名	二ツ橋北部第1期地区土地区画整理事業基盤整備工事（その7）		
契 約 番 号	2124010028	開 札 日	令和4年2月17日
工 事 担 当 課	二ツ橋北部土地区画整理事務所		

申立ての内容	回 答
<p>第0019号仮設水路工 01031 WB252310 ポンプ運転において、質問回答書の9,10番質問の回答としては、「商用電源を想定している」との回答がありました。</p> <p>当該箇所の積算において、商用電源を考慮して積算すると、単価は12,970円/日となり、発動発電機を考慮して積算すると、閲覧単価と同額の33,150円/日と算出されます。</p> <p>よって、設計単価は12,970円/日が質問回答と整合した単価と思われます。</p>	<p>内訳書 第0019号 仮設水路工のポンプ運転における使用電源について、質問回答書で「商用電源を想定しています」と回答し、内訳書 第0935号 役務費で電力基本料金を計上していましたが、発動発電機の使用を標準としたポンプ運転の歩掛（WB252310）を用いて積算していました。</p>

今後の取扱い	設計図書に誤りがあったため、今回の入札を中止します。
--------	----------------------------