

4. 排水設備

名 称	記 号	該当ページ	種 別	内 容
横断溝グレーチング蓋	FGO-N25	—	削除	
	FGO-N30			
グレーチング蓋雨水浸透柵	2GPM-N	—	削除	
	2GPM-H			
U型雨水浸透柵	UPM-H30A	—	削除	
	UPM-H30B			
汚水柵(2種)	2OM-80	—	削除	
汚水柵(3種)	3OM-90	—	削除	
	3OM-110			
組立てマンホール(1種)	1MH-K	4-50 4-52	修正	【特記修正】 ①規格名称等の修正 修正前:日本下水道協会認定器材Ⅱ類 修正後:日本下水道協会規格(JSWAS A-11) 理由:平成11年から見直されていないため、規格の記載方法が古いと考えられる。 ②記載の削除 削除:上調整高の高低差が調整リング厚以上になる場合は、調整リングを使わずに現場打ちコンクリート(高炉B)で調整する。 理由:上部調整高の高低差が調整リング厚以上になる場合は発生しないため。
組立てマンホール(2種)	2MH-K	4-51 4-52		
硬質塩化ビニル管	VU-350	4-60	変更	掲載場所を参考図へ変更

4. 排水設備:参考図

名 称	記 号	該当ページ	種 別	内 容
硬質塩化ビニル管	VU-350	S4-1	変更	掲載場所を参考図へ変更