

機械・電気設備標準仕様書（機器編）

令和4年10月改定 新旧比較表

旧				新				
第1章 総則				第1章 総則				
1-1 省略				1-1 省略				
1-2 一般事項				1-2 一般事項				
1から7 省略				1から7 省略				
8 (略)				8 (略)				
機 器 類			局更新 目標	機 器 類			局更新 目標	
受 変 電 設 備			30年	受 変 電 設 備			34年	
高 圧 交 流 負 荷 開 閉 器			15年	高 圧 交 流 負 荷 開 閉 器 (PAS・UGS)			17年	
保 護 継 電 器			15年	保 護 継 電 器			17年	
電 力 変 換 設 備 (V V V F 盤)			30年	電 力 変 換 設 備 (V V V F 盤)			34年	
計 装 設 備	計 算 機 設 備	電 算 機 設 備 (中央処理装置)		15年	計 算 機 設 備	電 算 機 設 備 (中央処理装置)		17年
		遠 方 監 視 制 御 装 置		15年		遠 方 監 視 制 御 装 置		17年
	監 視 制 御 装 置		15年	監 視 制 御 装 置		17年		
	工 業 計 器 (検出器・変換器)		20年	工 業 計 器 (検出器・変換器)		21年		
	水 質 計 器 (検出器・変換器)		15年	水 質 計 器 (検出器・変換器)		16年		
発 電 設 備	非 常 用 自 家 発 電 設 備		30年	発 電 設 備	非 常 用 自 家 発 電 設 備		31年	
	小 水 力 発 電 設 備		30年		小 水 力 発 電 設 備		31年	
無 停 電 電 源 装 置	イ ン バ ー タ 盤		20年	無 停 電 電 源 装 置	イ ン バ ー タ 盤		21年	
	整 流 器 盤		20年		整 流 器 盤		21年	
	蓄 電 池 盤		20年		蓄 電 池 盤		21年	
ポ ン プ 設 備	ポ ン プ		30年	ポ ン プ 設 備	ポ ン プ		34年	
	電 動 機		30年		電 動 機		34年	
	液 体 抵 抗 器		30年		液 体 抵 抗 器		34年	
	逆 止 弁		30年		逆 止 弁		34年	
薬 注 設 備			20年	薬 注 設 備			21年	
沈 澱 池 設 備	フ ラ ッ シ ュ ミ キ サ		30年	沈 澱 池 設 備	フ ラ ッ シ ュ ミ キ サ		31年	
	フ ロ キ ュ レ ー タ		30年		フ ロ キ ュ レ ー タ		31年	
	汚 泥 掻 寄 機		30年		汚 泥 掻 寄 機		31年	
	真 空 ポ ン プ		30年		真 空 ポ ン プ		31年	
排 水 処 理 設 備	汚 泥 ポ ン プ		30年	排 水 処 理 設 備	汚 泥 ポ ン プ		31年	
9 省略				9 省略				
第2章～第3章 省略				第2章～第3章 省略				
以下、余白				以下、余白				