

**横浜市水道局機械・電気設備標準仕様書（工事編）**  
**令和8年4月改訂 新旧比較表**

改訂前（旧）	改訂後（新）
第1章 省略	第1章 省略
第2章 省略	第2章 省略
第3章	第3章
3-1-1から3-1-10 省略	3-1-1から3-1-10 省略
3-1-11 その他	3-1-11 その他
1 据付及び調整 据付及び調整については、請負人は特に熟練した技術者を派遣しなければならない。	1 据付及び調整 据付及び調整については、請負人は特に熟練した技術者を派遣しなければならない。 <span style="color: red;">また、水道局で多く行われる監視制御設備の更新工事では、「新」と「旧」の設備が混在して切替を行うことから、切替工程において監視制御対象を「新」、「旧」どちらの設備で監視制御しているのか、監督員が把握できる資料を作業要領書などに添付し提出すること。</span>
3-2-1から3-3-1 省略	3-2-1から3-3-1 省略
3-3-2 バスダクト	3-3-2 バスダクト
1 バスダクトはJIS C 8364の製品とする。ただし、高圧バスダクトはJEM 1425に準拠した製品とする。	1 バスダクトはJIS C 8364の製品とする。ただし、高圧バスダクトはJEM 1519に準拠した製品とする。
3-3-3から3-5-6 省略	3-3-3から3-5-6 省略
第4章 付則	第4章 付則
（付則1）～（付則3） 省略	（付則1）～（付則3） 省略
（付則4）機械・電気設備工事記録写真 作成要領 1～5 省略	（付則4）機械・電気設備工事記録写真 作成要領 1～5 省略

表1 工事写真撮影対象（機械設備工事）

項目	撮影対象	撮影内容
一般共通事項	搬入状況	
	工事着工前の状況 (現場状況)	施工場所を清掃し、 墨出しを行った状況の 写真
	工事中の状況	各施工工程の途中 の写真
	工事完了の状況	各施工工程が完了 した状況の写真
	各種試験の状況	各種試験の状況・試験 機器の設置状況の 写真
省略		

省略

表2 工事写真撮影対象（電気設備工事）

区分	工種	撮影項目	撮影時期	撮影頻度
省略				
工事状況写真	一般共通事項	省略		
		各種試験	省略	
		その他	省略	
	省略			

以下、余白

表1 工事写真撮影対象（機械設備工事）

項目	撮影対象	撮影内容
一般共通事項	搬入状況	
	工事着工前の状況 (現場状況)	施工場所を清掃し、 墨出しを行った状況の 写真
	工事中の状況	各施工工程の途中 の写真
	工事完了の状況	各施工工程が完了 した状況の写真
	各種試験の状況	各種試験の状況・試験 機器の設置状況の 写真
	機器銘版	完成時の機器銘版
省略		

省略

表2 工事写真撮影対象（電気設備工事）

区分	工種	撮影項目	撮影時期	撮影頻度
省略				
工事状況写真	一般共通事項	省略		
		各種試験	省略	
		機器銘版	完成時の 機器 銘版	完成時
	その他	省略		
省略				

以下、余白