

配管材料調達に関する特記仕様書

平成 12 年 10 月 1 日
令和 7 年 9 月 26 日 改正

請負人が設計図書に記載された水道用材料を調達して施工する場合、横浜市水道局が指定したものを使用しなければならない。

なお、調達材料の規格等が設計図書等に明示されていない場合は、次の各規格を参考に監督員と協議して調達材料を決定する。

また、(※)印の材料については、別表-1、2「工事用材料製作者登録一覧」の製品を使用すること。

1 口径 75 mm 以上

(1) 配水管材料関係

名称	呼径 (mm)	規格	形状	内面塗装	外面塗装		
ダクトイル鉄管	75~300	JWWA G 113	K形 1種	モルタルライニング JWWA A 113	水道用ダクトイル 鉄管合成 樹脂塗料 JWWA K 139		
	400~2600		K形 2種				
	500~2600		S形 1種 (切管用)				
	500~2600		S形 2種				
	800~2600		UF形				
	800~2600		US形 2種				
	100~400		NS形 1種				
	300	JDPA G 1046	PN形 1種		JWWA G 120 JWWA G 121 JWWA B 120 JDPA G 1049		
	400~1500		PN形 2種				
	500~1000	JDPA G 1042	NS形 S種				
	100~400	JWWA G 120 JDPA G 1049	GX形 1種		JDPA G 1049-2		
	75~400						
	500~600	JDPA G 1049-2	GX形 S種				
	75~400	JWWA G 113	NS形 1種				
	75~300		K形 1種				
	400		K形 2種				
	300	JDPA G 1046	PN形 1種	エボキシ樹脂 粉体塗装 JWWA G 112	水道用ダクトイル 鉄管合成 樹脂塗料 JWWA K 139		
	400		PN形 2種				
ダクトイル鉄管 (異形管)	75~2600	JWWA G 114	K形				
	500~2600		S形				
	700~2600		UF形				
	700~2600		US形				
	75~400		NS形				
	500~1000	JDPA G 1042	NS形		JWWA G 121 JDPA G 1049		
	300~1500	JDPA G 1046	PN形				
	75~400	JWWA G 121 JDPA G 1049	GX形				
	500~600	JDPA G 1049-2					
水道用塗覆装鋼管	80A以上	JWWA G 117		設計図書で 指定したもの	設計図書で 指定したもの		
水道用塗覆装鋼管 (異形管)		JWWA G 118					
配管用溶接大径ス テンレス鋼鋼管		JIS G 3468 (SUS316)	形状は、JWWA G 117 JWWA G 118 による				
不断水割T字管 (※)		製品指定					
GX形用栓 (※)		製品指定					

(2) 接合部品等

名称	規格	呼径 (mm)	形式	接合部品名				備考
				I類	II類	III類	IV類	
水道用 ダクトイル 鋳鉄管用 接合部品	JWWA G 113 JWWA G 114	75 以上	K形	押輪	T頭ボルト・ナット	ゴム輪		
		500～ 2600	S形	押輪、割輪、ロック リング、切管用挿 しロリンク	ボルト・ナット、 結合ピース	ゴム輪、バックアッ プリング		ボルト・ナット JIS G 4303 の SUS304、セットボルト JIS G 4303 の SUS304、ゴム輪 SBR
		75 以上	フランジ形		六角ボルト・ナット	ガスケット		六角ボルト・ナット JIS G 4303 の SUS304、ガスケット GF 1 号 SBR
		75～ 400	NS形	押輪、屈曲防止 リング、ライ、ロック リング、切管用挿 しロリンク	T頭ボルト・ナット、 セットボルト	ゴム輪、ロックリング、 心出し用ゴム、ラ イ心出し用ゴム	バックアップ リング	T頭ボルト・ナット JIS G 4303 の SUS304、ゴム輪 SBR、ロック リング 心出し用ゴム SBR、ライ心 出し用ゴム SBR、セットボルト JIS G 4303 の SUS304
	JDPA G 1042	500～ 1000		押輪、ライ、ロック リング、切管用挿 しロリンク	T頭ボルト・ナット	ゴム輪	バックアップ リング、 ライ心出し用ボ ルト	T頭ボルト・ナット JIS G 4303 の SUS304、ゴム輪 SBR
	JDPA G 1046	300～ 1500	P N形	押輪、ロックリング	ボルト・セットボルト	ゴム輪	ゴムスボンジ	ボルト・ナット JIS G 4303 の SUS304、セットボルト JIS G 4303 の SUS304、ゴム輪 SBR、 ゴムスボンジ 天然ゴム系(NR 系)
	JWWA G 120 JDPA G 1049	75～ 400	G X形	押輪、ライ、ロック リング、切管用挿 しロリンク、 G-Link	T頭ボルト・ナット、 六角ボルト・ナット	ゴム輪(直管用)、 ゴム輪(異形管 用)	ロックリングホルダ、 ライボート	六角ボルト・ナット JIS G 5527 の付属書、JWWA G 113, 114 の付属書A、又はJSWAS G- 1の付属書1 JWWA G 120 の付属書A
	JDPA G 1049-2	500～ 600	G X形	押輪、ライ、ロック リング、切管用挿 しロリンク	T頭ボルト・ナット、 六角ボルト・ナット ライ心出し用ボ ルト・六角ナット	ゴム輪 GF形ガスケット	バックアップ リング	六角ボルト・ナット及び GF 形ガ スケット JIS G 5527 の付属書 JA、JWWA G 113, 114 の付属書B 又はJSWAS G-1 の付属書1
水道用 ダクトイル 鋳鉄管用 離脱防止 押輪(※)	製品 指定	75 以上	K形					
		75～ 400	NS形					

(3) 弁類等

名称	規格	材質	呼径(mm)	形式	内面塗装	外面塗装*	備考
水道用仕切弁	JWWA B 122 JWWA G 113	FCD	75~200	K形 O リング入り	水道用 ダクトイル鉄管 合成樹脂塗料 JWWA K 139 GX形の継手部 外面は JWWA G 120 JDPA G 1049	右回り開き (工水は 左回り開き)	
水道用仕切弁 (400 以上は※)	JWWA B 122		75~500 以下	フランジ形 O リング入り			
	JWWA B 131		600 以上	フランジ形			
メタルシート仕切弁 GX形	JWWA B 122 準拠 (本体) JDPA G 1049 準拠 (継手部)		75~300	GX形 O リング入り			
水道用 ソフトシール仕切弁 (※)	JWWA B 120 準拠 (本体) JWWA G 120 JDPA G 1049 準拠 (継手部) (製品指定)		75~300	GX形 O リング入り			
	JWWA B 120 準拠 (本体) JDPA G 1042 準拠 (継手部) (製品指定)		300	NS形 O リング入り			
多目的ソフトシール仕切弁 (ツボートバルブ)	JWWA B 120 (準拠)		75~300	フランジ形			
多目的ソフトシール仕切弁 (ツボートバルブ)	JWWA B 120 (準拠)		75~300	フランジ形			
水道用 バタフライ弁 (※) 脚付き	JWWA B 138		400~1500	フランジ形 立型	水道用ダクトイル鉄管 合成樹脂内 面粉体塗装 JWWA G 112	右回り開き (工水は 左回り開き)	
	JWWA B 138 (準拠)			フランジ形 (副弁内蔵)			
NS形充水機能付き バタフライ弁	JWWA B 138 (弁本体部) JDPA G 1042 (継手部)	400~1000	400~1000	NS形 (充水機能付き)	NS形の継手部 内面は水道用合 成樹脂塗料 JWWA K 139	右回り開き (工水は 左回り開き)	
GX形充水機能付き バタフライ弁	JWWA B 138 (弁本体部) JDPA G 1049 (継手部)		400	GX形 (充水機能付き)			
小型消火栓 (補修弁内蔵) (※)	JWWA B 135 JWWA B 126 に準拠 (製品指定)	75	75	単口	水道用ダクトイル鉄管 合成樹脂内 面粉体塗装 JWWA G 112	右回り開き (工水は 左回り開き)	
空気弁付 小型消火栓 (補修弁内蔵) (※)	JWWA B 135 JWWA B 126 に準拠 (製品指定)		75	多排式			
水道用空気弁	旧 JIS B 2063- 1994	75~150	75~150	双口	水道用 ダクトイル鉄管 合成樹脂塗料 JWWA K 139	左回り開き	
	JWWA B 137 準拠 (製品指定)		75	急速			
	JWWA B 137	25、 100~150	75~100	面間寸法 φ 75~200 φ 100~250		25mm はねじ 込み形	
水道用補修弁	JWWA B 126 準拠 (製品指定)	75	75	単口	水道用ダクトイル鉄管 合成樹脂内 面粉体塗装 JWWA G 112	右回り開き	
洗浄栓 (※)	JWWA B 103 準拠 (製品指定)						

* 外面塗装は、エボキシ樹脂粉体塗装も可

(4) 弁室及び鉄蓋等

名称	規格	呼径 (mm)	材質	備考
仕切弁室 バタフライ弁室	JISA 5372	700～2000	プレキャスト鉄筋コンクリート管	
空気弁室	JISA 5372	800～1350	プレキャスト鉄筋コンクリート管	
消火栓室	JWWA K 148	600	レジンコンクリート	補強材 (ガラス繊維)
仕切弁用小型弁室	JWWA K 148	250	レジンコンクリート	補強材 (ガラス繊維)
洗浄栓室	JWWA K 148	350	レジンコンクリート	補強材 (ガラス繊維)
人孔鉄蓋 (※)	JWWA B 132 に準拠	600	蓋枠 FCD	仕切弁用等
人孔鉄蓋 (※)	JWWA B 132 に準拠	600	蓋枠 FCD	消火栓用
人孔鉄蓋 (※)	JSWAS G-4 に準拠	600	蓋枠 FCD	急速空気弁用
人孔鉄蓋	横浜市仕様	700	蓋枠 FCD	仕切弁用等
人孔鉄蓋	横浜市仕様	800	蓋枠 FCD	空気弁用等
鉄蓋 (※)	JWWA B 132 に準拠	250	蓋枠 FCD	仕切弁用等
鉄蓋 (※)	JWWA B 132 に準拠	350	蓋枠 FCD	洗浄栓用、仕切弁用

(5) その他

名称	規格	材質
ポリエチレンスリーブ (粘着テープ)	JWWA K 158	ポリエチレンフィルム

2 口径 50mm 以下

(1) 配水管材料

名称	呼径 (mm)	規格	形状	内面塗装	外面塗装
S50 形ダクトタイル鉄管 (一部※)	50	JDPA G 1052	S50 形 S 種	球殻樹脂 粉体塗装 JWWA G 112	JDPA G 1052 JWWA G 120 JWWA G 121
不断水割T字管 (※)		製品指定			

種類	名称	規格	呼径 (mm)	記号
金属管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	JWWA K 116	20・25 ・40・50	SGP-VB (亜鉛メッキ)
	水道用ステンレス鋼管	JWWA G 115		SSP-SUS316
	水道用波状ステンレス鋼管	JWWA G 119		CSSP-SUS316
非金属管	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6742		HIVP
	水道用ポリエチレン二層管 (1種)	JIS K 6762		PP

(2) 接合部品等

名称	規格	呼径 (mm)	形式	接合部品名				備考
				I類	II類	III類	IV類	
水道用ダクトタイル鉄管用接合部品	JDPA G 1052	50	S50	普通押輪、ライ、ロクリング、抜け止め押輪	T頭ボルト・ナット	ゴム輪 ライ心出しゴム		ロックリング JIS G 4305 の SUS316、T頭ボルト・ナット JIS G 4303 の SUS304

名称	規格及び記号	種類 及び 呼径 (mm)
水道用ライニング鋼管用管端 防食形継手 (ねじ込み可鍛鉄製継手)	JWWA K 150 準拠品 (JPF MP 003)	ソケット(20・25・40・50) 違径ソケット(20・25・40・50×13・20・25・40) エルボ(20・25・40・50×90) 違径エルボ(20・25・40・50×13・20・25・40) チーズ(20・25・40・50×13・20・25・40・50) ニップル(13・20・25・40・50×50) プラグ(13・20・25・40・50) ユニオン(20・25・40・50)
ねじ込み式鋼管製管継手	JPF NP 001	ニップル(13・20・25・40・50×75・100・125・150)
水道用硬質ポリ塩化 ビニル管継手	JIS K 6743 HITS	HITS・ソケット(20・25・40・50) HITS・違径ソケット(25・40・50×20・25・40) HITS・エルボ(20・25・40・50×90) HITS・チーズ(13・20・25・40×13・20・25・40) HITS・キャップ(20・25) ユニオンソケット(20・25・40・50)
MII型継手 (※)	横浜市仕様	M・ソケットII型(20・25・40・50) M・チーズII型(20・25・40・50×20・25・40・50) M・アダプター(内ネジ) II型(20・25・40・50) M・アダプター(外ネジ) II型(20・25・40・50) M・管端コア(II)(20・25・40・50)
管端コア(ネジあり)	構造・材質基準適合品	20・25・40・50
鋼管用ユニオンシモク	構造・材質基準適合品	20・25・40・50
異種管接続用継手(※)	JWWA G 114 規格準拠品	S50×50

水道用ステンレス鋼 钢管継手 (伸縮可とう式)	JWWA G 116 規格準拠品	絶縁袋ナット付分・止水栓ソケット (JIS ネジ) (25・50) 絶縁袋ナット付メータ用ソケット (横浜ネジ) (20・25×20M・25・40)
	JWWA G 116 規格品 又は規格準拠品	伸縮可とう式ソケット(20・25・40・50) 伸縮可とう式違径ソケット(25×20・40×25・50×25・50×40) 伸縮可とう式エルボ(20・25・40・50×90) 伸縮可とう式エルボ(20・25・40・50×45) キャップ(20・25・40・50)
	規格準拠品	フランジ付短管(50) フランジ付伸縮管(50) 钢管接続用伸縮可とう式ソケット(25・50)
水道用ポリエチレン 管金属継手 (1種管用)	JWWA B 116 規格準拠品	分・止水栓ソケット (回転式) (25・50)
	JWWA B 116 規格品 又は規格準拠品	ソケット(20・25・40・50) 違径ソケット(25×20・40×20・40×25・50×25・50×40) エルボ(20・25・40・50×90) エルボ(20・25・40・50×45) 钢管用おねじ付ソケット(20・25・40・50) 钢管用めねじ付ソケット(20・25・40・50) パイプエンド(20・25・40・50)

(3) 弁類等

名称	規格	材質	呼径(mm)	形式	内面塗装	外面塗装*	備考
水道用 ソフツル仕切弁 (※)	JWWA B 120 (準拠) (本 体) JDPA G 1052 準拠 (継手部) (製品指定)	FCD	50	S50形 Oリング入り	水道用ダクタイル 鉄管球 オリ脂内 面粉体塗装 JWWA G 112	水道用ダクタイル 鉄管球 オリ脂 合成樹脂塗料 JWWA K 139	右回り開き (工水は 左回り開き)
洗浄栓 (※)	JWWA B 103 準拠 (製品指 定)		50	単口		水道用ダクタイル 鉄管球 オリ脂 内面粉体塗装 JWWA G 112	右回り開き

* 外面塗装は、 $\pm 5^\circ$ オリ脂粉体塗装も可

名称	規格	呼径 (mm)
水道用ボルト付分水栓用自在継手 (II) (※)	横浜市仕様	25・50
水道用ボルト付分水栓用取出しソケット (※)	横浜市仕様	25・50
メーター用自在継手 (※)	横浜市仕様	13・20・25
ステンレス製メーター用自在継手 (※)	横浜市仕様	25×13・25×20・25×25
ネジ付メータニップル (※)	横浜市仕様	13・20・25・40
B型伸縮付補助止水栓 (※)	横浜市仕様	13・20・25
B型補助止水栓 (※)	横浜市仕様	13・20・25
SUS ボール止水栓伸縮可とう 継手一体型	JWWA G 116 及び JWWA B 108 規格準拠品	20・25・40・50
ボール止水栓 (両テーパーねじ)	JWWA B 108 規格品 又は規格準拠品	20・25・40・50
伸縮管 (※)	横浜市仕様	40・50
口径 50mm メーター用フランジ	構造・材質基準適合品	50
三方バルブ (※)	横浜市仕様	50
水道用ボルト付分水栓	JWWA B 117	50・75・100・150・200・250・300×25 75・100・150・200・250・300×50
水道用ボルト付分水栓キャップ	JWWA B 117	25・50
密着形コア	構造・材質基準適合品	25・40・50
取出しユニオン	構造・材質基準適合品	25・50

(4) 筐類

名称	規格	呼径 (mm)
メーターきょう特小 (※)	横浜市仕様	口径 13mm 用
メーターきょう小 (※)	横浜市仕様	口径 13mm 用
メーターきょう中 (※)	横浜市仕様	口径 20・25mm 用
メーターきょう大 (※)	横浜市仕様	口径 40mm 用
メーター表函 (ふた) (※)	横浜市仕様	口径 50mm 用
メーター表函 (枠) (※)	横浜市仕様	
メーターコンクリート室 (※)	横浜市仕様	
S型止水栓きょう (※)	横浜市仕様	
アジャスト・パイプ	横浜市仕様	
止水栓きょう (※)	横浜市仕様	300・600
樹脂製メーターきょう小 (※)	横浜市仕様	口径 13mm 用
樹脂製メーターきょう中 (※)	横浜市仕様	口径 20・25mm 用

(5) その他

名称	規格	材質
水道用ダクトタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ (口径 50mm 以下用ポリエチレンスリーブ)	JWWA K 158 準拠品	ポリエチレンフィルム
水道用硬質塩化ビニル管の接着剤	JWWA S 101	

3 共通

名称	規格	材質
水道管明示テープ (※)	横浜市仕様	ポリエチレンクロステープ
水道管埋設明示シート (※)	横浜市仕様	ポリエチレン
防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ	JIS Z 1901	ポリ塩化ビニル

工事用材料製作者登録一覧
(口径 ϕ 50 mm以下)

品名及び指定している理由	製作業者	品名及び指定している理由	製作業者
S50形 短管1号・短管2号 受挿・挿受片落管(製品指定のため)	(株)栗本鐵工所 (株)クボタ		(株)タブチ 前澤給装工業(株)
S50形タケタイル鋳鉄管用サドル付分水栓 50×25 (横浜市仕様のため)	日邦バルブ(株) 栗本商事(株) 前澤給装工業(株) (株)キツツ (株)タブチ (株)光明製作所	メーター設置器 設置器用自在継手 (横浜市仕様のため)	日邦バルブ(株) コスモ工機(株) 太三機工(株) 横浜木材製作所(株) (株)キツツ
S50形タケタイル鋳鉄管用サドル付分水栓 50×50 (穿孔孔40) (横浜市仕様のため)	前澤給装工業(株) (株)日邦バルブ (株)光明製作所	閉塞バンド(横浜市仕様のため)	横浜木材製作所(株) 千代田工業(株)
水道用サドル付分水栓用取出ソケット (横浜市仕様のため)	コスモ工機(株)	洗浄栓(φ50) (製品指定のため)	宮部鉄工(株) (株)キツツエスジーエス 清水工業(株)
B型補助止水栓(伸縮付) (横浜市仕様のため)	日邦バルブ(株) (株)タブチ 横浜木材製作所(株) 前澤給装工業(株) 太三機工(株) 栗本商事(株) (株)キツツ	水道用ワットシール仕切弁 (S50形)(製品指定のため)	(株)栗本鐵工所 (株)クボタ (株)キツツエスジーエス
B型補助止水栓 (横浜市仕様のため)	日邦バルブ(株) (株)タブチ 横浜木材製作所(株) 前澤給装工業(株)	MソケットII型 Mアダプタ(内ねじ)II型 Mアダプタ(外ねじ)II型 (横浜市仕様のため)	前澤給装工業(株) 日邦バルブ(株) (株)タブチ (株)キツツ (株)光明製作所
メーター用自在継手 (横浜市仕様のため)	(株)リケン 日邦バルブ(株) コスモ工機(株) 横浜木材製作所(株) 前澤給装工業(株) (株)タブチ (株)キツツ	MチーズII型(横浜市仕様のため) 水道用サドル付分水栓自在継手 (横浜市仕様のため)	(株)タブチ (株)リケン 前澤給装工業(株) 日邦バルブ(株) コスモ工機(株) 横浜木材製作所(株) (株)タブチ 太三機工(株)
ステンレス製メーター用自在継手 (横浜市仕様のため)	前澤給装工業(株) 日邦バルブ(株) (株)タブチ	止水栓きょう (横浜市仕様のため)	横浜木材製作所(株)
ねじ付メーターニップル (横浜市仕様のため)	日邦バルブ(株) 前澤給装工業(株) (株)キツツ	メーターきょう・メーター鉄蓋 (横浜市仕様のため)	横浜木材製作所(株)
伸縮管(横浜市仕様登録品のみ)		樹脂製メーターきょう (横浜市仕様のため)	日之出水道機器(株) 前澤化成工業(株) 栗本商事(株)
三方バルブ(横浜市仕様のため)	日邦バルブ(株)	管端コア・メカニカル (横浜市仕様のため)	積水化学工業(株) 前澤給装工業(株) (株)昭和螺旋管製作所 (株)リケン (株)タブチ
S型止水栓きょう	横浜木材製作所(株) 日之出水道機器(株)	明示テープ (横浜市仕様のため)	興和ゴム工業(株) 三報ゴム(株) (株)共和 積水マテリアルソリューションズ(株) KOWA(株)

工事用材料製作者登録一覧
(口径 ϕ 50 mm以下)

品名及び指定している理由	製作業者	品名及び指定している理由	製作業者
明示シート (横浜市仕様のため)	興和ゴム工業(株)		
	大東電材(株)		
	ヨツギ(株)		
	大信産業(株)		
	サンエス護謨工業(株)		
	三報ゴム(株)		
	東洋平成ポリマー(株)		
	KOWA(株)		
連続管 (横浜市仕様のため)	日邦パルプ(株)		
	前澤給装工業(株)		
	(株)タブチ		
	横浜水材製作所(株)		
異種管接続用継手(製品指定のため)	川西水道機器(株)		
	大成機工(株)		
不断水割T字管 (製品指定のため)	コスマ工機(株)		
	大成機工(株)		

工事用材料製作者登録一覧

(口径 ϕ 75 mm以上)

品名及び指定している理由	製作業者	品名及び指定している理由	製作業者
不断水割T字管 (製品指定のため)	コスモ工機(株)	小型消火栓(補修弁内蔵) (製品指定のため)	富士鉄工(株)
	大成機工(株)		(株)清水鐵工所
	(株)水研		
水道用ダクタイル鋳鉄管用 離脱防止押し輪 (製品指定のため)	(株)水研	急速空気弁 (製品指定のため)	前澤工業(株)
	クロダイト工業(株)		宮部鉄工(株)
	コスモ工機(株)		千代田工業(株)
	大成機工(株)		(株)清水鐵工所
給水分岐短管 (製品指定のため)	(株)栗本鐵工所		清水工業(株)
G X形(ϕ 75~ ϕ 150mm) × S50 形二受けT字管	(株)栗本鐵工所		(株)キツエスジーエス
G X形(ϕ 75~200) 短管1号・短管2号 7.5K・10K(製品指定のため) ※印は ϕ 300も登録 ※※印は ϕ 300、400も登録	※※(株)クボタ	洗浄栓 (製品指定のため)	宮部鉄工(株)
	(株)栗本鐵工所		富士鉄工(株)
	※※日本鋳鉄管(株)		千代田工業(株)
	(株)ハズ		清水工業(株)
	※(株)岡本		(株)キツエスジーエス
	(株)村瀬鉄工所		(株)清水鐵工所
	※(株)イト一鑄造		
G X形フランジ付T字管 (10K) (製品指定のため)	(株)クボタ	空気弁付小型消火栓 (補修弁内蔵) (製品指定のため)	清水工業(株)
	(株)栗本鐵工所		千代田工業(株)
	日本鋳鉄管(株)		前澤工業(株)
			(株)牧村製作所
水道用仕切弁(ϕ 400~800) 水道用バタフライ弁(ϕ 400~1500)(メンテナンスが必要なため) ※印はNS形充水機能付きバタフライ弁(ϕ 400~1000)も登録 ※※印はNS形(ϕ 400~1000)及びGX形(ϕ 400)充水機能付きバタフライ弁も登録 ※※※印はNS形(ϕ 400~1000)及びGX形(ϕ 400~600)充水機能付きバタフライ弁も登録	※※※(株)クボタ		(株)明和製作所
	※※(株)栗本鐵工所		(株)森田鉄工所
	※前澤工業(株)		角田鉄工(株)
	(株)森田鉄工所		松尾バルブ工業(株)
	(株)ハズ		(株)キツエスジーエス
	古川工業(株)		古川工業(株)
	※※(株)キツエスジーエス		宮部鉄工(株)
	清水工業(株)		富士鉄工(株)
	(株)清水鐵工所		(株)清水鐵工所
	宮部鉄工(株)		
水道用ソフトシール仕切弁 (ϕ 75~ ϕ 300)(製品指定のため)	角田鉄工(株)	日之出水道機器(株)	
	(株)クボタ	(株)トミス	
	(株)栗本鐵工所	(株)横浜水材製作所	
	宮部鉄工(株)	(株)荒木製作所	
	前澤工業(株)	スズテック(株)	
	(株)キツエスジーエス	(株)ダイモン	
小型消火栓(補修弁内蔵) (製品指定のため)	(株)清水鐵工所	北勢工業(株)	
	清水工業(株)	日之出水道機器(株)	
	千代田工業(株)	(株)ダイモン	
	前澤工業(株)	(株)トミス	
	(株)牧村製作所	スズテック(株)	
	(株)明和製作所	北勢工業(株)	
	(株)森田鉄工所	日之出水道機器(株)	
	角田鉄工(株)	※(株)水島鉄工所	
	松尾バルブ工業(株)	(株)トミス	
	(株)キツエスジーエス	※スズテック(株)	
人孔鉄蓋(ϕ 600)仕切弁用等 (製品指定のため) ※口径表示札(三桁)のみ	古川工業(株)	(株)横浜水材製作所	
		※(株)荒木製作所	
		(株)ダイモン	

工事用材料製作者登録一覧

(口径 ϕ 75 mm以上)

品名及び指定している理由	製作業者	品名及び指定している理由	製作業者
人孔鉄蓋（ ϕ 600）仕切弁用等 (製品指定のため)	北勢工業（株）	耐震補強金具（製品指定のため） ※1 A・K形（ ϕ 75～800） T形（ ϕ 75～200） ※2 A・K形（ ϕ 75～1100） T形（ ϕ 75～200）	※1 大成機工（株） ※2 コスモ工機（株）
人孔鉄蓋（ ϕ 600）消火栓用 (製品指定のため)	日之出水道機器（株） (株) 水島鉄工所 (株) 横浜水材製作所 (株) トミス スズテック（株） (株) 荒木製作所 (株) ダイモン 北勢工業（株）	フランジ補強金具 (製品指定のため) ※1 7.5K（ ϕ 75～600） 10K（ ϕ 50～200） ※2 7.5K（ ϕ 75～600） 10K（ ϕ 75～200）	※1 大成機工（株） ※2 コスモ工機（株）
人孔鉄蓋（ ϕ 600）急速空気弁用 (製品指定のため)	長島鋳物（株） 日之出水道機器（株） (株) ダイモン スズテック（株） 北勢工業（株） (株) トミス	フランジ固定金具 (製品指定のため) ※1 7.5K（ ϕ 50～400） 10K（ ϕ 50～400） ※2 7.5K（ ϕ 75～1000）	※1 大成機工（株） ※2 コスモ工機（株）
明示テープ (横浜市仕様のため)	興和ゴム工業（株） 三報ゴム（株） (株) 共和 積水マテリアルソリューションズ（株） KOWA（株）	G X形用栓（ ϕ 75～400） 直管用・異形管用 (製品指定のため)	大成機工（株） コスモ工機（株）
明示シート (横浜市仕様のため)	興和ゴム工業（株） 大東電材（株） ヨツギ（株） 大信産業（株） サンエス護謨工業（株） 三報ゴム（株） 東洋平成ポリマー（株） KOWA（株）	耐震継ぎ輪（製品指定のため） (ϕ 100, 150, 200, 300, 500, 800)	大成機工（株）
補修弁（ ϕ 75、100） (製品指定のため) ※1 ϕ 75・ ϕ 100、10K ※2 ϕ 75、7.5K・10K	※1 前澤工業（株） ※2 (株) キツツエスジーエス ※2 宮部鉄工（株） ※2 清水工業（株） ※2 (株) 清水鐵工所		
不断水切替弁、新設切替弁 (ϕ 100、150、200、300) (製品指定のため)	大成機工（株） コスモ工機（株）		

※製作業者の追加及び変更があった場合は、担当事業所より周知します。