

金沢プール（リネット金沢）でのレジオネラ属菌の検出 に伴う浴場エリアの休止について

1 趣旨

横浜市金沢プール（リネット金沢）で、令和 8 年 8 月 26 日（水）に浴槽から採水し、実施した水質検査の結果、本市の公衆浴場法施行条例に定める浴槽水等の水質基準値を上回るレジオネラ属菌が、女子浴槽から検出されました。

これに伴い、安全性が確保されるまで、浴場エリアを休止します。

なお、プールエリアにつきましては直近の検査において、レジオネラ属菌は検出されていませんので、通常通りご利用いただけます。

ご利用の皆様には、ご迷惑とご心配をおかけして大変申し訳ございません。

2 経過

8 月 26 日（水）浴場エリアから採水、水質検査機関に分析を依頼

9 月 9 日（水）水質検査機関から基準値を上回るレジオネラ属菌が検出されたとの報告を受ける

金沢福祉保健センター生活衛生課に報告

3 8 月 26 日（水）の採水に関する検査結果

箇所	検査結果	基準値（参考）
男子浴槽：浴槽水	不検出	検出されない(100 ミリリットル中に 10cfu 未満をいう。)こと
女子浴槽：浴槽水	10 cfu/100 ml	
男子浴場：シャワー	不検出	
女子浴場：シャワー	不検出	

4 今後の対応等

原因究明及び清掃、消毒等の対策実施後、再検査において、安全性が確保されるまで、9 月 9 日（水）から当面の間、浴場エリアを休止します。

これまでのところ、体調不良を訴える利用者はなく、また、当該施設の利用との関連を疑う感染症法（※）に基づく届出もありません。

※ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

レジオネラ症は四類感染症として分類され、診断した医師は、直ちに保健所に届け出ることが規定されています。

5 施設の概要

名称：横浜市金沢プール

設置：平成 15 年 6 月

所在：金沢区幸浦 2－7－1

お問合せ先

スポーツ振興課担当課長 稲葉

Tel 045-671-4445