

公共施設における旭化成建材(株)によるくい工事の状況について（中間報告 4）

10 月 30 日に公表した 1 施設を調査した結果、くいの施工データの流用等はありませんでした。

1 調査結果

旭化成建材(株)から都筑区のマンションと同様の既製コンクリートくいと連絡を受けた 1 施設について、元請建設業者や工事監理者とともに、施工図書での施工状況の確認等により調査した結果、くいの施工データの流用等はありませんでした。

また併せて、施工報告書や工事写真等により調査した結果、全てのくい（34 本）が支持層に達し、根固め液とくい周固定液（セメントミルク）も計画どおり注入されており、適切な施工と確認できました。

2 当該施設の主な経緯

- 10 月 30 日(金) 午前 ◇ 元請建設業者から、3,040 施設の調査対象である旨報告あり
午後 ◇ 建築局、元請建設業者で現地調査
◇ 建築局から記者発表（中間報告 3）
◇ 施工データの流用・施工状況等の調査開始

3 当該施設等の概要

施設名 横浜市中心卸売市場本場 青果部 ^{かいに}買荷保管施設※(神奈川区山内町 1 番地)
建物概要 建築面積：1,401.83 m²、延べ面積：1,266.11 m²
構造規模：鉄骨造平屋建て、最高高さ：8.11m、用途：荷捌き所
工事期間 平成 15 年 11 月 4 日から平成 16 年 6 月 30 日まで

※買荷保管施設…買出人が市場内事業者から買受けした物品を、搬出するまでの間、一時的に保管する施設

お問合せ先

建築局営繕企画課長 鵜澤 聡明 Tel 045-671-2910