

横浜市記者発表資料

令和7年8月19日
港南区福祉保健課

冷却塔におけるレジオネラ属菌の検出に伴う 横浜市下永谷地域ケアプラザの利用休止について

1 趣旨

本市指定管理施設である横浜市下永谷地域ケアプラザで定期水質検査を行ったところ、冷却塔の冷却水から指針値（※1）を上回るレジオネラ属菌が検出されました。

そのため、当該施設の冷却塔を使用している全ての空調設備を停止する必要があり、空調設備の安全性の確認が取れるまで空調設備を使用できないことから、電話相談を除く当該施設の利用を8月20日（水）から休止させていただきます。

ご利用の皆様にはご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。

（※1）第5版レジオネラ症防止指針

2 経過

7月29日（火） 冷却塔水、給湯水、浴槽水を採水、水質検査機関に分析を依頼

8月18日（月） 指定管理者あて冷却塔水から指針値を上回るレジオネラ属菌が検出されたとの報告

8月19日（火） 冷却塔を停止

3 7月29日の採水に関する検査結果

箇所	検査結果	指針値（参考）
冷却塔（屋外）	700 C F U/100m l	10 ² C F U/100m l 未満

4 利用者への影響

これまでのところ、体調不良を訴える利用者はなく、また、当該施設の利用との関連を疑う感染症法（※2）に基づく届出はありません。

（※2）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

レジオネラ症は四類感染症として分類され、診断した医師は、直ちに保健所に届け出ることが規定されています。

5 今後の対応

原因究明及び清掃、消毒等の対策実施後、再検査において安全性が確保されるまで空調設備を使用できることから、8月20日（水）から当面の間、電話相談を除く当該施設の利用を休止します。

施設の利用再開に当たっては、当該施設ホームページ上（<https://shafuku-doujinkai.or.jp/facility/care-plaza/shimonagaya>）でお知らせします。

6 施設の概要

名称：横浜市下永谷地域ケアプラザ

指定管理者：社会福祉法人 同塵会

設置：平成10年9月開所

所在：港南区下永谷3-33-5

お問合せ先

港南区福祉保健課長 中野 浩一郎 Tel 045-847-8431