

学校施設のブロック塀等の専門点検結果（速報）

全ての横浜市立学校のブロック塀等について、教育委員会が 6 月 20 日から 6 月 29 日にかけて実施した調査結果（速報）を 7 月 4 日に報告しました。その調査結果に基づいて、本市技術職員が専門点検を行った結果を報告します。（7 月 4 日以降に判明した学校を含めて専門点検を実施）

1 専門点検結果

	現行の建築基準法の仕様に合致しない疑いのあるブロック塀等を有する学校数	内 訳※1			
		ブロック塀		投てき板	
		高さ 2.2m 超	控壁 不足※2	高さ 2.2m 超	控壁 不足※2
7 月 4 日 報告時点	59 校	なし	53 校	5 校	2 校
新たに追加した学校	5 校※3	—	5 校※3	—	—
専門点検結果	現行の建築基準法の仕様に合致しないことが判明したブロック塀等を有する学校数： 61 校	2 校 ※4	56 校 ※5	5 校	1 校 ※5

※1 ブロック塀と投てき板、ブロック塀（高さ・控壁）で重複があります。

※2 控壁が無い又は塀の長さ 3.4m 以下ごとに控壁が無いもの

※3 新たに学校から報告等があったもの

※4 控壁の専門調査の際に判明

（道路の傾斜により一部分で高さ 2.23m を確認：文庫小学校、

土の地面が部分的に下がっている箇所では高さ 2.35m を確認：桜丘高校）

※5 控壁に不足が無いことを確認できたため除外（計 3 校）

2 今後の対応

現行の建築基準法の仕様に合致しないことが判明した 61 校については、解体工事等の必要な対応をできるだけ早急に進め、その後は新たなフェンスの設置等に向けて必要な措置を講じていきます。

お問合せ先
教育委員会事務局教育施設課長 石井 聡 電話 045-671-3230

現行の建築基準法の仕様に合致しないことが判明したブロック塀等を有する学校

鶴見区	上末吉小学校	駒岡小学校	汐入小学校	獅子ヶ谷小学校
	末吉小学校	鶴見小学校	馬場小学校	
	※平安小学校については、控壁に不足がないことを確認できたため除外			
12校	寛政中学校	末吉中学校	生麦中学校	矢向中学校
神奈川区	神大寺小学校	斎藤分小学校	西寺尾第二小学校	白幡小学校
	菅田小学校	羽沢小学校	三ツ沢小学校	
	菅田中学校			
8校	※六角橋中学校については、控壁に不足がないことを確認できたため除外			
西区	稲荷台小学校	戸部小学校		
	2校			
中区	本町小学校	元街小学校		
	3校	横浜吉田中学校		
南区	井土ヶ谷小学校	日枝小学校	南吉田小学校	
	4校	横浜商業高校		
港南区	港南台第三小学校	日下小学校		
	5校	上永谷中学校	港南中学校	笹下中学校
保土ヶ谷区	今井小学校	藤塚小学校		
	4校	岩崎中学校		
		桜丘高校		
旭区	市沢小学校	☆希望ヶ丘小学校(不)		
	4校	旭中学校	希望ヶ丘中学校	
磯子区	磯子小学校	根岸小学校		
	3校	根岸中学校		
金沢区	文庫小学校	六浦小学校	☆能見台小学校(不)	
	7校	金沢中学校	西柴中学校	六浦中学校
		金沢高校		
港北区	大綱小学校			
	2校	日吉台西中学校		
青葉区	谷本小学校	☆奈良小学校(不)	☆すすき野小学校(無・不)	
	3校			
戸塚区	小雀小学校	境木小学校		
	2校	※上矢部小学校の投てき板については、控壁に不足がないことを確認できたため除外		
瀬谷区	瀬谷第二小学校	☆三ツ境小学校(無・不)		
	2校			
横浜市合計	【内訳】	小学校	中学校	高校
	61(59)校	41(38)校	17(18)校	3(3)校
	☆は新たに追加した学校 (無)控壁が無い、(不)…控壁が不足			()…7/4調査結果