

「ハーモニーみどり」におけるエレベーターでの閉じ込めの発生について

本日 3 月 24 日（木）午前 11 時 45 分頃、ハーモニーみどり（横浜市緑区）のエレベーターで閉じ込め事故（男性 2 名）がありました。閉じ込められた方に健康被害はございませんが、同エレベーターについては、3 月 20 日（日）にも閉じ込め事故（女性 1 名）がありましたので、安全が確認できるまで運行を停止させていただきます。

1 発生日時

平成 28 年 3 月 24 日（木）午前 11 時 45 分頃

2 発生場所

ハーモニーみどり（緑区中山町 4 1 3-4）の 1 階から 3 階のエレベーター内にて発生。
（横浜市中山地区センター、横浜市中山地域ケアプラザ、横浜市緑区福祉保健活動拠点、横浜市中山福祉機器支援センター、財団法人横浜市シルバー人材センター緑事務所の複合施設）

3 設置エレベーター

シンドラエレベーター株式会社製 人荷用エレベーター
保守点検業者 マーキュリーアセンソーレ株式会社

4 概要

平成 28 年 3 月 24 日（木）

午前 11 時 45 分頃 男性 A 様が 1 階から 3 階までエレベーターで上昇中、3 階に行く途中で止まり、閉じ込め事故が発生。

施設職員がエレベーター保守点検業者に連絡。

午前 11 時 55 分頃 別の男性 B 様が 1 階からエレベーターを利用しようとしてボタンを押したところ、止まっていたエレベーターが 1 階に移動しドアが開いたため、男性 A 様は 1 階でエレベーターを降りました。

そこへ別の男性 B 様が乗り込み、そのまま閉じ込め事故が発生。

（職員により、男性 A 様の健康状態に問題がないことを確認）

非常用電話及びドアの隙間から直接男性 B 様の安否確認を継続。
救急隊が到着。

午後 0 時 44 分頃 エレベーター保守点検業者が到着。

午後 0 時 51 分頃 エレベーター保守点検業者により男性 B 様を救出。

（救急隊員により男性 B 様の健康状態に問題がないことを確認）

（参考）以前発生した事故について

平成 28 年 3 月 20 日（日）

午前 8 時 56 分頃 エレベーター閉じ込め事故発生（女性 1 名）

午前 9 時 15 分頃 エレベーター保守点検業者により当該女性を救出
（健康状態に問題なし）

平成 28 年 3 月 21 日（月）

午前 2 時 55 分頃 エレベーター保守点検業者による修理完了

※制御装置（インバータ）の不良（部品交換対応）

平成 28 年 3 月 22 日（火）安全確認後、再稼働

5 原因

原因については調査中です。

6 事故後の対応

原因を特定した後、事故発生の部位を改善し、安全が確認できるまで運行を停止します。

お問合せ先

緑区地域振興課長

中山地区センター指定管理者

中山地区センター館長

下村 晶

今井 和隆

Tel 045-930-2231

Tel 045-935-1982