

横浜市中スポーツセンターの体育室天井パネル落下について

5月1日（日）17時03分に、横浜市中スポーツセンター（中区新山下3丁目15-4）の第1体育室の天井パネルの一部が落下する事故がありました。人的被害はありません。
現在、落下の原因及び天井の修繕について関係局と調整をしています。
安全が確保されるまでは、第1体育室の利用を中止します。

1 日時

令和4年5月1日（日）17時03分

2 場所

横浜市中スポーツセンター（中区新山下3丁目15-4）
第1体育室

3 事故概要

上記日時場所において、第1体育室の天井パネル一枚※が体育室床のほぼ中央に落下しました。
利用者の怪我など人的被害はありませんでした。

※大きさ：縦100cm×横120cm×厚さ3cm（落下当時の重さは不明）

素材：断熱材に化粧紙を貼ったもの

4 被害状況

17時から16名が利用していましたが、人的被害はありませんでした。

5 原因

天井の雨漏りの水を断熱材が吸収し、重さに耐えられず落下したことが原因と考えられますが、現在調査中です。

6 対応状況

安全が確保されるまで、第1体育室は関係者以外、立ち入り禁止としています。
施設から、本日以降の第1体育室の利用者に対して、キャンセルの連絡を行っています。

7 今後の対応

現在、落下の原因及び天井の修繕について関係局と調整をしています。
安全が確保されるまでは、第1体育室の利用を中止します。

なお、本件事故発生前に令和4年6月から天井改修工事・空調設備設置工事を約1年間の予定で実施することとしています（広報よこはま中区版令和4年5月号に掲載予定）。

お問合せ先

中区地域振興課長 木村 友之 Tel 045-224-8130

参考：横浜市中スポーツセンター概要

開館：平成4年4月25日

構造：鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造

規模：地上4階建、地下1階建

建築面積：4,833 m²

延べ面積：6,797 m²

参考：写真

