

磯子区における水道管の漏水事故について

本日、磯子区内に埋設されている水道管（直径 20 センチメートル）から漏水する事故が発生し、午前 10 時 25 分頃に現地に到着した水道局員により断水作業を実施しました。断水による一般のご家庭への影響はありません。通行される皆様や関係機関の皆様にご迷惑をおかけしておりますこととお詫びいたします。

- 1 事故発生日時
令和元年5月24日（金）午前9時45分頃（通報受付）
- 2 事故発生場所
横浜市磯子区中原3丁目12番地付近（下図参照）
- 3 事故の原因
昭和48年に敷設された直径20センチメートルの水道管からの漏水で、詳細な原因は調査中です。
- 4 被害等
断水 2件（公園1件、消防器具置き場1件、一般家庭0件）
また、人的被害及び物的被害の連絡は現在のところいただいておりません。
- 5 今後の予定
現在、復旧工事を行っています。通水予定時間は、本日午後3時頃の予定です。



お問合せ先		
水道局給水維持課長	山口 司	TEL 045-633-0123