横 浜 市 記 者 発 表 資 料

令和元年 12 月　５日
水道局中村水道事務所

本牧ふ頭Ｂ突堤における漏水事故の対応について（第２報）

令和元年 11 月 28 日（木）に発生した中区本牧ふ頭Ｂ突堤の漏水事故について、仮設水道管の設置工事を行います。

今回の漏水事故の発生によりご不便・ご迷惑をおかけしておりますふ頭関係者の皆様に心からお詫び申し上げます。

１　仮設水道管設置工事の実施日時（予定）

令和元年 12 月５日（木）　9:00 から 17:00 まで　作業内容：水道管の配管作業

12 月６日（金）13:00 から 20:00 まで　作業内容：既設管との接続作業　※

※　既設管との接続作業に伴い下図の本牧ふ頭Ｂ突堤１号上屋～９号上屋の区域で断水となります

２　仮設水道管の設置について

損傷部(約 30m)をバイパスする仮設の水道管（口径 75㎜ 約 86m）を路面上に露出した状態で配管します。

３　仮設水道管の設置箇所

右図参照



４　仮設水道管による給水の開始

令和元年 12 月６日（金）20:00 以降（予定）

５　この工事に伴う断水の対応について

12 月６日（金）の工事については断水を伴うので、給水車を現地に派遣するとともに、断水となっている各事業所にポリタンクを配布し、随時取り替えを行います

６　今後の対応

このふ頭内では過去にも漏水が多発していることから、関係機関等と協議を行い、抜本的な対策について検討していきます。

裏面あり

【参考】漏水事故発生後の経過

11 月 28 日（木）	10：00 頃に断水発生 給水車を現地派遣、断水している各事業所にポリタンクを配布し随時取り替え
11 月 29 日（金）	ふ頭岸壁下の水道管が延長約 30mにわたり損傷し漏水していることを発見 応急措置により断水を解消
12 月２日（月）～	仮設配管に向けた関係機関との調整、仮設方法の検討及び決定
12 月４日（水）	仮設工事準備作業

お問合せ先		
水道局中村水道事務所長	寺井　宏治	TEL 045-231-2301