

# 横浜市記者発表資料

令和元年7月25日  
水道局  
三ツ境水道事務所

## 水道管の漏水事故について

本日、瀬谷区阿久和南一丁目に埋設されている水道管（直径20センチメートル、昭和44年布設）から漏水する事故が発生しました。修繕のための通行止めにより、路線バスの運行に影響を与え、周辺道路で渋滞が発生しました。

修繕のための断水により周辺にお住いの皆様にはご迷惑をおかけしました。路面復旧が完了するまで周辺の交通にご不便をおかけしておりますが、できる限り早期に復旧できるよう努めてまいります。

### 1 事故発生日時

令和元年7月25日（木） 午前5時45分ごろ（通報受付）

### 2 事故発生場所

瀬谷区阿久和南一丁目28番先

### 3 漏水原因

現在、調査中です。

### 4 断水範囲及び断水時間

修繕のために瀬谷区阿久和南一丁目及び三丁目の一部の84世帯が午前9時30分から午後1時30分まで断水となりました。

### 5 通行止め区間

県道瀬谷柏尾線阿久和南一丁目付近（湘南泉病院入口交差点から南方向に約320mの区間）

※路線バスの詳細情報については、神奈中バスホームページ（<http://www.kanachu.co.jp/index.html>）  
をご参照ください。

### 6 今後の予定

通行止めについては、本日、17時解除を目標に復旧を進めています。道路の復旧が完了し次第、通行止めを解除します。

お問合せ先

水道局三ツ境水道事務所長 古川 明彦 Tel 045-363-1541