

# 横浜市記者発表資料

令和2年1月9日  
水道局  
給水維持課

## 水道管の漏水事故について

本日、磯子区磯子六丁目40番地先に埋設されている水道管（口径60センチメートル、昭和48年布設）から漏水する事故が発生しました。

この漏水事故により断水が発生しており、できる限り早期に復旧できるよう努めてまいります。

### 1 事故発生日時

令和2年1月9日（木）午後2時20分ごろ（通報受付）

### 2 事故発生場所

磯子区磯子六丁目40番地先

### 3 漏水原因

現在、調査中です。

### 4 この事故の影響

磯子区、港南区、南区の一部で断水や濁水が発生しています。

漏水修理をするため15時50分に漏水箇所の断水が完了しました。

今後、掘削を行い修繕する予定です。

お問合せ先

水道局給水維持課長 山口 司 Tel 045-633-0123