

令和7年8月25日  
水道局小雀浄水場


## 小雀浄水場における太陽光パネルの火災について

小雀浄水場において、令和7年8月25日（月）14時10分頃に、ろ過池上部に設置されている一部の太陽光パネル（97.7cm×44.0cm）10枚が燃える火災が発生し、15時01分に鎮火しました。周辺住民の方々にはご迷惑をお掛けし、大変申し訳ございません。

## 1 火災発生から鎮火までの状況

- 14：10 除草事業者が、ろ過池上部の太陽光パネルから発火していることを発見  
14：15 職員現場確認、消防署通報、2系ろ過池 115池～121池（7池）運用停止  
14：28 消防隊到着、消火活動開始  
15：01 鎮火

【小雀浄水場概要図】



【太陽光パネル】



## 2 給水への影響

ろ過池の一部で運用を停止していますが、他のろ過池の浄水量を増やしているため、市民給水への影響はありません。

当該ろ過池については、水質の安全性を確認した後、運用を再開します。  
なお、消火にあたっては、水による消火を行っており、薬剤は使用しておりません。

## 3 火災原因

警察と消防により現在調査中です。

なお、同様の火災が発生しないよう、他の太陽光パネルを遮光ネットで覆い、発電を中止する措置を講じました。

## 4 その他

この火災によるけが人はいませんでした。

## お問い合わせ先

水道局小雀浄水場長 今西 俊裕 Tel 045-851-1731