

【平成26年度修繕内容詳細】

別表4-②

実施月	修繕内容	金額
5月	4階窓修繕	¥34,900
7月	3階図書コーナー安定器交換	¥17,820
8月	消防設備不良個所修繕(晴嵐分41%)	¥24,797
8月	4階カーテンレール修繕	¥26,200
9月	2階機械室給気ファンVベルト修繕(晴嵐分41%)	¥66,420
10月	3階男子トイレ窓修繕	¥29,000
10月	2階機械室バコティンヒーター取り替え修繕(晴嵐分41%)	¥29,225
11月	4階大広間カラオケ機器の修繕	¥20,839
11月	いきいきセンター金沢正面玄関自動ドア修繕(晴嵐分41%)	¥115,128
11月	照明スイッチパネル・リモコン伝送ユニット修繕(晴嵐分41%)	¥40,738
12月	2階天窓カーテン修繕(晴嵐分41%)	¥15,498
1月	3階事務室蛍光灯安定器交換	¥17,820
1月	2階機械ダクト部分点検口取付(晴嵐分41%)	¥24,797
2月	3階和室水場スノコ取り替え工事	¥28,080
2月	いきいきセンター金沢貯水槽1次ポンプ制御用電子調節修繕(晴嵐分41%)	¥77,490
2月	消防設備不良個所修繕(晴嵐分41%)	¥20,812
3月	4階冷水器修繕	¥6,480
3月	いきいきセンター金沢 外調機制御用電子指示調節計修繕(晴嵐分41%)	¥40,738
3月	3・4階和式女子トイレラッシュ弁ピストン部交換修繕(晴嵐分41%)	¥9,963
3月	3・4階和式女子トイレラッシュ弁押し棒部交換修繕(晴嵐分41%)	¥1,993
3月	いきいきセンター金沢 正面自動ドア駆動ベルト調整修繕(晴嵐分41%)	¥13,284
3月	いきいきセンター金沢 外調機Vベルト交換(晴嵐分41%)	¥6,868
3月	いきいきセンター金沢 正面ドア、風除室外側自動ドアモーター交換(晴嵐分41%)	¥108,486
3月	いきいきセンター金沢 地下2階 自動火災報知機発信機交換(晴嵐分41%)	¥11,070
合 計		¥790,439

【平成27年度修繕内容詳細】

別表4-②

実施月	修繕内容	金額
4月	4階大広間湯沸室混合栓修理	¥13,176
4月	1階女子トイレフラッシュ弁押棒交換(晴嵐分41%)	¥1,993
5月	消防設備不良個所修繕(晴嵐分41%)	¥53,136
9月	3階給湯室・電気給湯器水漏れ調査費	¥5,400
10月	4階大広間開閉木戸修理費	¥2,592
10月	4階ロッカ一鍵交換(3個)	¥24,300
11月	事務会議室用シュレッダー修理	¥35,478
11月	4階大広間電気給湯器修理	¥8,640
1月	内線電話機本体(和室)交換修理	¥19,440
2月	4階ロッカ一鍵交換(1個)	¥9,720
3月	1階事務室安定器交換(晴嵐分41%)	¥5,940
3月	地下駐車場インターホン交換(晴嵐分41%)	¥21,564
3月	ノートパソコン修理	¥34,560
3月	2階多目的トイレ入り口引き戸ストッパー交換(晴嵐分41%)	¥13,948

合 計

¥249,887

【平成28年度修繕内容詳細】

別表4-②

実施月	修繕内容	金額
5月	4階ロッカーキー筒部分交換修理	¥5,940
6月	2階男子トイレ水石鹼入れ操作部交換(晴嵐分41%)	¥598
7月1日	4階男子トイレピストン部・女子トイレ押棒部交換(晴嵐分41%)	¥18,687
7月4日	3階会議室1・2床面補修修繕費	¥78,840
7月	1F相談室2の漏水調査並びに修繕費(晴嵐分41%)	¥176,677
7月29日	4階機能回復床面修理	¥57,564
8月2日	1F自動ドア扉部補修修繕(晴嵐分41%)	¥23,912
8月12日	冷却塔ファン制御用温度調節器交換(晴嵐分41%)	¥40,738
8月12日	中央監視装置バックアップバッテリー交換(晴嵐分41%)	¥8,856
8月12日	熱源制御用電子指示調節計修繕(晴嵐分41%)	¥40,959
8月5日	消防設備不良個所修繕(晴嵐分41%)	¥222,553
8月6日	4階大広間給湯器修理	¥11,880
9月24日	1F自動ドア搖れ止め補修修繕(晴嵐分41%)	¥11,956
9月30日	4階女子シャワー室金具交換補修	¥98,604
10月3日	4階男子シャワー室シャワーホース交換補修	¥16,200
10月24日	4階機能回復室倉庫床面修理	¥54,648
12月24日	消防設備不良個所修繕(晴嵐分41%)	¥28,782
12月24日	3階工作室ファンコイル度連ポンプ交換修理	¥286,200
12月24日	4階大広間給湯器シングルレバー混合栓交換修理	¥55,620

合 計

¥1,239,214

【平成29年度修繕内容詳細】

別表4-②

実施月	修繕内容	金額
5月	1階事務所内「蛍光灯安定器交換修繕工事」に関する修繕	¥6,336
5月	1階正面玄関「自動ドア・鍵前ケース取付直し」修繕	¥26,568
5月	「消防防災用設備」不良個所修繕	¥61,992
7月	3・4階レイアウト変更に伴う「TV設置場所移設工事」	¥52,272
7月	調用設備・自動制御盤に関する「外調機インバータ調整計交換工事」修繕	¥73,949
8月	4階男子シャワー室「混合栓交換」修繕	¥98,604
9月	駐車場斜路用外灯LED交換修繕	¥72,796
9月	受水槽設備ボールタップ側補給水管交換修繕	¥65,536
7月	外調機Vベルト交換工事修繕	¥8,189
9月	3階女子トイレ和式便器フランシュバルブ部品交換修繕	¥6,542
11月	4階大広間設置電気給湯器設備給湯栓交換修繕	¥19,677
12月	3階「生きがい作業室」(前方)天井設置蛍光灯安定器の交換修繕	¥17,820
12月	4階障害者用トイレのリモコンリレーの交換修繕	¥9,123
12月	3階女子用4階障害者用トイレLEDダウントルセット交換修繕	¥12,843
12月	3階4階障害者用トイレ埋込手洗器自閉弁部品交換修繕	¥11,070
2月	3階「生きがい作業室」(後方)天井設置蛍光灯安定器の交換修繕	¥17,820
2月	1階交流ラウンジダウンライト交換修繕	¥112,825
2月	1階男子トイレ洗面器排水金具交換修繕	¥16,400
2月	4階障害者用トイレ蛍光灯安定器交換修繕	¥7,308
3月	3階会議室1天井蛍光灯安定器交換修繕	¥17,820
3月	4階大広間(全面)畳張替え修繕	¥440,640

合　計

¥1,156,130

【平成30年度修繕内容詳細】

別表4-②

合計

¥1,103,470

【令和元年度 修繕内容詳細】

別表4-②

実施月	修繕内容	金額
4月17日	4階男子シャワー室「混合栓交換」修繕	¥96,876
6月21日	3階娯楽コーナー天井灯 LED交換	¥24,840
7月3日	消防用設備不良個所修繕	¥84,132
7月26日	1F男子トイレ	¥24,843
8月27日	地下駐車場入り口シャッター工事	¥28,959
9月5日	1Fホールカーペット洗浄	¥4,428
9月28日	火災報知器低圧漏電リレー	¥46,761
9月28日	1F男子トイレ	¥28,252
9月28日	給湯器膨張タンク	¥323,910
10月13日	地下駐車場入り口シャッター工事	¥29,495
10月18日	地下1階入り口鍵設置	¥36,018
10月25日	事務所レイアウト工事	¥62,480
12月9日	自動ドア	¥39,688
12月10日	大広間畳1枚	¥19,800
2月3日	事務所戸棚鍵	¥29,282
3月23日	エレベーター修繕	¥843,370
3月23日	3F会議室床部分修繕	¥196,570
3月27日	3・4階多目的トイレ、4階女子トイレ修繕	¥385,000
3月27日	3階会議室蛍光灯安定器	¥98,670
3月30日	3Fスライディングウォール ラバー交換	¥218,900

合 計

¥2,622,274

【令和2年度 修繕内容詳細】

別表4-②

合計

¥3,023,740